

#193580#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Лицей № 49, МАОУ
Комсомольская 67, Калининград
3898
4269
ВКТ-7
00122975
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2025	2,542	0	93,84	93,71	0	91,68	92,86	0	0	24	0	0	71,8	44	27,73	0,47	0,32	5,6
21.12.2025	2,471	0	89,8	89,73	0	87,69	88,9	0	0	24	0	0	71,9	43,7	28,2	0,47	0,32	5,6
22.12.2025	2,76	0	100,12	100,07	0	97,79	99,11	0	0	24	0	0	72,1	43,9	28,23	0,47	0,32	3,7
23.12.2025	3,535	0	125,49	125,6	0	122,23	124,25	0	0	24	0	0	76,7	47,8	28,93	0,47	0,32	0
24.12.2025	4,14	0	135,19	135,45	0	131,19	133,79	0	0	24	0	0	82,6	51,1	31,54	0,47	0,32	-6,3
25.12.2025	3,935	0	134,37	134,67	0	130,6	133,02	0	0	24	0	0	80,2	50,2	30,1	0,47	0,32	-5,6
26.12.2025	2,844	0	100,95	100,96	0	98,54	100,01	0	0	24	0	0	73,3	44,4	28,84	0,47	0,32	4,4
27.12.2025	2,66	0	98,78	98,78	0	96,47	97,86	0	0	24	0	0	71,9	44,4	27,57	0,47	0,32	5,4
28.12.2025	2,975	0	114,74	114,71	0	112,08	113,58	0	0	24	0	0	72	45,5	26,54	0,47	0,32	3,8
29.12.2025	3,181	0	122,26	122,2	0	119,32	120,95	0	0	24	0	0	73,2	46,5	26,66	0,47	0,32	2,5
30.12.2025	3,484	0	123,01	123,32	0	119,7	121,9	0	0	24	0	0	77,9	48,8	29,08	0,47	0,32	-1,1
31.12.2025	3,733	0	127,27	127,81	0	123,61	126,25	0	0	24	0	0	80,7	50,5	30,18	0,47	0,32	-4,2
01.01.2026	3,677	0	128,81	129,15	0	125,18	127,55	0	0	24	0	0	80,3	51	29,36	0,47	0,32	-5,2
02.01.2026	3,217	0	114,21	114,55	0	111,21	113,33	0	0	24	0	0	77,1	48,2	28,91	0,47	0,32	1,2
03.01.2026	3,525	0	128,27	128,56	0	124,87	127,06	0	0	24	0	0	77,7	49,5	28,22	0,47	0,32	-0,6
04.01.2026	3,842	0	139,96	140,24	0	136,1	138,49	0	0	24	0	0	79,5	51,3	28,2	0,47	0,32	-4
05.01.2026	3,785	0	130,89	131,44	0	127,23	129,87	0	0	24	0	0	80,2	50,5	29,73	0,47	0,32	-3
06.01.2026	3,915	0	130,2	130,96	0	126,36	129,34	0	0	24	0	0	82,4	51,4	30,96	0,47	0,32	-5,5
07.01.2026	4,262	0	140,77	141,59	0	136,44	139,69	0	0	24	0	0	84,4	53,2	31,2	0,47	0,32	-7,8
08.01.2026	4,567	0	153,23	153,65	0	148,37	151,51	0	0	24	0	0	85,7	55	30,73	0,47	0,32	-11
09.01.2026	4,497	0	147,56	147,97	0	142,89	145,91	0	0	24	0	0	85,6	54,2	31,42	0,47	0,32	-9,6
10.01.2026	3,952	0	131,87	132,25	0	127,99	130,6	0	0	24	0	0	82,6	51,7	30,84	0,47	0,32	-5,2
11.01.2026	3,813	0	129,17	129,48	0	125,41	127,87	0	0	24	0	0	81,7	51,4	30,36	0,47	0,32	-5,2
12.01.2026	4,289	0	141,51	142,05	0	137,3	140,27	0	0	24	0	0	82,7	51,5	31,2	0,47	0,32	-
13.01.2026	4,538	0	147,53	148,31	0	142,97	146,37	0	0	24	0	0	84,7	53	31,71	0,47	0,32	-
14.01.2026	4,451	0	149,13	149,77	0	144,61	147,79	0	0	24	0	0	83,7	52,9	30,75	0,47	0,32	-
15.01.2026	3,816	0	137,4	137,76	0	133,67	136,15	0	0	24	0	0	78,6	50,1	28,52	0,47	0,32	-
16.01.2026	4,261	0	150,19	150,69	0	145,89	148,77	0	0	24	0	0	81,1	51,9	29,17	0,47	0,32	-
17.01.2026	4,222	0	141,21	141,98	0	136,89	140,09	0	0	24	0	0	84,1	53,3	30,82	0,47	0,32	-
18.01.2026	4,429	0	147,67	148,58	0	143	146,52	0	0	24	0	0	85,5	54,6	30,94	0,47	0,32	-
19.01.2026	4,723	0	151,16	152,22	0	146,3	150,11	0	0	24	0	0	86,5	54,3	32,21	0,47	0,32	-
20.01.2026	4,518	0	146,65	147,64	0	142,04	145,62	0	0	24	0	0	85,4	53,7	31,77	0,47	0,32	-
Итого:	120,559	0	4153,21	4165,85	0	4035,62	4115,39	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,559																	

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2025	1468,241	53431,46	53098,69	22,21	52216,69	52628,07	22,21
20.01.2026	1588,8	57584,67	57264,54	22,21	56252,31	56743,46	22,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.01.2026 7:31:52