

#145963#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 16.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина, МАОУ
Юрия Маточкина 4, Калининград
4541

Заводской номер счётчика 1560542	Показания прибора, Гкал 16.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2063,376	2059,16	4.216

Подпись исполнителя



оу 25.08.25 аст
договорные,
заключенные
по вх от подр.



#145962#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 16.09.2025.

Номер абонента 4541
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта ТЭМ-104
Заводской номер 1560542
Номер системы 1
Отчёт сформирован 17.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.08.2025	-	0,487	68,031	69,547	0	66,641	68,391	0	24	24	0	0	67,8	60,5	0	9	5,1	0
22.08.2025	-	0,494	68,625	70,094	0	67,203	68,906	0	24	24	0	0	67,8	60,6	0	9	5,1	0
23.08.2025	-	0,487	67,922	69,375	0	66,516	68,203	0	24	24	0	0	67,8	60,6	0	9	5,1	0
24.08.2025	-	0,484	66,766	68,188	0	65,391	67,031	0	24	24	0	0	68	60,6	0	9	5,1	0
25.08.2025	-	0,068	8,672	8,859	0	8,484	8,719	0	3,45	3,45	0	0	66,7	58,8	0	9	5,1	0
26.08.2025	-	0,186	20,875	0	0	20,453	0	0	5,98	5,98	0	0	67,9	58,9	0	9	5,1	0
27.08.2025	-	0,329	88,641	0	0	86,797	0	0	24	24	0	0	68,1	64,4	0	9	5,1	0
28.08.2025	-	0,427	101,375	0	0	99,281	0	0	24	24	0	0	67,9	63,7	0	9	5,1	0
29.08.2025	-	0,653	101,734	0	0	99,609	0	0	24	24	0	0	68,3	61,9	0	9	5,1	0
30.08.2025	-	0,6	101,875	88,578	0	99,766	87,016	0	24	24	0	0	68,2	62,3	0	9	5,1	0
31.08.2025	-	0,002	0,328	0,141	0	0,312	0,125	0	24	24	0	0	67,8	62,4	0	9	5,1	0
01.09.2025	-	0	0	0,016	0	0	0,016	0	24	24	0	0	68	61,9	0	9	5,1	0
02.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,2	60,3	0	9	5,1	0
03.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68	60,7	0	9	5,1	0
04.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	67,9	61,5	0	9	5,1	0
05.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,4	60,4	0	9	5,1	0
06.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,2	62,1	0	9	5,1	0
07.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,3	62,4	0	9	5,1	0
08.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,4	60,4	0	9	5,1	0
09.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,2	59,9	0	9	5,1	0
10.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,1	59,9	0	9	5,1	0
11.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,3	60,1	0	9	5,1	0
12.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,6	60,4	0	9	5,1	0
13.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,2	61,4	0	9	5,1	0
14.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,2	61,9	0	9	5,1	0
15.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,3	59,8	0	9	5,1	0
16.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	68,4	60	0	9	5,1	0
Итого:	-	4,217	694,844	374,798	0	680,453	368,407	0	609,43	609,43	-	-	68,07	61,03	0	9	5,1	0

Общее время работы системы

648 час.

Период нормальной работы системы

609,43 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2059,16	155415,844	155071,016	0	151790,266	152572,297	0	9715,03	0,02
16.09.2025	2063,376	156110,688	155445,812	0	152470,719	152940,703	0	10324,45	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения