

#283106#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8070
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209815
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 4,071 | 0,201 | 300,24 | 294,41 | 291,35 | 288,02 | 3,33 | 24 | 0 | 0 | 82,6 | 69,3 | 13,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.02.2026 | 3,782 | 0,188 | 299,66 | 294,12 | 291,42 | 288,15 | 3,27 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 66,8 | 12,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.02.2026 | 3,728 | 0,196 | 305,14 | 299,57 | 296,86 | 293,47 | 3,39 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 66,8 | 11,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.02.2026 | 3,656 | 0,181 | 298,73 | 293,35 | 290,78 | 287,55 | 3,23 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 65,9 | 11,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2026 | 3,531 | 0,183 | 314,37 | 309,03 | 306,48 | 303,18 | 3,3 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 64,4 | 10,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2026 | 3,329 | 0,174 | 307,93 | 302,78 | 300,54 | 297,3 | 3,24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 62,9 | 10,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 24.02.2026 | 3,036 | 0,142 | 273,76 | 269,3 | 267,56 | 264,77 | 2,79 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 60,3 | 10,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.02.2026 | 3,287 | 0,164 | 287,78 | 282,9 | 280,77 | 277,72 | 3,05 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 63 | 11,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.02.2026 | 3,337 | 0,17 | 293,46 | 288,43 | 286,35 | 283,21 | 3,14 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 62,8 | 11,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.02.2026 | 3,126 | 0,172 | 308,64 | 303,61 | 301,74 | 298,41 | 3,33 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 60,9 | 9,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.02.2026 | 3,089 | 0,169 | 316,81 | 311,9 | 309,78 | 306,53 | 3,25 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 61 | 9,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.03.2026 | 3,044 | 0,163 | 307,34 | 302,52 | 300,63 | 297,44 | 3,19 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 60,3 | 9,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.03.2026 | 3,096 | 0,17 | 308,41 | 303,45 | 301,54 | 298,28 | 3,26 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 60,8 | 9,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.03.2026 | 3,122 | 0,174 | 316,89 | 311,83 | 309,87 | 306,5 | 3,37 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 60,9 | 9,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.03.2026 | 3,08 | 0,164 | 305,63 | 300,8 | 298,92 | 295,73 | 3,19 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 60,4 | 9,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.03.2026 | 3,051 | 0,161 | 303,59 | 298,83 | 296,91 | 293,8 | 3,11 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 60,4 | 9,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.03.2026 | 3,127 | 0,171 | 307,37 | 302,39 | 300,49 | 297,18 | 3,31 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 61 | 9,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.03.2026 | 3,081 | 0,166 | 310,72 | 305,84 | 303,85 | 300,65 | 3,2 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 60,7 | 9,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.03.2026 | 3,09 | 0,171 | 320,52 | 315,56 | 313,43 | 310,15 | 3,28 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 60,9 | 9,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.03.2026 | 3,08 | 0,178 | 321,27 | 316,2 | 314,16 | 310,75 | 3,41 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 61,1 | 9,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.03.2026 | 3,105 | 0,183 | 335,33 | 330,16 | 327,85 | 324,34 | 3,51 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 61,7 | 8,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.03.2026 | 3,104 | 0,201 | 348,66 | 343,19 | 340,9 | 337,1 | 3,8 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 62,1 | 8,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.03.2026 | 3,07 | 0,189 | 345,02 | 339,68 | 337,34 | 333,69 | 3,65 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 61,9 | 8,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.03.2026 | 3,096 | 0,185 | 340,67 | 335,43 | 333,1 | 329,56 | 3,54 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 61,7 | 8,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.03.2026 | 2,816 | 0,179 | 320,9 | 315,97 | 313,77 | 310,4 | 3,37 | 22 | 2 | 1 | 70,4 | 62,1 | 8,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.03.2026 | 3,099 | 0,19 | 341,25 | 335,96 | 333,6 | 330,01 | 3,59 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 62 | 8,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.03.2026 | 3,028 | 0,188 | 330,39 | 325,1 | 323,08 | 319,45 | 3,63 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 61,5 | 8,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.03.2026 | 3,082 | 0,193 | 329,71 | 324,33 | 322,38 | 318,67 | 3,71 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 61,6 | 8,92 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.03.2026 | 3,072 | 0,186 | 317,67 | 312,42 | 310,66 | 307,06 | 3,6 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 61 | 9,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 93,215 | 0 | 9117,86 | 8969,06 | 8906,11 | 8809,07 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 93,215 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 694

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17.02.2026 | 2163,992 | 203887,58 | 200617,7 | 199204,92 | 197126,75 |
| 18.03.2026 | 2257,207 | 213005,44 | 209586,76 | 208111,03 | 205935,82 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:36:30