

#163008#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Белибейская 12-18, Калининград

5119

8070

ВКТ-7

00209815

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,879	0,147	252,66	249,72	247,07	244,54	2,53	24	0	0	70,5	67,6	2,94	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,844	0,133	252,35	249,58	246,78	244,48	2,3	24	0	0	70,1	67,2	2,85	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,806	0,133	251,2	248,47	245,7	243,4	2,3	24	0	0	69,8	67,1	2,69	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,85	0,145	253,15	250,22	247,53	245,04	2,49	24	0	0	70,5	67,7	2,8	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,91	0,139	249,74	246,86	244,25	241,82	2,43	24	0	0	70,1	67	3,1	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,861	0,14	246,12	243,26	240,74	238,3	2,44	24	0	0	69,8	66,9	2,95	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,904	0,14	243,52	240,57	238,25	235,77	2,48	24	0	0	69,4	66,2	3,17	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,918	0,135	243,71	240,86	238,33	235,97	2,36	24	0	0	70,1	66,8	3,24	0,6	0,4	-
02.10.2025	1,862	0,141	257,29	253,67	251,67	249,03	2,64	24	0	0	69,9	63,1	6,79	0,6	0,4	-
03.10.2025	2,938	0,134	271,61	267,41	265,59	262,99	2,6	24	0	0	70,4	59,8	10,53	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,977	0,136	277,18	272,91	271,05	268,39	2,66	24	0	0	70,4	60	10,45	0,6	0,4	-
05.10.2025	3,051	0,133	285,47	281,22	279,12	276,55	2,57	24	0	0	70,5	60,1	10,43	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,952	0,141	283,92	279,63	277,58	274,87	2,71	24	0	0	70,8	60,7	10,09	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,913	0,13	278,14	274,13	271,96	269,53	2,43	24	0	0	70,6	60,4	10,21	0,6	0,4	-
08.10.2025	2,962	0,123	280	276	273,76	271,42	2,34	24	0	0	70,4	60,1	10,35	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,936	0,088	298,85	295,6	292,14	290,53	1,61	24	0	1	70,8	61	9,72	0,6	0,4	-
10.10.2025	3,07	0,195	338,06	332,65	330,51	326,77	3,74	24	0	0	70,7	62	8,66	0,6	0,4	-
11.10.2025	3,102	0,197	339,06	333,61	331,42	327,69	3,73	24	0	0	70,9	62,2	8,72	0,6	0,4	-
12.10.2025	3,139	0,203	335,8	330,24	328,31	324,45	3,86	24	0	0	70,6	61,6	8,92	0,6	0,4	-
13.10.2025	3,096	0,193	327,18	321,74	319,89	316,16	3,73	24	0	0	70,5	61,5	9,03	0,6	0,4	-
14.10.2025	3,147	0,191	324,5	319,16	317,25	313,59	3,66	24	0	0	70,7	61,5	9,28	0,6	0,4	-
15.10.2025	3,143	0,192	330,6	325,21	323,21	319,57	3,64	24	0	0	70,6	61,5	9,1	0,6	0,4	-
16.10.2025	3,143	0,204	333,88	328,25	326,36	322,48	3,88	24	0	0	70,9	61,9	8,96	0,6	0,4	-
17.10.2025	3,148	0,2	338,08	332,52	330,47	326,65	3,82	24	0	0	70,9	62	8,87	0,6	0,4	-
18.10.2025	3,195	0,193	328,25	322,83	320,85	317,19	3,66	24	0	0	70,9	61,6	9,31	0,6	0,4	-
19.10.2025	3,038	0,182	307,17	302,04	300,37	296,87	3,5	24	0	0	70,3	60,8	9,47	0,6	0,4	-
Итого:	60,784	0	7527,49	7418,36	7360,16	7284,05	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,784															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

624

624

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	1675,412	159404,4	156897,69	155822,59	154227,21
19.10.2025	1739,345	167247,4	164626,38	163491,31	161816,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 9:16:55