

#166426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Белибейская 12-18, Калининград

5119

8070

ВКТ-7

00209815

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.10.2025	3,149	0,177	315,51	310,33	308,56	305,11	3,45	24	0	0	70,1	60,5	9,59	0,6	0,4	-
21.10.2025	3,122	0,187	321,98	316,68	314,8	311,21	3,59	24	0	0	70,5	61,2	9,29	0,6	0,4	-
22.10.2025	3,093	0,196	330,68	325,26	323,33	319,57	3,76	24	0	0	70,4	61,5	8,91	0,6	0,4	-
23.10.2025	3,117	0,193	341,44	336,04	333,78	330,11	3,67	24	0	0	70,8	62	8,72	0,6	0,4	-
24.10.2025	3,032	0,184	332,54	327,32	325,13	321,59	3,54	24	0	0	70,4	61,6	8,72	0,6	0,4	-
25.10.2025	3,087	0,176	326,72	321,64	319,39	316,01	3,38	24	0	0	70,7	61,7	9,06	0,6	0,4	-
26.10.2025	3,123	0,185	322,81	317,59	315,59	312,08	3,51	24	0	0	70,7	61,4	9,28	0,6	0,4	-
27.10.2025	3,079	0,191	320,64	315,3	313,52	309,82	3,7	24	0	0	70,6	61,4	9,17	0,6	0,4	-
28.10.2025	3,123	0,187	325,72	320,4	318,47	314,85	3,62	24	0	0	70,4	61,3	9,17	0,6	0,4	-
29.10.2025	3,169	0,196	331,36	325,89	323,96	320,21	3,75	24	0	0	70,7	61,5	9,13	0,6	0,4	-
30.10.2025	3,159	0,194	335,45	329,98	327,95	324,22	3,73	24	0	0	70,6	61,6	8,99	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,856	0,176	302,56	297,56	296,13	292,65	3,48	24	0	1	68,7	59,7	9,01	0,6	0,4	-
01.11.2025	3,107	0,181	336,91	331,74	329,47	326	3,47	24	0	0	70,2	61,4	8,85	0,6	0,4	-
02.11.2025	3,195	0,168	343,59	338,68	335,92	332,71	3,21	24	0	0	70,7	61,7	8,97	0,6	0,4	-
03.11.2025	3,117	0,192	345,87	340,57	338,13	334,54	3,59	24	0	0	70,7	62,1	8,62	0,6	0,4	-
04.11.2025	3,124	0,169	337,1	332,15	329,58	326,32	3,26	24	0	0	70,6	61,7	8,92	0,6	0,4	-
05.11.2025	3,015	0,174	342,45	337,5	334,79	331,52	3,27	24	0	0	70,6	62,1	8,45	0,6	0,4	-
06.11.2025	3,089	0,178	341,79	336,69	334,14	330,72	3,42	24	0	0	70,8	62,1	8,67	0,6	0,4	-
07.11.2025	3,101	0,187	334,52	329,27	327,07	323,49	3,58	24	0	0	70,6	61,8	8,87	0,6	0,4	-
08.11.2025	3,067	0,175	319,81	314,73	312,77	309,36	3,41	24	0	0	70,1	60,9	9,2	0,6	0,4	-
09.11.2025	3,173	0,174	322,31	317,25	315,17	311,82	3,35	24	0	0	70,4	60,9	9,48	0,6	0,4	-
10.11.2025	3,178	0,185	328,97	323,68	321,6	318,04	3,56	24	0	0	70,8	61,5	9,27	0,6	0,4	-
11.11.2025	3,133	0,181	329,59	324,39	322,16	318,69	3,47	24	0	0	70,9	61,8	9,12	0,6	0,4	-
12.11.2025	3,133	0,181	328,09	322,9	320,72	317,25	3,47	24	0	0	70,8	61,6	9,16	0,6	0,4	-
13.11.2025	3,11	0,183	333,63	328,37	326,19	322,65	3,54	24	0	0	70,5	61,6	8,93	0,6	0,4	-
14.11.2025	3,131	0,181	334,02	328,81	326,59	323,1	3,49	24	0	0	70,5	61,5	8,98	0,6	0,4	-
15.11.2025	3,164	0,192	319,33	313,97	312,19	308,55	3,64	24	0	0	70,8	61,3	9,49	0,6	0,4	-
16.11.2025	3,422	0,188	304,86	299,45	297,58	294,07	3,51	24	0	0	73,4	62,6	10,82	0,6	0,4	-
17.11.2025	3,351	0,19	319,39	313,94	312,04	308,43	3,61	24	0	0	71,9	61,8	10,1	0,6	0,4	-
18.11.2025	3,232	0,178	312,29	307,06	305,28	301,83	3,45	24	0	0	70,8	60,8	9,97	0,6	0,4	-
19.11.2025	3,262	0,186	318,51	313,1	311,32	307,72	3,6	24	0	0	70,9	61,1	9,84	0,6	0,4	-
20.11.2025	3,364	0,178	309,73	304,49	302,46	299,11	3,35	24	0	0	72,6	62,1	10,51	0,6	0,4	-
21.11.2025	3,358	0,186	319,44	314,04	312,01	308,48	3,53	24	0	0	72,2	62,1	10,12	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,391	0,19	319,63	314,19	312,12	308,57	3,55	24	0	0	72,6	62,4	10,21	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,8	0,193	312,67	307,01	304,56	301,1	3,46	24	0	0	76,8	65	11,8	0,6	0,4	-
Итого:	111,126	0	11421,91	11237,97	11164,47	11041,5	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,126															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

840

840

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
19.10.2025	1736,196	166931,89	164316,05	163182,75	161511,26
23.11.2025	1847,322	178353,8	175554,02	174347,22	172552,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 10:23:02