

#194107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Белибейская 12-18, Калининград

5119

8070

ВКТ-7

00209815

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,961	0,211	301,01	295,06	292,45	288,87	3,58	24	0	0	80,9	68,1	12,77	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	3,794	0,196	298,28	292,58	290,19	286,74	3,45	24	0	0	78,6	66,2	12,35	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	3,371	0,203	320,98	315,24	313,6	309,77	3,83	24	0	0	71,7	61,7	10,07	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	3,236	0,188	312,91	307,51	306,03	302,37	3,66	24	0	0	70,1	60,2	9,93	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	3,102	0,164	297,15	292,28	290,7	287,47	3,23	24	0	0	69,6	59,6	10,07	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	3,144	0,17	296,77	291,78	290,08	286,8	3,28	24	0	0	71,1	60,9	10,22	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,468	0,176	296	290,85	288,57	285,41	3,16	24	0	0	75,4	64	11,37	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,808	0,179	291	285,54	283,2	279,99	3,21	24	0	0	78	65,2	12,76	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	3,587	0,176	290,25	285,01	282,5	279,38	3,12	24	0	0	78	65,9	12,03	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	3,408	0,17	302,85	297,74	295,3	292,18	3,12	24	0	0	75	64,1	10,91	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	3,434	0,177	295,28	290,08	287,84	284,62	3,22	24	0	0	75,4	64,2	11,28	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,675	0,171	289,1	283,92	281,43	278,42	3,01	24	0	0	77,7	65,3	12,41	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,711	0,178	293,61	288,26	285,75	282,6	3,15	24	0	0	78,1	65,8	12,31	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,754	0,181	285,85	280,55	277,92	274,84	3,08	24	0	0	79,6	66,8	12,83	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,946	0,18	290,47	285,01	282	278,99	3,01	24	0	0	81,8	68,5	13,3	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,979	0,179	275,75	270,33	267,47	264,51	2,96	24	0	0	83,2	69,1	14,16	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,998	0,181	277,76	272,27	269,51	266,47	3,04	24	0	0	82,9	68,8	14,11	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,876	0,178	286,38	281,02	278,31	275,25	3,06	24	0	0	80,5	67,3	13,23	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,783	0,175	286,69	281,4	278,75	275,71	3,04	24	0	0	79,6	66,7	12,88	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,898	0,177	282,82	277,45	274,75	271,72	3,03	24	0	0	80,9	67,4	13,5	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,913	0,174	272,03	266,68	264,06	261,1	2,96	24	0	0	82,1	68	14,1	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,88	0,177	272,33	266,91	264,41	261,34	3,07	24	0	0	81,8	67,9	13,94	0,6	0,4	-
15.01.2026	3,611	0,172	278,15	272,91	270,85	267,73	3,12	24	0	0	77,2	64,5	12,65	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,609	0,162	268,45	263,48	261,14	258,31	2,83	24	0	0	78,8	65,7	13,16	0,6	0,4	-
17.01.2026	4,016	0,177	279,94	274,46	271,78	268,72	3,06	24	0	0	82	68	14,06	0,6	0,4	-
18.01.2026	4,024	0,179	276,27	270,84	268,04	265,06	2,98	24	0	0	83	68,7	14,28	0,6	0,4	-
19.01.2026	4,098	0,187	276,5	270,82	268,06	264,93	3,13	24	0	0	84,1	69,6	14,53	0,6	0,4	-
20.01.2026	4,052	0,178	276,68	271,21	268,36	265,37	2,99	24	0	0	83,3	69	14,37	0,6	0,4	-
21.01.2026	4,218	0,182	277,17	271,52	268,69	265,67	3,02	24	0	0	84,2	69,2	14,95	0,6	0,4	-
22.01.2026	4,051	0,176	272	266,55	263,75	260,82	2,93	24	0	0	83,6	69	14,63	0,6	0,4	-
23.01.2026	4,067	0,187	284,61	279,02	276,1	272,99	3,11	24	0	0	83,1	69,2	13,98	0,6	0,4	-
Итого:	116,472	0	8905,04	8738,28	8661,59	8564,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	116,472															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1945,625	187754,68	184794,14	183530,97	181630,27
23.01.2026	2062,097	196659,72	193532,42	192192,56	190194,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:39:48