

#283107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская, 79, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8412
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050417
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,509	0	15,597	0	0	15,16	0	0	24	0	80,2	56,5	0,65	0,44	-11,6
19.02.2026	1,418	0	15,715	0	0	15,307	0	0	24	0	76,8	54,7	0,65	0,44	-
20.02.2026	1,377	0	15,286	0	0	14,894	0	0	24	0	76,3	54,3	0,65	0,44	-
21.02.2026	1,397	0	16,872	0	0	16,445	0	0	24	0	75,8	55,6	0,64	0,44	-
22.02.2026	1,178	0	12,853	0	0	12,553	0	0	24	0	72,4	50	0,66	0,44	-
23.02.2026	1,158	0	13,633	0	0	13,328	0	0	24	0	70,8	50,1	0,65	0,44	-
24.02.2026	1,142	0	16,33	0,02	0	15,995	0,02	0	24	0	67,1	50,1	0,59	0,42	-
25.02.2026	1,263	0	16,031	0	0	15,656	0	0	24	0	72,5	53,2	0,62	0,44	-
26.02.2026	1,232	0	16,161	0	0	15,785	0	0	24	0	72,3	53,7	0,63	0,44	-
27.02.2026	1,012	0	12,913	0	0	12,64	0	0	24	0	68,5	49,4	0,65	0,44	-
28.02.2026	0,946	0	12,298	0	0	12,045	0	0	24	0	67,6	48,9	0,65	0,44	-
01.03.2026	1,084	0	15,283	0	0	14,972	0	0	24	0	67,3	50,1	0,64	0,44	-
02.03.2026	1,052	0	14,316	0	0	14,022	0	0	24	0	67,7	49,8	0,64	0,44	-
03.03.2026	0,986	0	12,484	0	0	12,233	0	0	24	0	67	47,7	0,65	0,44	-
04.03.2026	1,113	0	15,731	0	0	15,408	0	0	24	0	67,6	50,4	0,64	0,44	-
05.03.2026	1,105	0	16,198	0	0	15,863	0	0	24	0	67,7	51,2	0,64	0,44	-
06.03.2026	1,091	0	15,943	0	0	15,607	0	0	24	0	68,5	51,8	0,64	0,44	-
07.03.2026	1,02	0	15,358	0	0	15,039	0	0	24	0	67,9	51,8	0,65	0,44	-
08.03.2026	0,935	0	12,806	0	0	12,544	0	0	24	0	67,2	49,5	0,64	0,43	-
09.03.2026	0,933	0	13,304	0	0	13,03	0	0	24	0	67,6	50,6	0,63	0,42	-
10.03.2026	0,843	0	10,727	0	0	10,511	0	0	24	0	66,7	47,5	0,65	0,42	-
11.03.2026	0,762	0	9,121	0	0	8,942	0	0	24	0	66	45,7	0,65	0,42	-
12.03.2026	0,848	0	9,65	0	0	9,461	0	0	24	0	65,9	44,5	0,65	0,42	-
13.03.2026	0,793	0	10,048	0	0	9,848	0	0	24	0	66,5	47,3	0,65	0,42	-
14.03.2026	0,609	0	6,308	0,01	0	6,19	0,01	0	24	0	64,3	40,8	0,65	0,42	-
15.03.2026	0,874	0	9,462	0	0	9,274	0	0	24	0	66,5	44	0,65	0,42	-
16.03.2026	0,986	0	11,267	0	0	11,038	0	0	24	0	67,1	45,8	0,64	0,42	-
17.03.2026	1,004	0	11,446	0	0	11,213	0	0	24	0	67,4	46,1	0,64	0,42	-
18.03.2026	1,124	0	15,409	0	0	15,087	0	0	24	0	68,3	50,5	0,63	0,42	-
Итого:	30,794	0	388,55	0,03	0	380,09	0,03	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,355														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	768,049	9023,128	24,22	0	8825,455	23,965	0	33907	19
18.03.2026	798,845	9411,678	24,25	0	9205,543	23,995	0	34603	19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 11:37:12