

#163010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Ялтинская, 79, Калининград

5119

8412

ТВ7 (АСЦП)

17050417

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	11,7	10,5	0,39	0,42	-
02.10.2025	0,352	0	4,406	1,19	0	4,329	1,187	0	24	0	61,8	42,4	0,47	0,42	-
03.10.2025	0,849	0	11,262	0	0	11,035	0	0	24	0	66,9	48,6	0,61	0,43	-
04.10.2025	0,772	0	9,835	0	0	9,64	0	0	24	0	66,2	47,1	0,62	0,43	-
05.10.2025	0,604	0	6,346	0	0	6,228	0	0	24	0	64	40,8	0,63	0,43	-
06.10.2025	0,57	0	5,871	0	0	5,762	0	0	24	0	63,7	40,2	0,63	0,43	-
07.10.2025	0,65	0	7,329	0	0	7,188	0	0	24	0	65	43,5	0,63	0,43	-
08.10.2025	0,623	0	7,134	0	0	6,997	0	0	24	0	65	43,8	0,63	0,43	-
09.10.2025	0,446	0	4,441	0	0	4,363	0	0	24	0	62	37,6	0,63	0,42	-
10.10.2025	0,51	0	5,253	0	0	5,158	0	0	24	0	63	39,4	0,63	0,42	-
11.10.2025	0,459	0	4,677	0	0	4,593	0	0	24	0	62,7	38,8	0,63	0,42	-
12.10.2025	0,494	0	5,103	0	0	5,011	0	0	24	0	63	39,5	0,63	0,42	-
13.10.2025	0,625	0	7,058	0	0	6,923	0	0	24	0	65	43,5	0,62	0,43	-
14.10.2025	0,664	0	7,673	0	0	7,523	0	0	24	0	65,9	44,8	0,62	0,43	-
15.10.2025	0,581	0	6,233	0	0	6,114	0	0	24	0	64,9	42,2	0,62	0,43	-
16.10.2025	0,56	0	5,688	0	0	5,58	0	0	24	0	64,8	40,9	0,63	0,43	-
17.10.2025	0,563	0	5,731	0	0	5,621	0	0	24	0	64,9	41	0,63	0,43	-
18.10.2025	0,722	0	8,279	0	0	8,112	0	0	24	0	66,8	45,6	0,62	0,43	-
19.10.2025	0,738	0	9,767	0	0	9,58	0	0	24	0	64,9	46,5	0,6	0,43	-
20.10.2025	0,892	0	12,712	0	0	12,449	0	0	24	0	67,6	50,6	0,62	0,43	-
21.10.2025	0,836	0	11,583	0	0	11,344	0	0	24	0	67,8	50,2	0,62	0,43	-
22.10.2025	0,667	0	7,547	0	0	7,398	0	0	24	0	65,9	44,4	0,63	0,43	-
23.10.2025	0,532	0	5,316	0	0	5,216	0	0	24	0	64,3	40	0,63	0,43	-
Итого:	13,709	0	159,244	1,19	0	156,164	1,187	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,274														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	610,488	7164,017	7,13	0	7012,008	7,002	0	30547	19
23.10.2025	624,197	7323,26	8,32	0	7168,172	8,189	0	31099	19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 16:07:05