

#166428#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Ялтинская, 79, Калининград

5119

8412

ТВ7 (ASCII)

17050417

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2025 | 0,559   | 0         | 5,702   | 0       | 0       | 5,595  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,3   | 40,4   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 25.10.2025 | 0,638   | 0         | 6,785   | 0       | 0       | 6,653  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,5   | 42,7   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 26.10.2025 | 0,683   | 0         | 7,603   | 0       | 0       | 7,452  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 44,4   | 0,61    | 0,43    | -           |
| 27.10.2025 | 0,726   | 0         | 8,315   | 0       | 0       | 8,149  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 45,2   | 0,61    | 0,43    | -           |
| 28.10.2025 | 0,67    | 0         | 7,416   | 0       | 0       | 7,27   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,8   | 43,8   | 0,61    | 0,43    | -           |
| 29.10.2025 | 0,666   | 0         | 7,328   | 0       | 0       | 7,184  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,9   | 43,8   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 30.10.2025 | 0,643   | 0         | 7,016   | 0       | 0       | 6,88   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,6   | 43,3   | 0,63    | 0,43    | -           |
| 31.10.2025 | 0,641   | 0         | 8,349   | 0,01    | 0       | 8,203  | 0,01   | 0      | 24       | 0       | 61,8   | 43,2   | 0,59    | 0,42    | -           |
| 01.11.2025 | 0,737   | 0         | 8,825   | 0       | 0       | 8,65   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 46,1   | 0,63    | 0,43    | -           |
| 02.11.2025 | 0,572   | 0         | 5,969   | 13,22   | 0       | 5,855  | 13,121 | 0      | 24       | 0       | 64,9   | 41,6   | 0,63    | 0,43    | -           |
| 03.11.2025 | 0,599   | 0         | 5,972   | 0       | 0       | 5,859  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,7   | 40,3   | 0,63    | 0,43    | -           |
| 04.11.2025 | 0,69    | 0         | 7,412   | 0       | 0       | 7,267  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,8   | 43,2   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 05.11.2025 | 0,569   | 0         | 5,637   | 0       | 0       | 5,532  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,3   | 39,7   | 0,63    | 0,43    | -           |
| 06.11.2025 | 0,641   | 0         | 6,694   | 0       | 0       | 6,565  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,3   | 42     | 0,63    | 0,43    | -           |
| 07.11.2025 | 0,809   | 0         | 9,302   | 0       | 0       | 9,116  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 45,6   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 08.11.2025 | 0,91    | 0         | 11,705  | 0       | 0       | 11,469 | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 47,8   | 0,61    | 0,43    | -           |
| 09.11.2025 | 0,882   | 0         | 10,448  | 0       | 0       | 10,236 | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 46,6   | 0,61    | 0,43    | -           |
| 10.11.2025 | 0,827   | 0         | 9,198   | 0       | 0       | 9,011  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 45,1   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 11.11.2025 | 0,763   | 0         | 8,181   | 0       | 0       | 8,018  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 43,8   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 12.11.2025 | 0,775   | 0         | 8,48    | 0       | 0       | 8,31   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 44,3   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 13.11.2025 | 0,691   | 0         | 7,335   | 0,27    | 0       | 7,192  | 0,267  | 0      | 24       | 0       | 65,6   | 42,6   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 14.11.2025 | 0,699   | 0         | 7,291   | 0       | 0       | 7,15   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,3   | 42     | 0,63    | 0,43    | -           |
| 15.11.2025 | 0,957   | 0         | 12,09   | 0       | 0       | 11,839 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 48,8   | 0,61    | 0,43    | -           |
| 16.11.2025 | 1,135   | 0         | 15,478  | 0       | 0       | 15,128 | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 53,4   | 0,6     | 0,43    | -           |
| 17.11.2025 | 0,997   | 0         | 12,465  | 0       | 0       | 12,199 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 49,4   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 18.11.2025 | 1,055   | 0         | 14,465  | 0       | 0       | 14,159 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 50,9   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 19.11.2025 | 1,001   | 0         | 12,716  | 0       | 0       | 12,45  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 49,1   | 0,62    | 0,43    | -           |
| 20.11.2025 | 1,144   | 0         | 15,515  | 0       | 0       | 15,172 | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 52,4   | 0,61    | 0,43    | -           |
| 21.11.2025 | 1,067   | 0         | 13,391  | 0       | 0       | 13,1   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 50,2   | 0,63    | 0,43    | -           |
| 22.11.2025 | 1,139   | 0         | 15,253  | 0       | 0       | 14,914 | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 52,3   | 0,63    | 0,43    | -           |
| 23.11.2025 | 1,288   | 0         | 16,234  | 0       | 0       | 15,833 | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,7   | 55,3   | 0,62    | 0,44    | -           |
| Итого:     | 25,173  | 0         | 298,57  | 13,5    | 0       | 292,41 | 13,398 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 6,012   |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3  | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т  | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|-------|---------|--------|
| 23.10.2025 | 624,197 | 7323,26 | 8,32   | 0      | 7168,172 | 8,189  | 0     | 31099   | 19     |
| 23.11.2025 | 649,368 | 7621,83 | 21,82  | 0      | 7460,581 | 21,587 | 0     | 31843   | 19     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:22:28