

#35053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская 77, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8347
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050414
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,428	0	4,353	0,01	0	4,287	0,01	0	24	0	57,6	33,8	0,5	0,41	-
13.10.2023	0,7	0	7,887	0	0	7,761	0	0	24	0	59	37,5	0,61	0,41	-
14.10.2023	0,523	0	5,493	0	0	5,411	0	0	24	0	57	34	0,61	0,41	-
15.10.2023	0,815	0	9,021	0	0	8,862	0	0	24	0	62,1	40,2	0,6	0,41	-
16.10.2023	0,959	0	11,853	0	0	11,639	0	0	24	0	62,9	43,3	0,61	0,42	-
17.10.2023	0,901	0	10,747	0	0	10,548	0	0	24	0	63,9	43,5	0,62	0,42	-
18.10.2023	0,803	0	8,962	0	0	8,804	0	0	24	0	62,1	40,4	0,63	0,42	-
19.10.2023	1,028	0	12,457	0	0	12,222	0	0	24	0	64,5	44,5	0,62	0,42	-
20.10.2023	1,113	0	13,773	0	0	13,503	0	0	24	0	65,9	46,2	0,61	0,43	-
21.10.2023	1,005	0	12,169	0	0	11,939	0	0	24	0	64,6	44,6	0,61	0,42	-
22.10.2023	0,791	0	8,545	0	0	8,394	0	0	24	0	62,2	39,8	0,62	0,42	-
23.10.2023	0,72	0	8,195	0	0	8,059	0	0	24	0	60,2	38,9	0,62	0,42	-
Итого:	9,786	0	113,455	0,01	0	111,429	0,01	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,337														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	260,778	3080,791	0,23	0	3017,941	0,229	0	13928	505
23.10.2023	270,562	3194,248	0,24	0	3129,369	0,239	0	14216	505

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 13:08:38