

#161528#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: ЖЭУ 29

Адрес: Серпуховская, 32-42

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123100

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0х9СЕА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	23,43	25,11	-1,68	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
24.09.2025	22,51	24,17	-1,66	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
25.09.2025	22,16	23,93	-1,77	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
26.09.2025	22,24	24,13	-1,89	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
27.09.2025	23,08	24,44	-1,36	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
28.09.2025	23,9	25,35	-1,45	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
29.09.2025	22,81	24,31	-1,5	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
30.09.2025	22,42	24,03	-1,61	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
01.10.2025	22,67	24,17	-1,5	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
02.10.2025	71,72	50,63	21,09	58,15	56,83	54,48	53,83	0	0	0	7	7	1,208	0	24	0	
03.10.2025	72,82	47,91	24,91	133,3	130,16	131,83	130,38	0	0	0	7	7	3,24	0	24	0	
04.10.2025	72,11	45,02	27,09	115,9	113,18	114,97	113,89	0	0	0	7	7	3,065	0	24	0	
05.10.2025	72,57	45	27,57	113,44	110,81	112,61	111,56	0	0	0	7	7	3,049	0	24	0	
06.10.2025	72,34	45,1	27,24	113,74	111,06	113,05	111,98	0	0	0	7	7	3,024	0	24	0	
07.10.2025	72,25	46,03	26,22	122,68	119,82	122,05	120,87	0	0	0	7	7	3,14	0	24	0	
08.10.2025	72,39	46,24	26,15	123,71	120,81	123,06	121,86	0	0	0	7	7	3,157	0	24	0	
09.10.2025	72,74	46,8	25,94	125,06	122,13	124,12	122,87	0	0	0	7	7	3,163	0	24	0	
10.10.2025	72,43	46,36	26,07	121,49	118,65	120,82	119,62	0	0	0	7	7	3,092	0	24	0	
11.10.2025	72,59	46,58	26,01	122,48	119,59	121,87	120,64	0	0	0	7	7	3,107	0	24	0	
12.10.2025	72	46,41	25,59	123,39	120,55	122,82	121,57	0	0	0	7	7	3,08	0	24	0	
13.10.2025	72,52	46,06	26,46	120,09	117,32	119,32	118,17	0	0	0	7	7	3,103	0	24	0	
14.10.2025	72,69	45,22	27,47	114,45	111,75	113,75	112,68	0	0	0	7	7	3,069	0	24	0	
15.10.2025	72,54	45,59	26,95	116,25	113,51	115,64	114,5	0	0	0	7	7	3,055	0	24	0	
16.10.2025	72,43	45,72	26,71	117,13	114,39	116,44	115,25	0	0	0	7	7	3,051	0	24	0	
17.10.2025	72,36	45,75	26,61	117,1	114,35	116,5	115,33	0	0	0	7	7	3,042	0	24	0	
18.10.2025	72,41	44,64	27,77	109,86	107,29	109,03	108,02	0	0	0	7	7	2,977	0	24	0	
19.10.2025	72,36	44,31	28,05	108,58	106,04	107,94	106,98	0	0	0	7	7	2,968	0	24	0	
20.10.2025	72,37	43,65	28,72	104,72	102,28	103,86	102,92	0	0	0	7	7	2,935	0	24	0	
21.10.2025	72,53	45,2	27,33	115,72	113,02	115,04	113,94	0	0	0	7	7	3,087	0	24	0	
22.10.2025	72,48	46,57	25,91	126,66	123,7	125,72	124,47	0	0	0	7	7	3,202	0	24	0	
23.10.2025	72,31	47,58	24,73	133,42	130,32	132,71	131,27	0	0	0	7	7	3,22	0	24	0	
Итого:				2557,3	2497,56	2537,6	2512,6	0	0	0			66,034	0	744	0	
Средние:	58	39,74	18,26								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	58343,77	56911,57	56818,77	56311,02	0	0	0	1753,186	0	26122	5
23/10/2524:00	60901,09	59409,13	59356,4	58823,62	0	0	0	1819,22	0	26866	5
Итого:	2557,32	2497,56	2537,63	2512,6	0	0	0	66,034	0	744	0

Период нормальной работы 2444

Период отсутств.счета тепл.энергии 0

Время работы прибора после сброса 26989ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

