

#207636#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
Номер абонента 1167
Порядковый номер 7830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.01.2026	4,915	337,15	0	325,97	325,97	24	0	0	88,2	73,1	15,03	0,64	0,59	0	-9,4
25.01.2026	4,961	369,84	0	357,83	357,83	24	0	0	87,1	73,3	13,82	0,64	0,59	0	-7,3
26.01.2026	4,743	383,69	0	371,92	371,92	24	0	0	84,3	71,6	12,72	0,65	0,59	0	-4,4
27.01.2026	4,716	398,27	0	386,14	386,14	24	0	0	83,9	71,8	12,18	0,64	0,59	0	-3,8
28.01.2026	4,733	376,31	0	364,6	364,6	24	0	0	84,9	72	12,95	0,63	0,59	0	-6
29.01.2026	4,948	338,5	0	327,27	327,27	24	0	0	88,2	73,1	15,08	0,62	0,59	0	-9,7
30.01.2026	5,045	317,65	0	306,77	306,77	24	0	0	89,8	73,4	16,41	0,62	0,59	0	-12,4
31.01.2026	5,1	301,05	0	290,7	290,7	24	0	0	89,9	72,4	17,5	0,61	0,58	0	-13,8
01.02.2026	5,035	278,43	0	268,68	268,68	24	0	0	91	72,3	18,69	0,61	0,58	0	-18,9
02.02.2026	5,152	276,77	0	266,9	266,9	24	0	0	92	72,7	19,24	0,62	0,59	0	-20,1
03.02.2026	5,35	302,51	0	291,55	291,55	24	0	0	92,7	74,4	18,3	0,62	0,59	0	-18
04.02.2026	5,409	311,77	0	300,63	300,63	24	0	0	92	74	17,94	0,64	0,59	0	-12,3
05.02.2026	5,417	356,44	0	344,12	344,12	24	0	0	90,2	74,5	15,7	0,65	0,59	0	-7,6
06.02.2026	5,113	381,05	0	368,82	368,82	24	0	0	86,6	72,7	13,82	0,65	0,59	0	-3,2
07.02.2026	4,973	374,46	0	362,91	362,91	24	0	0	84,6	71	13,66	0,64	0,59	0	-3,3
08.02.2026	4,951	357,59	0	346,33	346,33	24	0	0	85,6	71,4	14,27	0,62	0,59	0	-4,9
09.02.2026	5,031	313,13	0	302,51	302,51	24	0	0	89,2	72,6	16,59	0,63	0,59	0	-12,1
10.02.2026	4,97	315,47	0	305,03	305,03	24	0	0	88	71,7	16,25	0,65	0,59	0	-12,4
11.02.2026	4,817	376,98	0	365,43	365,43	24	0	0	84,3	71,1	13,15	0,65	0,59	0	-3,8
12.02.2026	4,516	386,36	0	375,36	375,36	24	0	0	80,8	68,8	12,01	0,65	0,59	0	-0,7
13.02.2026	4,572	391,92	0	380,49	380,49	24	0	0	81,9	70	11,98	0,64	0,59	0	-1,2
14.02.2026	4,841	373,46	0	361,67	361,67	24	0	0	85,8	72,5	13,35	0,64	0,59	0	-6,7
15.02.2026	5,177	367,77	0	355,06	355,06	24	0	0	90,2	75,7	14,53	0,63	0,59	0	-11,2
16.02.2026	5,392	338,41	0	326,19	326,19	24	0	0	92,5	76,1	16,47	0,63	0,59	0	-
17.02.2026	5,3	338,53	0	326,58	326,58	24	0	0	91,2	75,1	16,18	0,64	0,59	0	-
Итого:	125,177	8663,51	0	8379,46	8379,46	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	125,177														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1197,369	126553,67	0	123514,76	123514,76
17.02.2026	1322,546	135217,18	0	131894,22	131894,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 11:43:07