

#283104#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
Номер абонента 1167
Порядковый номер 7830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
18.02.2026	4,985	367,67	0	355,83	355,83	24	0	0	86,6	72,6	13,97	0,64	0,59	0	-
19.02.2026	4,706	373,24	0	362,13	362,13	24	0	0	83	70	12,97	0,65	0,59	0	-
20.02.2026	4,673	399,54	0	387,7	387,7	24	0	0	82,7	70,7	12,02	0,64	0,59	0	-
21.02.2026	4,587	392,46	0	381	381	24	0	0	82	69,9	12,02	0,65	0,59	0	-
22.02.2026	4,23	427,58	0	416,08	416,08	24	0	0	78,3	68,1	10,14	0,65	0,59	0	-
23.02.2026	4,135	412,74	0	401,92	401,92	24	0	0	77,3	67	10,28	0,64	0,59	0	-
24.02.2026	3,963	391,34	0	381,22	381,22	24	0	0	76,6	66,2	10,37	0,64	0,59	0	-
25.02.2026	4,142	404,94	0	393,96	393,96	24	0	0	78,7	68,2	10,48	0,64	0,59	0	-
26.02.2026	3,996	396,1	0	385,78	385,78	24	0	0	77	66,6	10,35	0,66	0,58	0	-
27.02.2026	3,38	375,12	0	365,94	365,94	24	0	0	74,3	65,1	9,22	0,67	0,57	0	-
28.02.2026	2,757	348,28	0	339,81	339,81	24	0	0	74,1	66	8,09	0,65	0,57	0	-
01.03.2026	2,527	304,96	0	297,65	297,65	24	0	0	73,6	65,1	8,47	0,64	0,58	0	-
02.03.2026	3,329	360,22	0	351,5	351,5	24	0	0	73,9	64,4	9,46	0,66	0,58	0	-
03.03.2026	3,71	434,42	0	423,85	423,85	24	0	0	74,1	65,4	8,73	0,64	0,58	0	-
04.03.2026	3,513	401,43	0	391,72	391,72	24	0	0	73,8	64,8	8,96	0,65	0,59	0	-
05.03.2026	3,588	408,59	0	398,68	398,68	24	0	0	74	65	8,99	0,66	0,59	0	-
06.03.2026	3,535	412,23	0	402,09	402,09	24	0	0	74,5	65,8	8,77	0,65	0,58	0	-
07.03.2026	3,356	410	0	400,04	400,04	24	0	0	74	65,7	8,38	0,66	0,57	0	-
08.03.2026	3,3	438,23	0	427,61	427,61	24	0	0	73,9	66,2	7,7	0,66	0,58	0	-
09.03.2026	3,266	436,42	0	425,87	425,87	24	0	0	73,8	66,2	7,65	0,67	0,57	0	-
10.03.2026	3,122	429,91	0	419,51	419,51	24	0	0	73,7	66,3	7,42	0,67	0,56	0	-
11.03.2026	2,968	422,9	0	412,67	412,67	24	0	0	73,8	66,7	7,17	0,67	0,56	0	-
12.03.2026	2,917	402,01	0	392,23	392,23	24	0	0	74	66,6	7,41	0,68	0,56	0	-
13.03.2026	2,804	404,37	0	394,53	394,53	24	0	0	74	67	7,08	0,68	0,56	0	-
14.03.2026	2,507	396,49	0	387	387	24	0	0	73,6	67,1	6,45	0,67	0,56	0	-
15.03.2026	2,537	362,21	0	353,6	353,6	24	0	0	73,2	66	7,14	0,67	0,57	0	-
16.03.2026	2,581	350,51	0	342,01	342,01	24	0	0	74	66,5	7,53	0,53	0,45	0	-
17.03.2026	2,113	303,22	0	295,98	295,98	24	0	1	73,4	66,3	7,11	0,65	0,57	0	-
18.03.2026	3,236	397,02	0	387,64	387,64	24	0	0	73	64,6	8,32	0,52	0,39	0	-
Итого:	100,463	11364,15	0	11075,55	11075,55	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,463														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1322,546	135217,18	0	131894,22	131894,22
18.03.2026	1423,009	146581,33	0	142969,77	142969,77

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:35:44