

#147850#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Буткова -1, ТСЖ, УК
Генерала Буткова 1, Калининград
1167

Заводской номер счётчика 00206428	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	788,356	772,276	16.08

Подпись исполнителя _____



#147849#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 1167
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.08.2025	-	0,547	109,59	0	107,19	107,19	24	0	0	69,7	64,6	5,1	0,63	0,63	0
25.08.2025	-	0,434	104,02	0	102,28	102,28	24	0	0	60,1	55,8	4,27	0,64	0,63	0
26.08.2025	-	0,517	109,98	0	107,66	107,66	24	0	0	68,7	63,9	4,83	0,63	0,63	0
27.08.2025	-	0,538	106,96	0	104,65	104,65	24	0	0	69,7	64,6	5,11	0,64	0,63	0
28.08.2025	-	0,545	110,63	0	108,22	108,22	24	0	0	70	65	5,03	0,64	0,63	0
29.08.2025	-	0,516	112,73	0	110,22	110,22	24	0	0	70,5	65,8	4,69	0,64	0,63	0
30.08.2025	-	0,541	113,4	0	110,88	110,88	24	0	0	70,7	65,8	4,88	0,64	0,63	0
31.08.2025	-	0,542	112,45	0	109,9	109,9	24	0	0	71	66,1	4,91	0,64	0,63	0
01.09.2025	-	0,537	114,98	0	112,41	112,41	24	0	0	71,1	66,3	4,78	0,64	0,63	0
02.09.2025	-	0,511	109,18	0	106,74	106,74	24	0	0	70,4	65,6	4,78	0,64	0,64	0
03.09.2025	-	0,5	114,32	0	111,83	111,83	24	0	0	70	65,5	4,49	0,65	0,63	0
04.09.2025	-	0,422	132,73	0	129,72	129,72	24	0	0	71,1	67,9	3,25	0,65	0,63	0
05.09.2025	-	0,503	142,62	0	139,4	139,4	24	0	0	71,4	67,8	3,6	0,65	0,63	0
06.09.2025	-	0,521	147,7	0	144,34	144,34	24	0	0	71,4	67,8	3,6	0,65	0,63	0
07.09.2025	-	0,545	142,13	0	138,9	138,9	24	0	0	71,5	67,6	3,92	0,65	0,63	0
08.09.2025	-	0,532	150,43	0	146,94	146,94	24	0	0	72,1	68,5	3,62	0,65	0,63	0
09.09.2025	-	0,532	143,51	0	140,23	140,23	24	0	0	71,4	67,6	3,8	0,65	0,63	0
10.09.2025	-	0,518	138,44	0	135,31	135,31	24	0	0	71,1	67,2	3,82	0,64	0,63	0
11.09.2025	-	0,523	135,14	0	132,12	132,12	24	0	0	70,7	66,7	3,96	0,64	0,63	0
12.09.2025	-	0,525	135,98	0	132,88	132,88	24	0	0	71,3	67,4	3,94	0,64	0,63	0
13.09.2025	-	0,534	138,82	0	135,65	135,65	24	0	0	71,5	67,6	3,93	0,64	0,63	0
14.09.2025	-	0,517	132,26	0	129,3	129,3	24	0	0	70,7	66,7	4	0,65	0,64	0
15.09.2025	-	0,541	137,93	0	134,82	134,82	24	0	0	71	67	4,03	0,65	0,64	0
16.09.2025	-	0,53	139,5	0	136,33	136,33	24	0	0	71,3	67,4	3,9	0,63	0,59	0
17.09.2025	-	0,442	115,2	0	112,61	112,61	24	0	1	71,1	67,2	3,93	0,65	0,63	0
18.09.2025	-	0,519	140,55	0	137,38	137,38	24	0	0	70,9	67,2	3,77	0,65	0,64	0
19.09.2025	-	0,546	138,94	0	135,76	135,76	24	0	0	71,7	67,6	4,03	0,65	0,64	0
20.09.2025	-	0,543	116,71	0	114,07	114,07	24	0	0	71,2	66,4	4,75	0,65	0,64	0
21.09.2025	-	0,52	119	0	116,3	116,3	24	0	0	71,3	66,8	4,47	0,65	0,64	0
22.09.2025	-	0,524	115,91	0	113,3	113,3	24	0	0	70,7	66,1	4,62	0,64	0,64	0
23.09.2025	-	0,515	113,32	0	110,77	110,77	24	0	0	71,2	66,5	4,66	0,64	0,64	0
Итого:	-	16,08	3895,06	0	3808,11	3808,11	744	0	-	70,53	66,26	4,27	0,64	0,63	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	772,276	76492,29	0	74700,98	74700,98
23.09.2025	788,356	80387,35	0	78509,09	78509,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения