

#163006#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буткова -1, ТСЖ, УК

Генерала Буткова 1, Калининград

1167

7830

ВКТ-7

00206428

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.09.2025	0,523	110,91	0	108,42	108,42	24	0	0	71,2	66,4	4,82	0,64	0,63	0	-
25.09.2025	0,512	103,06	0	100,75	100,75	24	0	0	70,8	65,7	5,06	0,64	0,64	0	-
26.09.2025	0,522	103,45	0	101,15	101,15	24	0	0	70,5	65,3	5,17	0,64	0,64	0	-
27.09.2025	0,56	104,5	0	102,14	102,14	24	0	0	71,2	65,7	5,48	0,64	0,64	0	-
28.09.2025	0,532	97,31	0	95,14	95,14	23	1	1	70,8	65,2	5,57	0,64	0,64	0	-
29.09.2025	0,516	92,61	0	90,55	90,55	24	0	0	70,4	64,7	5,71	0,63	0,64	0	-
30.09.2025	0,48	81,62	0	79,82	79,82	24	0	0	69,7	63,7	6,04	0,54	0,52	0	-
01.10.2025	0,483	232,71	0	227,83	227,83	24	0	1	68,1	65,9	2,12	0,59	0,51	0	-
02.10.2025	1,526	369,74	0	361,52	361,52	24	0	0	70,4	66,2	4,2	0,63	0,56	0	-
03.10.2025	2,411	343,61	0	336,1	336,1	24	0	0	69,9	62,7	7,16	0,65	0,58	0	-
04.10.2025	2,857	399,44	0	390,66	390,66	24	0	0	70,1	62,8	7,3	0,65	0,58	0	-
05.10.2025	2,66	390,64	0	382,08	382,08	23	1	1	70	63	6,95	0,65	0,57	0	-
06.10.2025	2,819	375,3	0	367,02	367,02	24	0	0	70,2	62,5	7,67	0,63	0,56	0	-
07.10.2025	2,972	403,67	0	394,75	394,75	24	0	0	70,3	62,7	7,52	0,62	0,56	0	-
08.10.2025	2,918	414,38	0	405,24	405,24	24	0	0	70	62,9	7,19	0,62	0,56	0	-
09.10.2025	2,807	417,21	0	408,16	408,16	24	0	0	69,5	62,6	6,86	0,62	0,55	0	-
10.10.2025	2,786	411,47	0	402,44	402,44	24	0	0	69,9	63	6,92	0,62	0,55	0	-
11.10.2025	2,713	422,38	0	413,06	413,06	24	0	0	70,3	63,7	6,55	0,62	0,55	0	-
12.10.2025	2,747	415,15	0	405,99	405,99	24	0	0	70,2	63,4	6,75	0,62	0,56	0	-
13.10.2025	2,696	409,68	0	400,72	400,72	24	0	0	69,8	63	6,72	0,64	0,57	0	-
14.10.2025	2,81	426,27	0	416,9	416,9	24	0	0	70	63,3	6,73	0,66	0,57	0	-
15.10.2025	2,88	457,98	0	447,78	447,78	24	0	0	70,5	64,1	6,42	0,66	0,58	0	-
16.10.2025	2,919	463,51	0	453,25	453,25	24	0	0	70,5	64	6,42	0,66	0,58	0	-
17.10.2025	2,795	465,06	0	454,75	454,75	24	0	0	70,4	64,3	6,13	0,66	0,58	0	-
18.10.2025	2,789	439,17	0	429,58	429,58	24	0	0	69,8	63,3	6,48	0,66	0,58	0	-
19.10.2025	2,832	440,89	0	431,2	431,2	24	0	0	70,1	63,5	6,55	0,48	0,44	0	-
20.10.2025	2,065	282,31	0	276,01	276,01	24	0	1	70,6	63,2	7,45	0,65	0,58	0	-
21.10.2025	2,967	412,68	0	403,5	403,5	24	0	0	70,5	63,2	7,35	0,66	0,58	0	-
22.10.2025	2,992	426,58	0	417,13	417,13	24	0	0	70,4	63,2	7,16	0,67	0,58	0	-
23.10.2025	3,03	462,16	0	451,67	451,67	24	0	0	71,4	64,7	6,69	0,67	0,57	0	-
Итого:	64,119	9975,45	0	9755,31	9755,31	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,119														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	788,356	80387,35	0	78509,09	78509,09
23.10.2025	852,475	90362,8	0	88264,4	88264,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:41:50