

#141830#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3482,919	3457,602	25.317

Подпись исполнителя



#141829#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3843
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.06.2025	-	0,908	0	39,545	0	0	38,694	0	0	24	0	0	0	69,2	46,3	0	0,43	0,36	0
25.06.2025	-	0,895	0	37,82	0	0	36,992	0	0	24	0	0	0	69,9	46,2	0	0,43	0,36	0
26.06.2025	-	0,869	0	37,48	0	0	36,663	0	0	24	0	0	0	69,7	46,5	0	0,43	0,36	0
27.06.2025	-	0,912	0	38,84	0	0	37,992	0	0	24	0	0	0	69,8	46,2	0	0,43	0,36	0
28.06.2025	-	0,86	0	37,66	0	0	36,843	0	0	24	0	0	0	69,5	46,6	0	0,43	0,36	0
29.06.2025	-	0,904	0	38,445	0	0	37,608	0	0	24	0	0	0	69,6	46,1	0	0,43	0,36	0
30.06.2025	-	0,886	0	38,385	0	0	37,553	0	0	24	0	0	0	69,5	46,3	0	0,43	0,36	0
01.07.2025	-	0,878	0	40,225	0	0	39,37	0	0	24	0	0	0	68,7	46,6	0	0,43	0,36	0
02.07.2025	-	0,861	0	39,42	0	0	38,586	0	0	24	0	0	0	68,6	46,7	0	0,42	0,36	0
03.07.2025	-	0,869	0	39,785	0	0	38,941	0	0	24	0	0	0	68,6	46,7	0	0,42	0,36	0
04.07.2025	-	0,846	0	39,33	0	0	38,499	0	0	24	0	0	0	68,5	46,9	0	0,42	0,36	0
05.07.2025	-	0,875	0	39,665	0	0	38,822	0	0	24	0	0	0	68,7	46,7	0	0,42	0,36	0
06.07.2025	-	0,854	0	39,575	0	0	38,735	0	0	24	0	0	0	68,7	46,9	0	0,42	0,36	0
07.07.2025	-	0,819	0	37,56	0	0	36,759	0	0	24	0	0	0	68,8	47	0	0,42	0,36	0
08.07.2025	-	0,806	0	38,815	0	0	38,003	0	0	24	0	0	0	68,1	47,4	0	0,43	0,36	0
09.07.2025	-	0,869	0	40,275	0	0	39,429	0	0	24	0	0	0	68,2	46,7	0	0,43	0,36	0
10.07.2025	-	0,874	0	41,01	0	0	40,153	0	0	24	0	0	0	68	46,8	0	0,43	0,36	0
11.07.2025	-	0,904	0	40,56	0	0	39,703	0	0	24	0	0	0	68,5	46,3	0	0,43	0,35	0
12.07.2025	-	0,831	0	39,16	0	0	38,34	0	0	24	0	0	0	68,1	46,9	0	0,43	0,35	0
13.07.2025	-	0,842	0	39,665	0	0	38,834	0	0	24	0	0	0	68,2	46,9	0	0,43	0,35	0
14.07.2025	-	0,834	0	39,8	0	0	38,964	0	0	24	0	0	0	68,2	47	0	0,43	0,35	0
15.07.2025	-	0,809	0	38,1	0	0	37,296	0	0	24	0	0	0	68,4	47,1	0	0,43	0,35	0
16.07.2025	-	0,817	0	38,415	0	0	37,606	0	0	24	0	0	0	68,4	47,2	0	0,43	0,35	0
17.07.2025	-	0,822	0	40,35	0	0	39,516	0	0	24	0	0	0	67,6	47,2	0	0,43	0,35	0
18.07.2025	-	0,845	0	40,38	0	0	39,54	0	0	24	0	0	0	67,9	47	0	0,43	0,35	0
19.07.2025	-	0,81	0	38,27	0	0	37,465	0	0	24	0	0	0	68,3	47,1	0	0,43	0,36	0
20.07.2025	-	0,802	0	38,61	0	0	37,805	0	0	24	0	0	0	68	47,2	0	0,43	0,36	0
21.07.2025	-	0,768	0	37,055	0	0	36,276	0	0	24	0	0	0	68,3	47,5	0	0,43	0,36	0
22.07.2025	-	0,726	0	42,605	0	0	41,704	0	0	24	0	0	2	68,5	48,5	0	0,42	0,36	0
23.07.2025	-	0,721	0	35,545	0	0	34,797	0	0	24	0	0	0	68,3	48,3	0	0,43	0,35	0
Итого:	-	25,316	0	1172,35	0	0	1147,488	0	0	720	0	-	-	68,63	46,89	0	0,43	0,36	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.06.2025	3457,602	141237,984	0	0	137943,719	0	0	43185,2	768	2453,18	0
23.07.2025	3482,919	142410,344	0	0	139091,219	0	0	43905,2	1488	2453,18	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения