

#144682#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3507,053	3482,919	24.134

Подпись исполнителя _____



#144681#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2025	-	0,75	0	36,845	0	0	36,068	0	0	24	0	0	0	68,4	48,1	0	0,43	0,35	0
25.07.2025	-	0,785	0	36,395	0	0	35,612	0	0	24	0	0	0	69,1	47,6	0	0,43	0,35	0
26.07.2025	-	0,769	0	38	0	0	37,203	0	0	24	0	0	0	68,2	48	0	0,42	0,35	0
27.07.2025	-	0,794	0	37,79	0	0	36,989	0	0	24	0	0	0	68,6	47,6	0	0,42	0,35	0
28.07.2025	-	0,738	0	37,36	0	0	36,574	0	0	24	0	0	0	68,3	48,3	0	0,42	0,35	0
29.07.2025	-	0,783	0	37,91	0	0	37,105	0	0	24	0	0	0	68,7	47,8	0	0,43	0,35	0
30.07.2025	-	0,79	0	37,7	0	0	36,901	0	0	24	0	0	0	68,6	47,6	0	0,44	0,34	0
31.07.2025	-	0,785	0	36,785	0	0	35,998	0	0	24	0	0	0	69	47,6	0	0,44	0,34	0
01.08.2025	-	0,748	0	36,275	0	0	35,505	0	0	24	0	0	0	68,7	48	0	0,44	0,35	0
02.08.2025	-	0,767	0	36,475	0	0	35,697	0	0	24	0	0	0	68,9	47,9	0	0,44	0,35	0
03.08.2025	-	0,795	0	38,73	0	0	37,913	0	0	24	0	0	0	68,4	47,7	0	0,44	0,35	0
04.08.2025	-	0,805	0	37,185	0	0	36,388	0	0	24	0	0	0	69	47,4	0	0,44	0,35	0
05.08.2025	-	0,83	0	37,78	0	0	36,969	0	0	24	0	0	0	69,1	47,2	0	0,44	0,35	0
06.08.2025	-	0,842	0	39,315	0	0	38,482	0	0	24	0	0	0	68,6	47,2	0	0,44	0,35	0
07.08.2025	-	0,825	0	38,715	0	0	37,895	0	0	24	0	0	0	68,6	47,3	0	0,44	0,35	0
08.08.2025	-	0,834	0	40,31	0	0	39,462	0	0	24	0	0	0	68,3	47,4	0	0,44	0,34	0
09.08.2025	-	0,807	0	38,28	0	0	37,47	0	0	24	0	0	0	68,6	47,4	0	0,44	0,34	0
10.08.2025	-	0,785	0	38,405	0	0	37,603	0	0	24	0	0	0	68,1	47,6	0	0,44	0,35	0
11.08.2025	-	0,821	0	39,42	0	0	38,596	0	0	24	0	0	0	68,1	47,3	0	0,44	0,34	0
12.08.2025	-	0,824	0	39,69	0	0	38,861	0	0	24	0	0	0	68	47,2	0	0,44	0,34	0
13.08.2025	-	0,413	0	93,34	0	0	92,073	0	0	21,13	2,9	786433	32774	53,9	40,6	0	0,31	0,29	0
14.08.2025	-	0,73	0	38,28	0	0	37,496	0	0	24	0	0	0	67,2	48	0	0,33	0,31	0
15.08.2025	-	0,779	0	39,405	0	0	38,591	0	0	24	0	0	0	67,5	47,7	0	0,33	0,31	0
16.08.2025	-	0,762	0	38,87	0	0	38,066	0	0	24	0	0	0	67,6	47,9	0	0,33	0,31	0
17.08.2025	-	0,759	0	39,37	0	0	38,562	0	0	24	0	0	0	67,3	48	0	0,33	0,31	0
18.08.2025	-	0,814	0	40,515	0	0	39,676	0	0	24	0	0	0	67,6	47,5	0	0,33	0,31	0
19.08.2025	-	0,79	0	40,905	0	0	40,068	0	0	24	0	0	0	67,1	47,8	0	0,31	0,3	0
20.08.2025	-	0,785	0	41,095	0	0	40,256	0	0	24	0	0	0	67,1	47,9	0	0,31	0,3	0
21.08.2025	-	0,795	0	40,875	0	0	40,036	0	0	24	0	0	0	67,3	47,8	0	0,32	0,3	0
22.08.2025	-	0,815	0	40,955	0	0	40,111	0	0	24	0	0	0	67,4	47,5	0	0,32	0,31	0
23.08.2025	-	0,817	0	41,945	0	0	41,088	0	0	24	0	0	0	67,1	47,6	0	0,32	0,3	0
Итого:	-	24,136	0	1254,92	0	0	1229,314	0	0	741,13	2,9	-	-	67,69	47,44	0	0,4	0,33	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

741,13 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.07.2025	3482,919	142410,344	0	0	139091,219	0	0	43905,2	744	2453,18	0
23.08.2025	3507,053	143665,25	0	0	140320,516	0	0	44646,33	1485,13	2456,08	2,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения