

#147519#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3532,446	3507,053	25.393

Подпись исполнителя _____



#147518#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0,814	0	42,42	0	0	41,558	0	0	24	0	0	0	66,9	47,7	0	0,32	0,3	0
25.08.2025	-	0,869	0	46,02	0	0	45,101	0	0	24	0	0	0	66,2	47,3	0	0,32	0,31	0
26.08.2025	-	0,862	0	42,83	0	0	41,952	0	0	24	0	0	0	67,2	47	0	0,32	0,31	0
27.08.2025	-	0,831	0	43,23	0	0	42,356	0	0	24	0	0	0	66,7	47,4	0	0,32	0,3	0
28.08.2025	-	0,823	0	44,4	0	0	43,507	0	0	24	0	0	0	66,5	47,7	0	0,32	0,31	0
29.08.2025	-	0,826	0	42,775	0	0	41,904	0	0	24	0	0	0	67	47,7	0	0,32	0,31	0
30.08.2025	-	0,809	0	42,265	0	0	41,404	0	0	24	0	0	0	67	47,8	0	0,32	0,31	0
31.08.2025	-	0,865	0	43,925	0	0	43,026	0	0	24	0	0	0	67,2	47,5	0	0,32	0,31	0
01.09.2025	-	0,848	0	43,34	0	0	42,453	0	0	24	0	0	0	67,2	47,6	0	0,32	0,31	0
02.09.2025	-	0,817	0	43,545	0	0	42,664	0	0	24	0	0	0	66,7	47,8	0	0,32	0,3	0
03.09.2025	-	0,829	0	42,605	0	0	41,731	0	0	24	0	0	0	67,2	47,8	0	0,32	0,31	0
04.09.2025	-	0,777	0	48,175	0	0	47,248	0	0	23,97	0,03	1	32768	65	48,7	0	0,37	0,36	0
05.09.2025	-	0,735	0	48,73	0	0	47,803	0	0	24	0	0	0	64,6	49,4	0	0,4	0,39	0
06.09.2025	-	0,8	0	49,435	0	0	48,49	0	0	23,05	0,95	786433	32774	64,8	48,5	0	0,39	0,38	0
07.09.2025	-	0,819	0	51,14	0	0	50,164	0	0	24	0	0	0	64,7	48,7	0	0,4	0,39	0
08.09.2025	-	0,373	0	23,89	0	0	23,489	0	0	21,83	2,2	1	32774	60	36,2	0	0,25	0,25	0
09.09.2025	-	0,894	0	53,905	0	0	52,875	0	0	24	0	0	0	64,8	48,2	0	0,4	0,39	0
10.09.2025	-	0,798	0	50,025	0	0	49,065	0	0	24	0	0	0	64,9	48,8	0	0,4	0,39	0
11.09.2025	-	0,821	0	52,535	0	0	51,538	0	0	24	0	0	0	64,5	48,8	0	0,4	0,39	0
12.09.2025	-	0,864	0	53,005	0	0	51,995	0	0	24	0	0	0	64,7	48,3	0	0,4	0,39	0
13.09.2025	-	0,872	0	52,825	0	0	51,811	0	0	24	0	0	0	64,9	48,4	0	0,4	0,39	0
14.09.2025	-	0,844	0	52,6	0	0	51,596	0	0	24	0	0	0	64,7	48,6	0	0,4	0,39	0
15.09.2025	-	0,828	0	50,54	0	0	49,586	0	0	24	0	0	0	64,3	47,7	0	0,4	0,4	0
16.09.2025	-	0,778	0	44,83	0	0	43,998	0	0	24	0	0	0	63,7	45,9	0	0,4	0,4	0
17.09.2025	-	0,81	0	47,285	0	0	46,41	0	0	24	0	0	0	63,7	45,9	0	0,4	0,4	0
18.09.2025	-	0,866	0	50,945	0	0	49,961	0	0	24	0	0	0	65,2	48,1	0	0,4	0,4	0
19.09.2025	-	0,869	0	49,255	0	0	48,287	0	0	24	0	0	0	65,7	48	0	0,38	0,37	0
20.09.2025	-	0,853	0	43,12	0	0	42,235	0	0	24	0	0	0	67,3	47,5	0	0,33	0,31	0
21.09.2025	-	0,855	0	42,035	0	0	41,17	0	0	24	0	0	0	67,4	47,2	0	0,33	0,31	0
22.09.2025	-	0,842	0	43,37	0	0	42,49	0	0	24	0	0	0	66,9	47,4	0	0,33	0,31	0
23.09.2025	-	0,9	0	44,785	0	0	43,871	0	0	24	0	0	0	67,1	46,9	0	0,33	0,31	0
Итого:	-	25,391	0	1429,785	0	0	1401,738	0	0	740,85	3,18	-	-	65,64	47,44	0	0,36	0,35	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

740,85 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.08.2025	3507,053	143665,25	0	0	140320,516	0	0	44646,33	765,13	2456,08	2,9
23.09.2025	3532,446	145095,047	0	0	141722,266	0	0	45387,18	1505,98	2459,27	6,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения