

#179493#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
3843	23.12.2025	23.11.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	3753,449	3665,106	88.343

Подпись исполнителя _____



#179492#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.11.2025	-3,9	3,599	0	108,921	0	0	105,807	0	0	24	0	0	0	81,1	47,1	0	0,45	0,39	0
25.11.2025	-0,9	3,438	0	107,746	0	0	104,803	0	0	24	0	0	0	79	46,3	0	0,46	0,38	0
26.11.2025	-0,4	2,798	0	102,291	0	0	99,945	0	0	24	0	0	2	70	41,9	0	0,35	0,29	0
27.11.2025	-1,3	3,375	0	106,666	0	0	103,839	0	0	24	0	0	0	77,7	45,3	0	0,48	0,36	0
28.11.2025	-0,4	3,365	0	108,346	0	0	105,503	0	0	24	0	0	0	77,2	45,4	0	0,49	0,36	0
29.11.2025	-0,3	3,52	0	114,556	0	0	111,544	0	0	24	0	0	0	77,3	45,8	0	0,49	0,36	0
30.11.2025	-0,5	3,639	0	119,496	0	0	116,35	0	0	24	0	0	0	77,4	46,2	0	0,48	0,36	0
01.12.2025	-	3,328	0	108,276	0	0	105,484	0	0	24	0	0	0	76,5	45	0	0,49	0,36	0
02.12.2025	-	3,592	0	117,976	0	0	114,811	0	0	24	0	0	0	78,2	47	0	0,47	0,38	0
03.12.2025	-	3,204	0	110,601	0	0	107,898	0	0	24	0	0	0	74,2	44,6	0	0,47	0,39	0
04.12.2025	-	3,044	0	103,916	0	0	101,404	0	0	24	0	0	0	73,7	43,8	0	0,47	0,38	0
05.12.2025	-	2,78	0	92,016	0	0	89,797	0	0	24	0	0	0	73,6	42,8	0	0,48	0,38	0
06.12.2025	-	2,628	0	85,841	0	0	83,797	0	0	24	0	0	0	73,2	41,9	0	0,48	0,38	0
07.12.2025	-	2,991	0	100,966	0	0	98,565	0	0	24	0	0	0	73,1	42,9	0	0,47	0,38	0
08.12.2025	-	2,853	0	95,191	0	0	92,928	0	0	24	0	0	0	73,1	42,4	0	0,48	0,38	0
09.12.2025	-	2,409	0	77,655	0	0	75,828	0	0	24	0	0	0	72,7	41,1	0	0,49	0,37	0
10.12.2025	-	2,343	0	74,725	0	0	72,956	0	0	24	0	0	0	72,9	40,9	0	0,49	0,37	0
11.12.2025	-	2,365	0	75,14	0	0	73,357	0	0	24	0	0	0	73	40,9	0	0,49	0,37	0
12.12.2025	-	2,404	0	76,98	0	0	75,155	0	0	24	0	0	0	73	41	0	0,49	0,37	0
13.12.2025	-	2,763	0	93,151	0	0	90,956	0	0	24	0	0	0	72,7	42,4	0	0,47	0,38	0
14.12.2025	-	2,62	0	85,521	0	0	83,505	0	0	24	0	0	0	72,7	41,5	0	0,48	0,37	0
15.12.2025	-	2,293	0	80,69	0	0	78,837	0	0	18,47	5,53	786433	32768	71,7	43,1	0	0,47	0,36	0
16.12.2025	-	3,046	0	106,981	0	0	104,45	0	0	24	0	0	0	72,9	43,8	0	0,46	0,39	0
17.12.2025	-	3,29	0	110,031	0	0	107,24	0	0	24	0	0	0	75,8	45,1	0	0,46	0,39	0
18.12.2025	-	3,288	0	109,606	0	0	106,812	0	0	24	0	0	0	76	45,2	0	0,46	0,39	0
19.12.2025	-	2,978	0	100,086	0	0	97,679	0	0	24	0	0	0	73,5	43,1	0	0,47	0,38	0
20.12.2025	-	2,722	0	91,426	0	0	89,272	0	0	24	0	0	0	72,7	42,3	0	0,48	0,38	0
21.12.2025	-	2,667	0	87,341	0	0	85,284	0	0	24	0	0	0	72,7	41,5	0	0,48	0,38	0
22.12.2025	-	2,633	0	85,956	0	0	83,921	0	0	24	0	0	0	72,9	41,6	0	0,48	0,38	0
23.12.2025	-	2,369	0	74,715	0	0	72,754	0	0	17,37	6,63	786433	32768	77,2	43,7	0	0,47	0,36	0
Итого:	-1,5	88,344	0	2912,809	0	0	2840,481	0	0	707,84	12,16	-	-	74,59	43,52	0	0,47	0,37	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

707,84 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.11.2025	3665,106	149755,672	0	0	146275,734	0	0	46850,57	767,98	2459,88	0,02
23.12.2025	3753,449	152668,469	0	0	149116,219	0	0	47558,4	1475,82	2472,05	12,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения