

#283103#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 30-40, Калининград (ТП2, отопл., Чернях 38-40)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8065
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5110
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,356	0	39,443	0	0	38,185	0	0	24	0	524288	0	86,2	50,7	0	0,46	0,3	0	-
19.02.2026	1,205	0	35,97	0	0	34,906	0	0	24	0	524288	0	82,6	48	0	0,46	0,3	0	-
20.02.2026	1,149	0	33,878	0	0	32,884	0	0	24	0	524288	0	82,2	47,1	0	0,47	0,3	0	-
21.02.2026	1,172	0	35,813	0	0	34,769	0	0	24	0	524288	0	82	48	0	0,46	0,3	0	-
22.02.2026	0,935	0	28,07	0	0	27,324	0	0	24	0	524288	0	77,8	43,6	0	0,47	0,3	0	-
23.02.2026	0,928	0	28,618	0	0	27,873	0	0	24	0	524288	0	76,8	43,6	0	0,47	0,3	0	-
24.02.2026	0,983	0	31,363	0	0	30,553	0	0	24	0	524288	0	76,5	44,4	0	0,46	0,3	0	-
25.02.2026	1,078	0	34,525	0	0	33,602	0	0	24	0	524288	0	78,1	46	0	0,46	0,3	0	-
26.02.2026	1,013	0	33,39	0	0	32,516	0	0	24	0	524288	0	77,1	45,4	0	0,46	0,3	0	-
27.02.2026	0,775	0	24,808	0	0	24,211	0	0	24	0	524288	0	73,6	41	0	0,47	0,3	0	-
28.02.2026	0,671	0	20,753	0	0	20,257	0	0	24	0	524288	0	73,2	39,3	0	0,48	0,3	0	-
01.03.2026	0,806	0	26,258	0	0	25,633	0	0	24	0	524288	0	73,1	41,5	0	0,47	0,3	0	-
02.03.2026	0,837	0	27,893	0	0	27,226	0	0	24	0	524288	0	73,3	42,3	0	0,47	0,3	0	-
03.03.2026	0,748	0	24,038	0	0	23,466	0	0	24	0	524288	0	73,1	40,7	0	0,47	0,3	0	-
04.03.2026	0,885	0	29,805	0	0	29,093	0	0	24	0	524288	0	73,3	42,7	0	0,46	0,3	0	-
05.03.2026	0,905	0	31,435	0	0	30,687	0	0	24	0	524288	0	73,1	43,3	0	0,46	0,3	0	-
06.03.2026	0,882	0	29,988	0	0	29,262	0	0	24	0	524288	0	73,8	43,1	0	0,46	0,3	0	-
07.03.2026	0,771	0	25,868	0	0	25,251	0	0	24	0	524288	0	73,2	41,3	0	0,46	0,3	0	-
08.03.2026	0,689	0	21,908	0	0	21,387	0	0	24	0	524288	0	73,1	39,7	0	0,47	0,3	0	-
09.03.2026	0,658	0	20,883	0	0	20,387	0	0	24	0	524288	0	73	39,2	0	0,47	0,3	0	-
10.03.2026	0,599	0	18,413	0	0	17,978	0	0	24	0	524288	0	72,8	38,3	0	0,49	0,3	0	-
11.03.2026	0,537	0	15,937	0	0	15,563	0	0	24	0	524288	0	72,7	37,1	0	0,48	0,3	0	-
12.03.2026	0,616	0	18,217	0	0	17,784	0	0	24	0	524288	0	73,2	38,2	0	0,48	0,3	0	-
13.03.2026	0,581	0	17,818	0	0	17,396	0	0	24	0	524288	0	72,9	38,1	0	0,48	0,3	0	-
14.03.2026	0,457	0	12,955	0	0	12,652	0	0	24	0	524288	0	72,4	35,4	0	0,49	0,3	0	-
15.03.2026	0,626	0	18,99	0	0	18,543	0	0	24	0	524288	0	72,7	38,3	0	0,48	0,3	0	-
16.03.2026	0,753	0	23,978	0	0	23,405	0	0	24	0	524288	0	73,2	41	0	0,47	0,3	0	-
17.03.2026	0,732	0	25,638	0	0	25,071	0	0	24	0	524288	0	70	40,2	0	0,46	0,3	0	-
18.03.2026	0,813	0	29,45	0	0	28,785	0	0	24	0	524288	0	71	41,9	0	0,47	0,3	0	-
Итого:	24,16	0	766,103	0	0	746,649	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,16																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	1467,384	51891,949	0	0	50609,371	0	0	68672,72	768	2830,88	0
18.03.2026	1491,543	52658,047	0	0	51356,02	0	0	69368,72	1464	2830,88	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:21:23