

#163005#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП2, отопл., Чернях 38-40)
4402
8065
ВКТ-9
5110
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	19,9	19,3	0	0,04	0,3	0	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	20,3	19,6	0	0,04	0,3	0	-
03.10.2025	0,108	0	3,515	0	0	3,443	0	0	23,97	0,03	524288	32774	67,2	20,1	0	0,08	0,3	0	-
04.10.2025	0,618	0	19,763	0	0	19,316	0	0	24	0	524288	0	71,1	38,4	0	0,49	0,3	0	-
05.10.2025	0,501	0	14,59	0	0	14,258	0	0	24	0	524288	0	71,4	36,2	0	0,5	0,3	0	-
06.10.2025	0,484	0	14,022	0	0	13,705	0	0	24	0	524288	0	71,2	35,8	0	0,49	0,3	0	-
07.10.2025	0,516	0	15,3	0	0	14,948	0	0	24	0	524288	0	71,8	36,6	0	0,49	0,3	0	-
08.10.2025	0,515	0	15,292	0	0	14,943	0	0	24	0	524288	0	71,6	36,7	0	0,49	0,3	0	-
09.10.2025	0,43	0	11,975	0	0	11,703	0	0	24	0	524288	0	71,3	34,5	0	0,49	0,3	0	-
10.10.2025	0,466	0	13,192	0	0	12,893	0	0	24	0	524288	0	71,3	35	0	0,48	0,3	0	-
11.10.2025	0,433	0	12,175	0	0	11,9	0	0	24	0	524288	0	71,2	34,6	0	0,49	0,3	0	-
12.10.2025	0,465	0	13,26	0	0	12,961	0	0	24	0	524288	0	71,1	35,1	0	0,48	0,3	0	-
13.10.2025	0,567	0	17,005	0	0	16,617	0	0	24	0	524288	0	71,5	37,1	0	0,48	0,3	0	-
14.10.2025	0,59	0	18,28	0	0	17,86	0	0	24	0	524288	2	71,7	38,6	0	0,47	0,3	0	-
15.10.2025	0,53	0	15,482	0	0	15,126	0	0	24	0	524288	0	71,8	36,6	0	0,47	0,3	0	-
16.10.2025	0,513	0	14,86	0	0	14,52	0	0	24	0	524288	0	71,6	36,2	0	0,48	0,3	0	-
17.10.2025	0,523	0	15,16	0	0	14,813	0	0	24	0	524288	0	71,6	36,2	0	0,48	0,3	0	-
18.10.2025	0,676	0	21,087	0	0	20,601	0	0	24	0	524288	0	71,9	39	0	0,48	0,3	0	-
19.10.2025	0,687	0	21,547	0	0	21,049	0	0	24	0	524288	0	72	39,1	0	0,48	0,3	0	-
20.10.2025	0,79	0	26,675	0	0	26,06	0	0	24	0	524288	0	71,9	41,2	0	0,47	0,3	0	-
21.10.2025	0,752	0	25,215	0	0	24,63	0	0	24	0	524288	0	72,1	40,8	0	0,48	0,3	0	-
22.10.2025	0,613	0	18,997	0	0	18,561	0	0	24	0	524288	0	71,8	38,2	0	0,49	0,3	0	-
23.10.2025	0,491	0	14,227	0	0	13,905	0	0	24	0	524288	0	71,2	35,8	0	0,49	0,3	0	-
Итого:	11,268	0	341,619	0	0	333,812	0	0	551,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,268																		

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч551,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
30.09.2025	1327,456	47478,637	0	0	46321,363	0	0	65324,95	768	2818,63	0
23.10.2025	1338,723	47820,262	0	0	46655,172	0	0	65876,92	1319,97	2818,67	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 16:08:25