

#166423#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП2, отопл., Чернях 38-40)
4402
8065
ВКТ-9
5110
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,498	0	14,162	0	0	13,838	0	0	24	0	524288	0	71,7	35,8	0	0,49	0,3	0	-
25.10.2025	0,573	0	16,945	0	0	16,556	0	0	24	0	524288	0	71,8	37,1	0	0,48	0,3	0	-
26.10.2025	0,619	0	18,975	0	0	18,538	0	0	24	0	524288	0	71,8	38,2	0	0,48	0,3	0	-
27.10.2025	0,672	0	20,987	0	0	20,5	0	0	24	0	524288	0	72,2	39,4	0	0,48	0,3	0	-
28.10.2025	0,619	0	18,96	0	0	18,527	0	0	24	0	524288	0	71,6	38	0	0,48	0,3	0	-
29.10.2025	0,612	0	18,767	0	0	18,341	0	0	24	0	524288	0	71,4	37,9	0	0,48	0,3	0	-
30.10.2025	0,588	0	17,912	0	0	17,507	0	0	24	0	524288	0	71,2	37,5	0	0,48	0,3	0	-
31.10.2025	0,626	0	19,267	0	0	18,83	0	0	24	0	524288	0	71,3	38	0	0,48	0,3	0	-
01.11.2025	0,665	0	20,977	0	0	20,498	0	0	24	0	524288	0	71,5	38,9	0	0,48	0,3	0	-
02.11.2025	0,537	0	15,74	0	0	15,379	0	0	24	0	524288	0	71,7	36,6	0	0,48	0,3	0	-
03.11.2025	0,505	0	14,492	0	0	14,161	0	0	24	0	524288	0	71,6	35,9	0	0,49	0,3	0	-
04.11.2025	0,571	0	17,325	0	0	16,932	0	0	24	0	524288	0	71,3	37,3	0	0,48	0,3	0	-
05.11.2025	0,487	0	13,915	0	0	13,599	0	0	24	0	524288	0	71,3	35,4	0	0,48	0,3	0	-
06.11.2025	0,522	0	15,215	0	0	14,868	0	0	24	0	524288	0	71,5	36,1	0	0,49	0,3	0	-
07.11.2025	0,671	0	20,83	0	0	20,348	0	0	24	0	524288	0	72	38,9	0	0,48	0,3	0	-
08.11.2025	0,772	0	25,148	0	0	24,561	0	0	24	0	524288	0	72,4	40,9	0	0,48	0,3	0	-
09.11.2025	0,774	0	25,3	0	0	24,71	0	0	24	0	524288	0	72,4	41	0	0,48	0,3	0	-
10.11.2025	0,715	0	22,612	0	0	22,084	0	0	24	0	524288	0	72,4	40	0	0,48	0,3	0	-
11.11.2025	0,553	0	27,795	0	0	27,373	0	0	24	0	786432	2	54,6	36,4	0	0,38	0,3	0	-
12.11.2025	0,648	0	19,637	0	0	19,181	0	0	24	0	524288	0	72,2	38,4	0	0,48	0,3	0	-
13.11.2025	0,57	0	16,835	0	0	16,447	0	0	24	0	524288	0	71,9	37,1	0	0,47	0,3	0	-
14.11.2025	0,593	0	17,552	0	0	17,147	0	0	24	0	524288	0	71,9	37	0	0,47	0,3	0	-
15.11.2025	0,801	0	26,238	0	0	25,62	0	0	24	0	524288	0	72,7	41,3	0	0,47	0,3	0	-
16.11.2025	0,997	0	32,473	0	0	31,634	0	0	24	0	524288	0	76,6	45	0	0,46	0,3	0	-
17.11.2025	0,864	0	27,713	0	0	27,031	0	0	24	0	524288	0	74,4	42,5	0	0,47	0,3	0	-
18.11.2025	0,924	0	31,49	0	0	30,74	0	0	24	0	524288	0	73,2	43,1	0	0,45	0,3	0	-
19.11.2025	0,863	0	27,888	0	0	27,211	0	0	24	0	524288	0	73,9	42,2	0	0,46	0,3	0	-
20.11.2025	0,999	0	33	0	0	32,164	0	0	24	0	524288	0	75,7	44,6	0	0,46	0,3	0	-
21.11.2025	0,908	0	28,468	0	0	27,748	0	0	24	0	524288	0	75,6	42,9	0	0,46	0,3	0	-
22.11.2025	0,959	0	30,8	0	0	30,018	0	0	24	0	524288	0	75,8	43,7	0	0,45	0,3	0	-
23.11.2025	1,159	0	35,533	0	0	34,523	0	0	24	0	524288	0	80,8	47,3	0	0,45	0,3	0	-
Итого:	21,864	0	692,951	0	0	676,614	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,864																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	1338,723	47820,262	0	0	46655,172	0	0	65876,92	743,97	2818,67	0,03
23.11.2025	1360,587	48513,215	0	0	47331,781	0	0	66620,92	1487,97	2818,67	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:27:46