

# #283102#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Ленинский проспект 47-61, Калининград (ТП1 Ленинский 49)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7776  
Тип теплосчётчика: ВКТ-9  
Заводской номер: 5127  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,896	0	66,675	0	0	64,669	0	0	24	0	0	0	83,4	54,1	0	0,35	0,29	0	-
19.02.2026	1,78	0	68,03	0	0	66,131	0	0	24	0	0	0	79,9	53	0	0,35	0,29	0	-
20.02.2026	1,804	0	71,385	0	0	69,405	0	0	24	0	0	0	79,7	53,7	0	0,36	0,29	0	-
21.02.2026	1,752	0	68,135	0	0	66,272	0	0	24	0	0	0	79	52,5	0	0,35	0,29	0	-
22.02.2026	1,665	0	75,326	0	0	73,416	0	0	24	0	0	0	75,6	53	0	0,36	0,29	0	-
23.02.2026	1,605	0	72,856	0	0	71,051	0	0	24	0	0	0	74,7	52,1	0	0,36	0,29	0	-
24.02.2026	1,544	0	67,745	0	0	66,107	0	0	24	0	0	0	73,7	50,3	0	0,34	0,29	0	-
25.02.2026	1,632	0	70,37	0	0	68,586	0	0	24	0	0	0	75,6	51,8	0	0,35	0,29	0	-
26.02.2026	1,554	0	68,75	0	0	67,061	0	0	24	0	0	0	74,3	51,1	0	0,35	0,29	0	-
27.02.2026	1,505	0	76,196	0	0	74,441	0	0	24	0	0	0	71,7	51,5	0	0,36	0,29	0	-
28.02.2026	1,481	0	81,671	0	0	79,792	0	0	24	0	0	0	71,7	53	0	0,37	0,29	0	-
01.03.2026	1,375	0	73,59	0	0	71,916	0	0	24	0	0	0	71,3	52,1	0	0,35	0,28	0	-
02.03.2026	1,388	0	71,79	0	0	70,147	0	0	24	0	0	0	71,5	51,7	0	0,35	0,28	0	-
03.03.2026	1,41	0	78,271	0	0	76,472	0	0	24	0	0	0	71,6	53,1	0	0,36	0,29	0	-
04.03.2026	1,375	0	72,665	0	0	71,012	0	0	24	0	0	0	71,3	51,8	0	0,35	0,28	0	-
05.03.2026	1,421	0	74,55	0	0	72,845	0	0	24	0	0	0	71,5	51,9	0	0,36	0,29	0	-
06.03.2026	1,433	0	77,546	0	0	75,745	0	0	24	0	0	0	72	53	0	0,36	0,29	0	-
07.03.2026	1,415	0	79,68	0	0	77,856	0	0	24	0	0	0	71,5	53,1	0	0,36	0,28	0	-
08.03.2026	1,405	0	85,521	0	0	83,562	0	0	24	0	0	0	71,5	54,6	0	0,37	0,28	0	-
09.03.2026	1,401	0	85,821	0	0	83,857	0	0	24	0	0	0	71,5	54,6	0	0,37	0,28	0	-
10.03.2026	1,39	0	88,606	0	0	86,585	0	0	24	0	0	0	71,4	55,2	0	0,37	0,27	0	-
11.03.2026	1,401	0	91,671	0	0	89,569	0	0	24	0	0	0	71,6	55,9	0	0,37	0,27	0	-
12.03.2026	1,391	0	88,626	0	0	86,584	0	0	24	0	0	0	71,7	55,6	0	0,37	0,27	0	-
13.03.2026	1,402	0	92,271	0	0	90,142	0	0	24	0	0	0	71,8	56,2	0	0,38	0,28	0	-
14.03.2026	1,355	0	94,326	0	0	92,167	0	0	24	0	0	0	71,5	56,8	0	0,38	0,27	0	-
15.03.2026	1,323	0	87,246	0	0	85,267	0	0	24	0	0	0	71,2	55,6	0	0,37	0,27	0	-
16.03.2026	1,384	0	84,741	0	0	82,784	0	0	24	0	0	0	71,8	55,1	0	0,37	0,28	0	-
17.03.2026	1,392	0	87,836	0	0	85,825	0	0	24	0	0	0	71,5	55,3	0	0,37	0,28	0	-
18.03.2026	1,337	0	81,636	0	0	79,779	0	0	24	0	0	0	71,2	54,4	0	0,36	0,28	0	-
Итого:	43,216	0	2283,532	0	0	2229,045	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,216																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	2962,927	136340,062	0	0	133219,141	0	0	73274,43	768	4787,43	0
18.03.2026	3006,142	138623,578	0	0	135448,188	0	0	73970,43	1464	4787,43	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.03.2026 7:20:14