

#190524#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ленинский проспект 47-61, Калининград (ТП1 Ленинский 49)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7776
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5127
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,645	0	71,46	0	0	69,53	0	0	24	0	0	0	78,4	54,8	0	0,35	0,29	0	-3,9
25.11.2025	1,605	0	72,526	0	0	70,632	0	0	24	0	0	0	76,9	54,2	0	0,35	0,29	0	-0,9
26.11.2025	1,539	0	65,98	0	0	64,289	0	0	24	0	0	0	76,1	52,1	0	0,35	0,29	0	-0,4
27.11.2025	1,467	0	61,815	0	0	60,261	0	0	24	0	0	0	75,3	50,9	0	0,34	0,3	0	-1,3
28.11.2025	1,461	0	62,75	0	0	61,184	0	0	24	0	0	0	75	51,1	0	0,34	0,3	0	-0,4
29.11.2025	1,458	0	61,455	0	0	59,931	0	0	24	0	0	0	74,7	50,4	0	0,34	0,3	0	-0,3
30.11.2025	1,47	0	61,22	0	0	59,686	0	0	24	0	0	0	75,2	50,5	0	0,34	0,3	0	-0,5
01.12.2025	1,444	0	63,24	0	0	61,692	0	0	24	0	0	0	74,2	50,8	0	0,35	0,3	0	-
02.12.2025	1,531	0	65,69	0	0	64,027	0	0	24	0	0	0	75,6	51,6	0	0,35	0,3	0	-
03.12.2025	1,458	0	71,215	0	0	69,553	0	0	24	0	0	0	72,2	51,3	0	0,35	0,29	0	-
04.12.2025	1,387	0	70,795	0	0	69,216	0	0	24	0	0	0	70,5	50,5	0	0,35	0,29	0	-
05.12.2025	1,376	0	73,706	0	0	72,088	0	0	24	0	0	0	69,9	50,8	0	0,36	0,3	0	-
06.12.2025	1,359	0	76,371	0	0	74,695	0	0	24	0	0	0	69,9	51,7	0	0,36	0,29	0	-
07.12.2025	1,319	0	71,195	0	0	69,641	0	0	24	0	0	0	69,7	50,8	0	0,35	0,29	0	-
08.12.2025	1,358	0	74,751	0	0	73,093	0	0	24	0	0	0	70,3	51,7	0	0,36	0,29	0	-
09.12.2025	1,337	0	80,066	0	0	78,309	0	0	24	0	0	0	69,9	52,8	0	0,36	0,29	0	-
10.12.2025	1,351	0	80,796	0	0	79,024	0	0	24	0	0	0	69,9	52,8	0	0,37	0,29	0	-
11.12.2025	1,325	0	79,046	0	0	77,306	0	0	24	0	0	0	70	52,8	0	0,36	0,29	0	-
12.12.2025	1,327	0	77,101	0	0	75,401	0	0	24	0	0	0	70,1	52,4	0	0,36	0,29	0	-
13.12.2025	1,293	0	72,646	0	0	71,054	0	0	24	0	0	0	69,8	51,6	0	0,35	0,29	0	-
14.12.2025	1,31	0	75,246	0	0	73,589	0	0	24	0	0	0	70	52,2	0	0,36	0,29	0	-
15.12.2025	1,292	0	70,52	0	0	68,976	0	0	24	0	0	0	69,8	51,1	0	0,35	0,29	0	-
16.12.2025	1,385	0	71,535	0	0	69,892	0	0	24	0	0	0	71,6	51,8	0	0,36	0,3	0	-
17.12.2025	1,494	0	71,946	0	0	70,163	0	0	24	0	0	0	74,7	53,4	0	0,36	0,3	0	-
18.12.2025	1,468	0	71,14	0	0	69,42	0	0	24	0	0	0	73,7	52,5	0	0,36	0,3	0	-
19.12.2025	1,371	0	72,661	0	0	71,026	0	0	24	0	0	0	70,8	51,5	0	0,36	0,3	0	-
20.12.2025	1,36	0	75,056	0	0	73,413	0	0	24	0	0	0	69,8	51,3	0	0,36	0,29	0	-
21.12.2025	1,346	0	75,146	0	0	73,49	0	0	24	0	0	0	70	51,7	0	0,36	0,29	0	-
22.12.2025	1,364	0	75,006	0	0	73,337	0	0	24	0	0	0	70,4	51,8	0	0,36	0,29	0	-
23.12.2025	1,563	0	71,905	0	0	70,082	0	0	24	0	0	0	75,6	53,3	0	0,36	0,29	0	-
Итого:	42,463	0	2143,985	0	0	2094	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,463																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.11.2025	2820,01	130631,391	0	0	127664,57	0	0	71216,02	768	4781,85	0
23.12.2025	2862,471	132775,375	0	0	129758,57	0	0	71936,02	1488	4781,85	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2025 7:34:21