

#207633#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Ленинский проспект 47-61, Калининград (ТП2 Ленинский 61)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7777
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 5124
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,941	0	51,16	0	0	49,584	0	0	24	0	0	0	84,5	45,3	0	0,34	0,3	0	-9,4
25.01.2026	2,016	0	55,775	0	0	54,08	0	0	24	0	0	0	83,8	46,6	0	0,35	0,3	0	-7,3
26.01.2026	1,941	0	57,235	0	0	55,588	0	0	24	0	0	0	81,3	46,5	0	0,36	0,3	0	-4,4
27.01.2026	1,928	0	57,925	0	0	56,272	0	0	24	0	0	0	80,9	46,7	0	0,36	0,3	0	-3,8
28.01.2026	1,891	0	54,775	0	0	53,184	0	0	24	0	0	0	81,7	46,2	0	0,35	0,3	0	-6
29.01.2026	1,924	0	51,095	0	0	49,521	0	0	24	0	0	0	84,5	45,7	0	0,34	0,3	0	-9,7
30.01.2026	1,929	0	48,625	0	0	47,086	0	0	24	0	0	0	85,8	44,8	0	0,34	0,29	0	-12,4
31.01.2026	1,904	0	46,855	0	0	45,371	0	0	24	0	0	0	85,8	43,9	0	0,33	0,29	0	-13,8
01.02.2026	1,851	0	43,205	0	0	41,819	0	0	24	0	0	0	86,4	42,2	0	0,32	0,29	0	-18,9
02.02.2026	1,91	0	43,575	0	0	42,152	0	0	24	0	0	0	87,3	42	0	0,32	0,29	0	-20,1
03.02.2026	2,071	0	48,73	0	0	47,102	0	0	24	0	0	0	88,5	44,5	0	0,33	0,29	0	-18
04.02.2026	2,106	0	50,8	0	0	49,122	0	0	24	0	0	0	87,9	45,1	0	0,34	0,29	0	-12,3
05.02.2026	2,191	0	57,335	0	0	55,482	0	0	24	0	0	0	86,8	47,4	0	0,35	0,3	0	-7,6
06.02.2026	2,119	0	61,01	0	0	59,169	0	0	24	0	0	0	83,5	47,8	0	0,36	0,3	0	-3,2
07.02.2026	2,023	0	60,24	0	0	58,496	0	0	24	0	0	0	81,6	47	0	0,36	0,3	0	-3,3
08.02.2026	1,985	0	57,515	0	0	55,824	0	0	24	0	0	0	82,3	46,7	0	0,35	0,3	0	-4,9
09.02.2026	1,962	0	50,97	0	0	49,374	0	0	24	0	0	0	85,3	45,5	0	0,34	0,29	0	-12,1
10.02.2026	1,934	0	50,81	0	0	49,245	0	0	24	0	0	0	84,5	45,2	0	0,34	0,3	0	-12,4
11.02.2026	1,992	0	59,955	0	0	58,225	0	0	24	0	0	0	81,4	47,2	0	0,36	0,3	0	-3,8
12.02.2026	1,875	0	61,03	0	0	59,395	0	0	24	0	0	0	78,1	46,5	0	0,36	0,3	0	-0,7
13.02.2026	1,877	0	59,885	0	0	58,248	0	0	24	0	0	0	79	46,8	0	0,36	0,3	0	-1,2
14.02.2026	1,914	0	55,86	0	0	54,217	0	0	24	0	0	0	82,3	47	0	0,35	0,3	0	-6,7
15.02.2026	2,03	0	54,725	0	0	52,97	0	0	24	0	0	0	86,5	48,1	0	0,35	0,3	0	-11,2
16.02.2026	2,051	0	52,08	0	0	50,341	0	0	24	0	0	0	88,5	47,6	0	0,34	0,3	0	-
17.02.2026	2,038	0	52,56	0	0	50,838	0	0	24	0	0	0	87,5	47,5	0	0,34	0,3	0	-
Итого:	49,403	0	1343,73	0	0	1302,705	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,403																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	2958,51	139610,656	0	0	136301,359	0	0	68543,72	762,42	8918,42	5,58
17.02.2026	3007,913	140954,391	0	0	137604,078	0	0	69143,72	1362,42	8918,42	5,58

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:32:22