

#207630#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Южный бульвар 33-43, Калининград  
4113  
7465  
ВКТ-7  
00268179  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,567	0,78	105,23	87,8	103,34	86,55	16,79	24	0	0	63,1	55,5	7,61	0,62	0,55	-9,4
25.01.2026	1,506	0,752	97,96	80,55	96,25	79,47	16,78	24	0	0	62,2	54,4	7,75	0,64	0,56	-7,3
26.01.2026	1,425	0,686	93,83	78,25	92,18	77,15	15,03	24	0	0	62,8	54,7	8,03	0,64	0,56	-4,4
27.01.2026	1,428	0,69	93,92	78,19	92,25	77,11	15,14	24	0	0	62,6	54,6	8,03	0,63	0,56	-3,8
28.01.2026	1,451	0,705	92,73	76,61	91,05	75,56	15,49	24	0	0	62,8	54,7	8,17	0,65	0,56	-6
29.01.2026	1,439	0,686	94,93	79,49	93,21	78,37	14,84	24	0	0	63,2	55,1	8,11	0,61	0,56	-9,7
30.01.2026	1,476	0,708	95,78	79,75	94,03	78,62	15,41	24	0	0	63,2	55	8,18	0,59	0,56	-12,4
31.01.2026	1,567	0,787	95,8	78,03	94,06	76,88	17,18	24	0	0	63,2	54,9	8,31	0,56	0,55	-13,8
01.02.2026	1,608	0,823	96,2	77,51	94,43	76,45	17,98	24	0	0	63,2	54,8	8,32	0,53	0,55	-18,9
02.02.2026	1,538	0,756	98,96	81,9	97,13	80,75	16,38	24	0	0	63,2	55,1	8,12	0,52	0,55	-20,1
03.02.2026	1,443	0,667	93,78	78,55	92,07	77,49	14,58	24	0	0	63,2	54,7	8,46	0,52	0,56	-18
04.02.2026	1,511	0,735	91,17	74,34	89,49	73,33	16,16	24	0	0	63,2	54,5	8,71	0,52	0,56	-12,3
05.02.2026	1,495	0,736	89,76	72,9	88,13	71,9	16,23	24	0	0	63,1	54,4	8,66	0,53	0,56	-7,6
06.02.2026	1,452	0,693	89,91	74	88,29	73	15,29	24	0	0	63	54,4	8,59	0,54	0,56	-3,2
07.02.2026	1,482	0,674	95,64	80,22	93,92	79,12	14,8	24	0	0	63	54,4	8,63	0,52	0,56	-3,3
08.02.2026	1,565	0,807	104,84	86,35	102,98	85,18	17,8	24	0	0	62,2	54,8	7,32	0,62	0,56	-4,9
09.02.2026	1,517	0,737	99,36	82,76	97,57	81,57	16	24	0	0	63,2	55,3	7,96	0,58	0,56	-12,1
10.02.2026	1,434	0,685	91,59	75,95	89,93	74,92	15,01	24	0	0	63,1	54,8	8,34	0,54	0,55	-12,4
11.02.2026	1,507	0,765	98,73	81,39	96,98	80,26	16,72	24	0	0	62,4	54,7	7,69	0,54	0,56	-3,8
12.02.2026	1,414	0,681	94,22	78,54	92,55	77,45	15,1	24	0	0	62,4	54,6	7,85	0,55	0,56	-0,7
13.02.2026	1,422	0,696	91,18	75,31	89,55	74,29	15,26	24	0	0	62,8	54,7	8,08	0,54	0,56	-1,2
14.02.2026	1,546	0,788	90,98	73,05	89,37	72,04	17,33	24	0	0	63,2	54,7	8,46	0,52	0,56	-6,7
15.02.2026	1,521	0,77	90,92	73,44	89,29	72,45	16,84	24	0	0	63,2	54,7	8,43	0,52	0,56	-11,2
16.02.2026	1,472	0,715	94,16	77,98	92,44	76,85	15,59	24	0	0	63,3	55,1	8,2	0,5	0,56	-
17.02.2026	1,497	0,743	92,88	75,97	91,18	74,92	16,26	24	0	0	63,1	54,9	8,27	0,48	0,56	-
Итого:	37,283	0	2374,46	1958,83	2331,67	1931,68	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,283															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	594,227	46027,12	39388,07	45238,36	38848,73
17.02.2026	631,51	48401,58	41346,9	47570,03	40780,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 7:50:11