

#121276#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 33-43, Калининград

4113

7465

ВКТ-7

00268179

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,456	0,719	112,4	96,36	110,39	94,98	15,41	24	0	0	62,3	55,6	6,69	0,57	0,55	-
25.02.2025	1,379	0,656	108,69	93,96	106,76	92,62	14,14	24	0	0	62,3	55,5	6,78	0,57	0,58	-
26.02.2025	1,457	0,731	109,96	93,64	108	92,31	15,69	24	0	0	62,3	55,5	6,74	0,57	0,57	-
27.02.2025	1,416	0,683	114,82	99,61	112,77	98,17	14,6	24	0	0	62,3	55,8	6,47	0,57	0,55	-
28.02.2025	1,357	0,641	105,94	91,47	104,04	90,2	13,84	24	0	0	62,2	55,4	6,9	0,57	0,55	-
01.03.2025	1,426	0,702	103,48	87,59	101,64	86,38	15,26	24	0	0	62,2	55,1	7,1	0,57	0,57	-
02.03.2025	1,478	0,743	110,63	94,03	108,65	92,66	15,99	24	0	0	62,3	55,5	6,79	0,57	0,57	-
03.03.2025	1,393	0,661	107,68	92,76	105,74	91,44	14,3	24	0	0	62,3	55,4	6,92	0,57	0,58	-
04.03.2025	1,404	0,668	117,25	102,3	115,14	100,86	14,28	24	0	0	62,3	55,9	6,39	0,57	0,55	-
05.03.2025	1,404	0,677	112,48	97,37	110,48	95,99	14,49	24	0	0	62,3	55,7	6,61	0,57	0,56	-
06.03.2025	1,442	0,722	104,68	88,33	102,82	87,12	15,7	24	0	0	62,2	55,2	6,97	0,58	0,57	-
07.03.2025	1,399	0,689	104,84	89,39	102,98	88,12	14,86	24	0	0	62,3	55,4	6,91	0,58	0,6	-
08.03.2025	1,361	0,659	108,46	93,66	106,51	92,34	14,17	24	0	0	62,2	55,6	6,59	0,58	0,59	-
09.03.2025	1,46	0,75	112,56	95,93	110,56	94,57	15,99	24	0	0	62,3	55,8	6,45	0,58	0,57	-
10.03.2025	1,368	0,669	105,72	90,7	103,84	89,41	14,43	24	0	0	62,3	55,5	6,72	0,58	0,56	-
11.03.2025	1,361	0,666	100,24	85,23	98,47	84,03	14,44	24	0	0	62,2	55,2	7,08	0,57	0,61	-
12.03.2025	1,359	0,651	115,27	100,75	113,19	99,31	13,88	24	0	0	62,3	56	6,28	0,57	0,56	-
13.03.2025	1,327	0,624	107,89	93,97	105,94	92,61	13,33	24	0	0	62,3	55,7	6,65	0,57	0,55	-
14.03.2025	1,366	0,664	104,27	89,31	102,43	88,06	14,37	24	0	0	62,2	55,4	6,86	0,57	0,57	-
15.03.2025	1,435	0,718	105,53	89,38	103,67	88,18	15,49	24	0	0	62,2	55,3	6,92	0,57	0,55	-
16.03.2025	1,444	0,72	102,76	86,49	100,94	85,28	15,66	24	0	0	62,3	55,1	7,15	0,57	0,58	-
17.03.2025	1,414	0,688	107,8	92,39	105,89	91,05	14,84	24	0	0	62,3	55,4	6,88	0,57	0,55	-
18.03.2025	1,343	0,632	103,31	89,03	101,5	87,78	13,72	24	0	0	62,2	55,2	7,01	0,57	0,58	-
19.03.2025	1,398	0,67	106,6	91,55	104,72	90,21	14,51	24	0	0	62,3	55,4	6,96	0,57	0,56	-
20.03.2025	1,381	0,665	103,05	88,08	101,22	86,82	14,4	24	0	0	62,3	55,2	7,07	0,57	0,61	-
21.03.2025	1,354	0,648	112,88	98,47	110,87	97,06	13,81	24	0	0	62,3	55,8	6,41	0,57	0,57	-
22.03.2025	1,474	0,753	109,53	92,67	107,6	91,38	16,22	24	0	0	62,3	55,6	6,69	0,57	0,59	-
23.03.2025	1,501	0,788	107,85	90,15	105,98	88,86	17,12	24	0	0	62	55,2	6,71	0,57	0,57	-
Итого:	39,357	0	3026,57	2594,57	2972,74	2557,8	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,357															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	175,456	13415,8	11536,73	13177,86	11374,12
23.03.2025	214,813	16442,37	14131,3	16150,6	13931,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:55:43