

#142037#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 03.07.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 33-43, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00268179	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 03.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	409,196	409,196	0
Количество тепловой энергии, система 2	357,51	332,771	24.739

Подпись исполнителя _____



#142035#

Отчёт за период с 03.07.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 7464
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268179
Номер системы 1
Отчёт сформирован 31.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
04.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,2	23,6	1,6	0,46	0,44	0
05.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,1	23,5	1,6	0,45	0,44	0
06.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,2	23,6	1,57	0,46	0,44	0
07.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,5	23,9	1,55	0,46	0,44	0
08.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,5	24	1,54	0,46	0,44	0
09.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,4	23,8	1,56	0,45	0,44	0
10.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,1	23,6	1,52	0,46	0,44	0
11.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25	23,5	1,53	0,46	0,44	0
12.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,2	23,7	1,56	0,46	0,44	0
13.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,4	23,8	1,55	0,46	0,44	0
14.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,5	24	1,52	0,46	0,44	0
15.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,7	24,2	1,53	0,46	0,44	0
16.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,8	24,3	1,56	0,46	0,45	0
17.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,8	24,3	1,55	0,46	0,45	0
18.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	25,9	24,3	1,54	0,46	0,45	0
19.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	26	24,4	1,55	0,46	0,45	0
20.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	26,2	24,6	1,57	0,46	0,45	0
21.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	26,5	24,9	1,57	0,46	0,45	0
22.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	26,8	25,2	1,58	0,46	0,45	0
23.07.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	26,8	25,2	1,58	0,46	0,45	0
Итого:	-	0	0	0	0	480	0	-	25,68	24,12	1,56	0,46	0,44	0

Общее время работы системы

480 час.

Период нормальной работы системы

480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
03.07.2025	409,196	55329,91	54666,67	54666,67
23.07.2025	409,196	55329,91	54666,67	54666,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#142036#

Отчёт за период с 03.07.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 7465
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268179
Номер системы 2
Отчёт сформирован 31.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
04.07.2025	-	1,245	0,599	96,46	82,74	94,78	81,54	13,24	24	0	0	61,4	54,6	6,75	0,57	0,52
05.07.2025	-	1,284	0,635	95,44	80,83	93,75	79,7	14,05	24	0	0	61,5	54,6	6,89	0,57	0,52
06.07.2025	-	1,252	0,622	93,19	78,65	91,57	77,6	13,97	24	0	0	60,9	54,1	6,79	0,57	0,51
07.07.2025	-	1,23	0,588	100,62	87,15	98,88	85,94	12,94	24	0	0	61,4	55	6,44	0,57	0,51
08.07.2025	-	1,188	0,555	94,44	81,64	92,76	80,48	12,28	24	0	0	61,4	54,6	6,8	0,57	0,51
09.07.2025	-	1,259	0,62	97,28	83,01	95,61	81,83	13,78	24	0	0	61,1	54,5	6,62	0,57	0,51
10.07.2025	-	1,287	0,641	97,5	82,66	95,84	81,51	14,33	24	0	0	60,9	54,3	6,64	0,57	0,51
11.07.2025	-	1,212	0,575	91,87	78,52	90,29	77,47	12,82	24	0	0	61,2	54,2	7,03	0,57	0,51
12.07.2025	-	1,264	0,621	97,43	83,09	95,77	81,95	13,82	24	0	0	61	54,3	6,66	0,57	0,51
13.07.2025	-	1,22	0,595	94,05	80,24	92,46	79,13	13,33	24	0	0	60,8	54	6,76	0,57	0,52
14.07.2025	-	1,202	0,573	92,41	79,19	90,81	78,08	12,73	24	0	0	61,3	54,3	6,92	0,57	0,52
15.07.2025	-	1,245	0,613	94,59	80,4	92,93	79,29	13,64	24	0	0	61,2	54,5	6,72	0,57	0,51
16.07.2025	-	1,249	0,61	96,12	82,01	94,46	80,87	13,59	24	0	0	61,1	54,4	6,71	0,57	0,52
17.07.2025	-	1,195	0,557	92,23	79,27	90,6	78,21	12,39	24	0	0	61,4	54,4	6,96	0,57	0,51
18.07.2025	-	1,271	0,629	104,97	90,63	103,12	89,39	13,73	24	0	0	61,3	55,1	6,21	0,57	0,51
19.07.2025	-	1,237	0,602	98,49	84,67	96,79	83,48	13,31	24	0	0	61,2	54,6	6,5	0,57	0,52
20.07.2025	-	1,251	0,624	96,29	81,93	94,62	80,76	13,86	24	0	0	61,2	54,6	6,53	0,57	0,52
21.07.2025	-	1,236	0,611	94,26	80,39	92,6	79,23	13,37	24	0	0	61,8	55,1	6,73	0,57	0,52
22.07.2025	-	1,204	0,58	96,68	83,55	94,98	82,34	12,64	24	0	0	61,7	55,2	6,52	0,57	0,51
23.07.2025	-	1,208	0,588	97,43	84	95,71	82,85	12,86	24	0	0	61,5	55,1	6,43	0,57	0,51
Итого:	-	24,739	12,038	1921,75	1644,57	1888,33	1621,65	266,68	480	0	-	61,26	54,58	6,68	0,57	0,51

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
03.07.2025	332,771	25864,24	22225,88	25411,76	21915,09
23.07.2025	357,51	27785,99	23870,45	27300,09	23536,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения