

#163000#

Отчёт по теплопотреблению за период с 02.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 33-43, Калининград

4113

7464

ВКТ-7

00268179

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
03.10.2025	0,775	99,06	98	98	24	0	0	48	40,1	7,89	0,81	0,64	0	-
04.10.2025	1,801	257,19	254,4	254,4	24	0	0	48,4	41,4	7,07	0,77	0,64	0	-
05.10.2025	1,606	246,79	244,25	244,25	23	1	1	47,5	40,9	6,56	0,79	0,64	0	-
06.10.2025	1,666	257,98	255,34	255,34	24	0	0	47,4	40,9	6,5	0,79	0,64	0	-
07.10.2025	1,687	258,62	255,9	255,9	24	0	0	47,7	41,2	6,57	0,8	0,64	0	-
08.10.2025	1,674	259	256,29	256,29	24	0	0	47,7	41,2	6,51	0,85	0,65	0	-
09.10.2025	1,624	258,43	255,79	255,79	24	0	0	47,4	41,1	6,32	0,92	0,66	0	-
10.10.2025	1,603	258	255,36	255,36	24	0	0	47,4	41,2	6,24	0,99	0,66	0	-
11.10.2025	1,6	257,99	255,35	255,35	24	0	0	47,4	41,2	6,22	0,9	0,66	0	-
12.10.2025	1,612	258,09	255,45	255,45	24	0	0	47,4	41,1	6,27	0,82	0,65	0	-
13.10.2025	1,644	258,36	255,66	255,66	24	0	0	47,7	41,3	6,42	0,8	0,64	0	-
14.10.2025	1,68	258,3	255,56	255,56	24	0	0	48	41,4	6,58	0,78	0,64	0	-
15.10.2025	1,649	257,86	255,17	255,17	24	0	0	47,6	41,2	6,44	0,8	0,64	0	-
16.10.2025	1,622	257,69	255,05	255,05	24	0	0	47,4	41,1	6,34	0,82	0,65	0	-
17.10.2025	1,622	257,99	255,35	255,35	24	0	0	47,4	41,1	6,33	0,89	0,66	0	-
18.10.2025	1,668	248,25	245,58	245,58	23	1	1	48,4	41,6	6,76	0,82	0,65	0	-
19.10.2025	1,744	258,42	255,61	255,61	24	0	0	48,4	41,6	6,81	0,81	0,64	0	-
20.10.2025	1,919	258,58	255,55	255,55	24	0	0	50,4	42,9	7,49	0,79	0,64	0	-
21.10.2025	1,919	258,2	255,12	255,12	24	0	0	50,8	43,3	7,51	0,88	0,65	0	-
22.10.2025	1,719	257,99	255,22	255,22	24	0	0	48,3	41,6	6,71	0,9	0,65	0	-
23.10.2025	1,626	257,72	255,08	255,08	24	0	0	47,4	41,1	6,33	0,93	0,65	0	-
Итого:	34,46	5240,51	5185,08	5185,08	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,46													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

502

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
02.10.2025	409,196	55329,91	54666,67	54666,67
23.10.2025	443,656	60570,42	59851,75	59851,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:40:54