

#166417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 33-43, Калининград

4113

7464

ВКТ-7

00268179

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.10.2025	1,625	258,09	255,45	255,45	24	0	0	47,4	41,1	6,32	0,81	0,64	0	-
25.10.2025	1,688	258,13	255,4	255,4	24	0	0	47,9	41,3	6,58	0,94	0,65	0	-
26.10.2025	1,716	258,11	255,34	255,34	24	0	0	48,2	41,5	6,67	0,86	0,65	0	-
27.10.2025	1,769	258,11	255,23	255,23	24	0	0	48,8	41,9	6,91	0,83	0,64	0	-
28.10.2025	1,735	257,95	255,14	255,14	24	0	0	48,3	41,6	6,77	0,86	0,65	0	-
29.10.2025	1,728	258,02	255,23	255,23	24	0	0	48,3	41,5	6,75	0,88	0,65	0	-
30.10.2025	1,705	257,88	255,14	255,14	24	0	0	48	41,4	6,65	0,81	0,64	0	-
31.10.2025	1,722	258,07	255,29	255,29	24	0	0	48,1	41,4	6,73	0,81	0,64	0	-
01.11.2025	1,776	258,26	255,44	255,44	24	0	0	48,7	41,8	6,94	0,78	0,64	0	-
02.11.2025	1,672	258,11	255,39	255,39	24	0	0	47,7	41,1	6,54	0,78	0,64	0	-
03.11.2025	1,638	258,1	255,46	255,46	24	0	0	47,4	41	6,41	0,79	0,64	0	-
04.11.2025	1,681	257,98	255,26	255,26	24	0	0	47,9	41,3	6,58	0,86	0,65	0	-
05.11.2025	1,633	257,69	255,05	255,05	24	0	0	47,4	41	6,38	0,99	0,66	0	-
06.11.2025	1,645	257,73	255,09	255,09	24	0	0	47,5	41,1	6,39	1,06	0,66	0	-
07.11.2025	1,759	257,81	255,01	255,01	24	0	0	48,5	41,6	6,84	1,12	0,67	0	-
08.11.2025	1,874	258	255,09	255,09	24	0	0	49,5	42,3	7,27	1,08	0,67	0	-
09.11.2025	1,885	258,13	255,25	255,25	24	0	0	49,5	42,2	7,31	1,02	0,66	0	-
10.11.2025	1,833	258,08	255,2	255,2	24	0	0	48,9	41,8	7,13	1,23	0,68	0	-
11.11.2025	1,789	258,07	255,32	255,32	24	0	0	48,3	41,4	6,9	1,16	0,67	0	-
12.11.2025	1,797	258,07	255,28	255,28	24	0	0	48,4	41,4	6,96	0,86	0,64	0	-
13.11.2025	1,721	258,12	255,38	255,38	24	0	0	47,9	41,2	6,71	0,87	0,65	0	-
14.11.2025	1,708	257,88	255,16	255,16	24	0	0	47,8	41,1	6,65	0,85	0,65	0	-
15.11.2025	1,944	258,52	255,53	255,53	24	0	0	50,1	42,5	7,59	0,84	0,65	0	-
16.11.2025	2,488	258,29	254,49	254,49	24	0	0	56,6	46,8	9,76	0,9	0,65	0	-
17.11.2025	2,157	258,13	254,82	254,82	24	0	0	52,6	44,2	8,43	0,83	0,65	0	-
18.11.2025	2,284	257,81	254,32	254,32	24	0	0	54	45,1	8,96	0,84	0,65	0	-
19.11.2025	2,148	258,08	254,81	254,81	24	0	0	52,2	43,8	8,42	0,97	0,66	0	-
20.11.2025	2,531	258,7	254,89	254,89	24	0	0	56,8	46,9	9,88	0,99	0,66	0	-
21.11.2025	2,342	257,57	254,08	254,08	24	0	0	54,4	45,2	9,17	0,91	0,66	0	-
22.11.2025	2,433	258,5	254,89	254,89	24	0	0	55,2	45,7	9,51	0,86	0,65	0	-
23.11.2025	2,986	258,4	253,89	253,89	24	0	0	61,8	50,1	11,74	0,91	0,66	0	-
Итого:	59,412	8000,39	7907,32	7907,32	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,412													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	443,656	60570,42	59851,75	59851,75
23.11.2025	503,068	68570,81	67759,07	67759,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:16:06