

#194098#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 33-43, Калининград

4113

7465

ВКТ-7

00268179

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	1,438	0,678	99,37	84,13	97,58	82,93	14,65	24	0	0	63,2	55,5	7,75	0,64	0,56	-6,3
25.12.2025	1,396	0,666	94,14	78,77	92,46	77,69	14,77	24	0	0	62,3	54,5	7,86	0,63	0,55	-5,6
26.12.2025	1,385	0,686	104,37	88,28	102,66	87,07	15,59	24	0	0	60,2	53,5	6,74	0,64	0,56	4,4
27.12.2025	1,442	0,745	102,17	84,3	100,51	83,22	17,29	24	0	0	59,6	52,8	6,79	0,64	0,55	5,4
28.12.2025	1,509	0,825	105,77	85,35	104,1	84,29	19,81	24	0	0	58,3	52	6,33	0,64	0,56	3,8
29.12.2025	1,357	0,666	95,63	79,67	94,04	78,66	15,38	24	0	0	60	52,7	7,29	0,63	0,56	2,5
30.12.2025	1,524	0,78	96,39	78,32	94,71	77,27	17,44	24	0	0	61,8	54	7,82	0,63	0,55	-1,1
31.12.2025	1,758	1,014	113,51	89,75	111,59	88,5	23,09	24	0	0	60,4	54	6,45	0,64	0,55	-4,2
01.01.2026	1,385	0,627	103,26	89,17	101,35	87,87	13,48	24	0	0	63,1	55,6	7,47	0,64	0,56	-5,2
02.01.2026	1,396	0,674	96,63	81,06	94,94	79,95	14,99	24	0	0	61,9	54,4	7,55	0,65	0,57	1,2
03.01.2026	1,412	0,679	97,41	81,65	95,7	80,53	15,17	24	0	0	61,8	54,2	7,57	0,64	0,56	-0,6
04.01.2026	1,486	0,732	99,12	82,37	97,34	81,23	16,11	24	0	0	62,5	54,8	7,71	0,64	0,55	-4
05.01.2026	1,524	0,763	103,99	86,82	102,12	85,55	16,57	24	0	0	62,7	55,3	7,44	0,64	0,56	-3
06.01.2026	1,43	0,672	95,72	80,5	93,96	79,35	14,61	24	0	0	63,1	55,1	8,05	0,64	0,56	-5,5
07.01.2026	1,404	0,646	95,32	80,73	93,6	79,58	14,02	24	0	0	63,2	55,1	8,11	0,64	0,56	-7,8
08.01.2026	1,47	0,705	93,67	77,69	91,97	76,6	15,37	24	0	0	63,2	54,9	8,33	0,64	0,56	-11
09.01.2026	1,474	0,709	91,54	75,45	89,89	74,4	15,49	24	0	0	63,2	54,7	8,5	0,64	0,56	-9,6
10.01.2026	1,529	0,767	93,75	76,21	92,05	75,16	16,89	24	0	0	62,9	54,6	8,24	0,64	0,56	-5,2
11.01.2026	1,549	0,796	106,06	87,86	104,16	86,59	17,57	24	0	0	62	54,8	7,16	0,64	0,56	-5,2
12.01.2026	1,491	0,733	98,54	81,96	96,77	80,79	15,98	24	0	0	62,9	55,1	7,8	0,64	0,56	-
13.01.2026	1,505	0,74	97,89	81,09	96,12	79,96	16,16	24	0	0	62,9	55	7,92	0,65	0,57	-
14.01.2026	1,425	0,68	93,7	78,14	92,02	77,08	14,94	24	0	0	62,7	54,6	8,08	0,64	0,56	-
15.01.2026	1,436	0,7	98,08	81,93	96,37	80,78	15,59	24	0	0	61,9	54,3	7,58	0,64	0,56	-
16.01.2026	1,542	0,774	95,95	78,43	94,21	77,29	16,92	24	0	0	63	54,8	8,15	0,64	0,56	-
17.01.2026	1,831	1,017	101,54	78,68	99,69	77,54	22,15	24	0	0	63,2	55,1	8,12	0,64	0,56	-
18.01.2026	1,645	0,863	99,58	80,01	97,77	78,92	18,85	24	0	0	62,9	55	7,95	0,64	0,56	-
19.01.2026	1,474	0,704	92,2	76,15	90,52	75,12	15,4	24	0	0	63,2	54,7	8,5	0,64	0,56	-
20.01.2026	1,487	0,726	93,75	77,27	92,08	76,16	15,92	24	0	0	62,9	54,7	8,25	0,64	0,56	-
21.01.2026	1,502	0,734	94,43	77,8	92,71	76,71	16	24	0	0	63,1	54,9	8,26	0,64	0,56	-
22.01.2026	1,478	0,727	91,23	74,6	89,58	73,58	16	24	0	0	62,8	54,5	8,37	0,64	0,55	-
23.01.2026	1,509	0,736	100,96	84,43	99,12	83,29	15,83	24	0	0	63,2	55,4	7,81	0,63	0,55	-
Итого:	46,193	0	3045,67	2518,57	2991,69	2483,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,193															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	548,034	42981,45	36869,5	42246,67	36365,07
23.01.2026	594,227	46027,12	39388,07	45238,36	38848,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:49:45