

#207628#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 83-93, Калининград

4113

7207

ТВ7 (АСЦП)

15025687

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 4,142 | 0 | 40,874 | 30,177 | 0 | 40,167 | 29,867 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,1 | 0,02 | 0,46 | -8,3 |
| 25.01.2026 | 4,328 | 0 | 41,464 | 29,905 | 0 | 40,748 | 29,599 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,1 | 0,02 | 0,46 | -9,4 |
| 26.01.2026 | 4,167 | 0 | 41,357 | 30,494 | 0 | 40,642 | 30,179 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,4 | 0,02 | 0,46 | -7,3 |
| 27.01.2026 | 3,928 | 0 | 40,36 | 30,563 | 0 | 39,664 | 30,248 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,3 | 0,02 | 0,46 | -4,4 |
| 28.01.2026 | 3,974 | 0 | 40,615 | 30,563 | 0 | 39,913 | 30,245 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,5 | 0,02 | 0,46 | -3,8 |
| 29.01.2026 | 3,976 | 0 | 40,479 | 30,546 | 0 | 39,778 | 30,231 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,2 | 0,02 | 0,46 | -6 |
| 30.01.2026 | 4,089 | 0 | 40,717 | 30,254 | 0 | 40,011 | 29,945 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,1 | 0,01 | 0,46 | -9,7 |
| 31.01.2026 | 3,783 | 0 | 38,945 | 29,902 | 0 | 38,275 | 29,602 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 46,6 | 0,01 | 0,46 | -12,4 |
| 01.02.2026 | 4,627 | 0 | 42,452 | 29,618 | 0 | 41,72 | 29,318 | 0 | 24 | 0 | 61 | 46,9 | 0,01 | 0,46 | -13,8 |
| 02.02.2026 | 4,247 | 0 | 43,537 | 32,946 | 0 | 42,785 | 32,607 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,2 | 0,01 | 0,46 | -18,9 |
| 03.02.2026 | 4,364 | 0 | 47,98 | 37,262 | 0 | 47,147 | 36,86 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,3 | 0,01 | 0,46 | -20,1 |
| 04.02.2026 | 4,03 | 0 | 46,521 | 37,209 | 0 | 45,718 | 36,806 | 0 | 24 | 0 | 61 | 48,3 | 0,01 | 0,46 | -18 |
| 05.02.2026 | 4,334 | 0 | 47,651 | 37,016 | 0 | 46,825 | 36,615 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,3 | 0,02 | 0,46 | -12,3 |
| 06.02.2026 | 4,236 | 0 | 47,195 | 36,882 | 0 | 46,376 | 36,48 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,5 | 0,02 | 0,46 | -7,6 |
| 07.02.2026 | 3,975 | 0 | 45,854 | 36,526 | 0 | 45,06 | 36,126 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,6 | 0,02 | 0,46 | -3,2 |
| 08.02.2026 | 4,392 | 0 | 47,506 | 36,322 | 0 | 46,684 | 35,925 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,6 | 0,02 | 0,46 | -3,3 |
| 09.02.2026 | 3,979 | 0 | 46,315 | 37,074 | 0 | 45,511 | 36,671 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,6 | 0,02 | 0,46 | -4,9 |
| 10.02.2026 | 4,217 | 0 | 47,161 | 36,838 | 0 | 46,344 | 36,434 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,6 | 0,02 | 0,46 | -12,1 |
| 11.02.2026 | 4,063 | 0 | 46,658 | 36,976 | 0 | 45,849 | 36,57 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,7 | 0,02 | 0,46 | -12,4 |
| 12.02.2026 | 4,233 | 0 | 47,616 | 37,014 | 0 | 46,789 | 36,603 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 49 | 0,02 | 0,46 | -3,8 |
| 13.02.2026 | 4,206 | 0 | 47,059 | 36,514 | 0 | 46,244 | 36,111 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,9 | 0,02 | 0,46 | -0,7 |
| 14.02.2026 | 4,282 | 0 | 46,666 | 35,843 | 0 | 45,86 | 35,452 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,6 | 0,02 | 0,46 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 4,196 | 0 | 46,3 | 35,952 | 0 | 45,495 | 35,562 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,5 | 0,02 | 0,46 | -6,7 |
| 16.02.2026 | 4,712 | 0 | 48,529 | 35,942 | 0 | 47,687 | 35,55 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,5 | 0,01 | 0,46 | -11,2 |
| 17.02.2026 | 4,311 | 0 | 47,109 | 36,313 | 0 | 46,293 | 35,92 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,5 | 0,01 | 0,46 | - |
| Итого: | 104,791 | 0 | 1116,92 | 854,651 | 0 | 1097,585 | 845,526 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 25,029 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2026 | 1759,845 | 22606,438 | 18369,696 | 0 | 22227,235 | 18162,015 | 0 | 11501 | 531 |
| 17.02.2026 | 1864,637 | 23723,359 | 19224,348 | 0 | 23324,818 | 19007,542 | 0 | 12101 | 531 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 7:38:20