

#162998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 83-93, Калининград
4113
7206
ТВ7 (АССII)
15025687
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,013	0	0	0,012	0	0	24	0	17,6	19,4	0,01	0	-
02.10.2025	5,775	0	136,842	0	0	135,207	0	0	24	0	50,4	40,2	0,05	0,02	-
03.10.2025	10,518	0	261,039	0	0	257,71	0	0	24	0	52,1	42,3	0,06	0,04	-
04.10.2025	10,301	0	261,896	0	0	258,601	0	0	24	0	51,8	42,2	0,05	0,03	-
05.10.2025	9,264	0	250,789	0	0	247,761	0	0	24	0	50,6	41,7	0,04	0,02	-
06.10.2025	9,484	0	262,353	0	0	259,197	0	0	23	1	50,6	41,9	0,03	0,02	-
07.10.2025	9,42	0	262,739	0	0	259,555	0	0	24	0	50,7	42	0,03	0,01	-
08.10.2025	9,397	0	263,186	0	0	260,007	0	0	24	0	50,6	42	0,02	0,01	-
09.10.2025	9,181	0	263,769	0	0	260,576	0	0	24	0	50,6	42,2	0,02	0,01	-
10.10.2025	9,137	0	264,443	0	0	261,25	0	0	24	0	50,6	42,3	0,02	0,01	-
11.10.2025	9,086	0	265,186	0	0	261,979	0	0	24	0	50,6	42,4	0,02	0	-
12.10.2025	9,109	0	266,136	0	0	262,892	0	0	24	0	50,6	42,4	0,02	0	-
13.10.2025	9,276	0	266,014	0	0	262,798	0	0	24	0	50,6	42,2	0,02	0	-
14.10.2025	9,423	0	266,081	0	0	262,845	0	0	24	0	50,8	42,2	0,02	0	-
15.10.2025	9,285	0	265,628	0	0	262,417	0	0	24	0	50,6	42,2	0,02	0	-
16.10.2025	9,242	0	266,087	0	0	262,853	0	0	24	0	50,6	42,2	0,02	0	-
17.10.2025	9,207	0	265,95	0	0	262,742	0	0	24	0	50,6	42,3	0,02	0	-
18.10.2025	9,5	0	255,25	0	0	252,037	0	0	24	0	51,6	42,6	0,02	0	-
19.10.2025	9,639	0	265,496	0	0	262,253	0	0	23	1	51	42,2	0,02	0	-
20.10.2025	10,755	0	267,049	0	0	263,476	0	0	24	0	53,3	43,6	0,03	0	-
21.10.2025	10,891	0	266,866	0	0	263,212	0	0	24	0	53,9	44,1	0,02	0	-
22.10.2025	9,935	0	266,302	0	0	262,917	0	0	24	0	51,9	42,8	0,02	0	-
23.10.2025	9,274	0	265,569	0	0	262,373	0	0	24	0	50,6	42,2	0,02	0	-
Итого:	207,099	0	5674,683	0	0	5604,67	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,465														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	2076,403	49658,407	0	0	48980,622	0	0	8743	529
23.10.2025	2283,502	55333,09	0	0	54585,291	0	0	9293	531

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 12:45:00