

#207626#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель 1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК
Адрес потребителя улица 1812 года 49-51, 53, Калининград
Номер абонента 2525
Порядковый номер 6893
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3711
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	7,152	0	648,131	0	0	627,564	0	0	24	0	16384	0	86	74,6	30	0,5	0,42	0,3	-9,4
25.01.2026	7,065	0	661,56	0	0	640,829	0	0	24	0	16384	0	85,4	74,4	30	0,5	0,42	0,3	-7,3
26.01.2026	6,611	0	649,231	0	0	629,873	0	0	24	0	16384	0	83	72,6	30	0,5	0,42	0,3	-4,4
27.01.2026	6,51	0	651,801	0	0	632,506	0	0	24	0	16384	0	82,7	72,5	30	0,51	0,41	0,3	-3,8
28.01.2026	6,764	0	664,23	0	0	644,259	0	0	24	0	16384	0	83,4	73	30	0,5	0,42	0,3	-6
29.01.2026	7,215	0	652,901	0	0	631,829	0	0	24	0	16384	0	86,9	75,5	30	0,49	0,42	0,3	-9,7
30.01.2026	7,382	0	640,861	0	0	619,714	0	0	24	0	16384	0	88	76,1	30	0,49	0,42	0,3	-12,4
31.01.2026	7,488	0	636,261	0	0	614,978	0	0	24	0	16384	0	88,7	76,6	30	0,49	0,42	0,3	-13,8
01.02.2026	7,616	0	612,503	0	0	591,782	0	0	24	0	16384	0	89,3	76,4	30	0,49	0,42	0,3	-18,9
02.02.2026	7,922	0	624,882	0	0	602,972	0	0	24	0	16384	0	91,1	78	30	0,49	0,42	0,3	-20,1
03.02.2026	8,014	0	661,88	0	0	638,498	0	0	24	0	16384	0	91,5	79	30	0,5	0,42	0,3	-18
04.02.2026	7,991	0	678,729	0	0	655,098	0	0	24	0	540672	0	90,8	78,6	30	0,5	0,47	0,3	-12,3
05.02.2026	7,467	0	680,219	0	0,018	657,424	0	0,018	24	0	540672	0	88,8	77,4	30	0,51	0,35	0,3	-7,6
06.02.2026	6,491	0	625,062	0	0	605,72	0	0	24	0	540672	0	84,8	74,1	30	0,51	0,5	0,3	-3,2
07.02.2026	6,453	0	623,472	0	0	604,542	0	0	24	0	540672	0	83,9	73,2	30	0,51	0,49	0,3	-3,3
08.02.2026	6,808	0	632,592	0	0	613,094	0	0	24	0	540672	0	84,6	73,5	30	0,5	0,55	0,3	-4,9
09.02.2026	7,324	0	643,061	0	0	621,926	0	0	24	0	540672	0	87,8	76	30	0,49	0,51	0,3	-12,1
10.02.2026	7,274	0	651,67	0	0	630,643	0	0	24	0	540672	0	86,9	75,4	30	0,49	0,25	0,3	-12,4
11.02.2026	6,379	0	636,961	0	0,017	617,934	0	0,017	24	0	540672	0	83,1	72,8	30	0,51	0,24	0,3	-3,8
12.02.2026	5,931	0	623,672	0	0	606,34	0	0	24	0	540672	0	79,9	70,2	30	0,52	0,28	0,3	-0,7
13.02.2026	5,972	0	627,872	0	0,016	610,505	0	0,016	24	0	540672	0	79,6	69,8	30	0,5	0,42	0,3	-1,2
14.02.2026	6,747	0	673,959	0	0	653,05	0	0	24	0	540672	0	84,9	74,6	30	0,51	0,66	0,3	-6,7
15.02.2026	7,392	0	686,918	0	0	663,99	0	0	24	0	16384	0	88,6	77,5	30	0,5	0,55	0,3	-11,2
16.02.2026	7,506	0	668,859	0	0	645,483	0	0	24	0	16384	0	91	79,4	30	0,5	0,41	0,3	-
17.02.2026	7,455	0	672,179	0	0	649,315	0	0	24	0	16384	0	89,6	78,1	30	0,5	0,41	0,3	-
Итого:	176,929	0	16229,466	0	0,051	15709,868	0	0,051	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	176,929																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	9240,627	753258,25	160	236,771	734987,25	156,578	235,734	74311,57	767,95	7327,87	0,05
17.02.2026	9417,556	769487,75	160	236,822	750697,125	156,578	235,785	74911,57	1367,95	7327,87	0,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:17:43