

#166414#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК

улица 1812 года 49-51, 53, Калининград

2525

6893

ВКТ-9

3711

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,077	0	504,382	0	0	492,558	0	0	24	0	16384	2	72,5	66,3	30	0,49	0,38	0,3	-
25.10.2025	3,439	0	508,802	0	0	496,735	0	0	24	0	16384	0	73	66,1	30	0,49	0,38	0,3	-
26.10.2025	3,49	0	509,552	0	0	497,486	0	0	24	0	16384	0	72,9	65,9	30	0,48	0,38	0,3	-
27.10.2025	3,72	0	514,052	0	0	501,912	0	0	24	0	16384	0	72,8	65,4	30	0,48	0,38	0,3	-
28.10.2025	3,562	0	508,422	0	0	496,48	0	0	24	0	16384	0	72,6	65,4	30	0,48	0,38	0,3	-
29.10.2025	3,478	0	514,442	0	0,021	502,254	0	0,021	24	0	16384	0	73	66,1	30	0,49	0,39	0,3	-
30.10.2025	3,334	0	516,362	0	0	504,173	0	0	24	0	16384	2	72,8	66,2	30	0,5	0,39	0,3	-
31.10.2025	3,261	0	470,372	0	0,027	459,795	0	0,027	21,88	2,12	16384	32774	70,8	63,3	30	0,46	0,37	0,3	-
01.11.2025	3,721	0	530,013	0	0	517,585	0	0	24	0	16384	0	72,5	65,4	30	0,49	0,39	0,3	-
02.11.2025	3,162	0	520,783	0	0	508,437	0	0	24	0	16384	2	73	66,8	30	0,5	0,39	0,3	-
03.11.2025	2,99	0	516,602	0	0	504,365	0	0	24	0	16384	0	73	67	30	0,5	0,39	0,3	-
04.11.2025	3,394	0	520,563	0	0	508,238	0	0	24	0	16384	2	72,9	66,3	30	0,49	0,38	0,3	-
05.11.2025	2,978	0	509,012	0	0	496,997	0	0	24	0	16384	2	72,8	66,8	30	0,5	0,38	0,3	-
06.11.2025	3,191	0	511,692	0	0	499,562	0	0	24	0	16384	2	73	66,6	30	0,5	0,39	0,3	-
07.11.2025	3,635	0	525,093	0	0	512,7	0	0	24	0	16384	0	72,8	65,7	30	0,49	0,39	0,3	-
08.11.2025	4,117	0	534,203	0	0	521,765	0	0	24	0	16384	0	72,2	64,4	30	0,48	0,39	0,3	-
09.11.2025	4,071	0	530,303	0	0	517,85	0	0	24	0	16384	0	72,6	64,7	30	0,48	0,39	0,3	-
10.11.2025	4,113	0	543,713	0	0	530,792	0	0	24	0	16384	0	73,1	65,4	30	0,49	0,39	0,3	-
11.11.2025	3,733	0	523,743	0	0	511,277	0	0	24	0	16384	0	73,1	65,9	30	0,49	0,39	0,3	-
12.11.2025	3,612	0	515,982	0	0	503,726	0	0	24	0	16384	0	73,1	65,9	30	0,49	0,38	0,3	-
13.11.2025	3,349	0	509,832	0	0	497,829	0	0	24	0	16384	2	72,7	66	30	0,5	0,39	0,3	-
14.11.2025	3,339	0	516,682	0	0	504,523	0	0	24	0	16384	2	72,7	66,1	30	0,5	0,39	0,3	-
15.11.2025	4,264	0	549,153	0	0	536,083	0	0	24	0	16384	0	73,1	65,2	30	0,48	0,39	0,3	-
16.11.2025	5,093	0	595,143	0	0	580,022	0	0	24	0	16384	0	75,8	67,1	30	0,47	0,39	0,3	-
17.11.2025	4,799	0	600,403	0	0	585,79	0	0	24	0	16384	0	74	65,9	30	0,48	0,4	0,3	-
18.11.2025	5,023	0	630,062	0	0	615,036	0	0	24	0	16384	0	73,2	65,1	30	0,48	0,4	0,3	-
19.11.2025	4,778	0	593,463	0	0	579,27	0	0	24	0	16384	0	73,3	65,1	30	0,48	0,4	0,3	-
20.11.2025	5,131	0	607,453	0	0	592,324	0	0	24	0	16384	0	75	66,3	30	0,48	0,4	0,3	-
21.11.2025	4,735	0	575,613	0	0	561,398	0	0	24	0	16384	0	74,6	66,2	30	0,49	0,4	0,3	-
22.11.2025	4,914	0	596,383	0	0	581,451	0	0	24	0	16384	0	75,2	66,8	30	0,49	0,4	0,3	-
23.11.2025	5,652	0	614,763	0	0	597,826	0	0	24	0	16384	0	79,4	70	30	0,48	0,4	0,3	-
Итого:	121,155	0	16717,038	0	0,048	16316,239	0	0,048	741,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	121,155																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741,88

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	8781,354	700214,25	160	236,671	683330,062	156,578	235,634	72105,73	743,57	7325,7	0,43
23.11.2025	8902,509	716931,312	160	236,719	699646,312	156,578	235,682	72847,62	1485,45	7327,82	2,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:02:45