

#141625#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Алданская 22, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 00246445	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	685,658	675,54	10.118

Подпись исполнителя



#141624#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2025	-	1,057	-0,241	93,79	97,56	91,53	95,98	-4,45	24	0	1	73,4	59	14,4	0,45	0,4
02.07.2025	-	0,347	-0,097	38,31	39,86	37,43	39,19	-1,76	24	0	1	72,1	59,9	12,12	0,38	0,37
03.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28,4	22,6	5,75	0,38	0,37
04.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,1	22,1	1,05	0,38	0,37
05.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	21,6	0,08	0,38	0,37
06.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,1	0,12	0,38	0,37
07.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,1	0,14	0,38	0,37
08.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	20,8	0,15	0,38	0,37
09.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,3	0,15	0,38	0,37
10.07.2025	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	20,1	19,9	0,21	0,38	0,37
11.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,8	19,7	0,1	0,38	0,37
12.07.2025	-	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	1	19,4	19,5	-0,05	0,38	0,37
13.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,6	0,16	0,47	0,42
14.07.2025	-	0,64	-0,079	46,24	47,53	45,19	46,87	-1,68	24	0	1	70,6	54,4	16,16	0,57	0,45
15.07.2025	-	0,971	-0,229	99,8	103,34	97,4	101,58	-4,18	24	0	1	73,1	60,5	12,56	0,57	0,45
16.07.2025	-	0,96	-0,231	97,83	101,43	95,46	99,69	-4,23	24	0	1	73,5	60,7	12,75	0,56	0,45
17.07.2025	-	0,904	-0,234	95,21	98,85	92,92	97,19	-4,27	24	0	1	72,8	60,2	12,51	0,56	0,45
18.07.2025	-	0,951	-0,247	96,39	100,13	94,01	98,4	-4,39	24	0	1	74,3	61,3	12,97	0,56	0,44
19.07.2025	-	0,963	-0,241	96,41	100,2	94,11	98,52	-4,41	24	0	1	73,4	60,3	13,04	0,56	0,44
20.07.2025	-	0,909	-0,248	96,71	100,63	94,41	98,91	-4,5	24	0	1	73	60,5	12,51	0,56	0,44
21.07.2025	-	0,825	-0,266	99,31	103,43	96,94	101,64	-4,7	24	0	1	73	61,5	11,49	0,57	0,44
22.07.2025	-	0,804	-0,269	101,34	105,63	98,95	103,77	-4,82	24	0	1	72,6	61,5	11,1	0,56	0,45
23.07.2025	-	0,787	-0,255	98,45	102,7	96,27	101,02	-4,75	24	0	1	70,2	59,1	11,11	0,57	0,45
Итого:	-	10,118	-2,637	1059,8	1101,3	1034,63	1082,77	-48,14	552	0	-	48,17	41,18	6,98	0,47	0,41

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.06.2025	675,54	34223,76	35605,47	33412,42	35185,75
23.07.2025	685,658	35283,56	36706,77	34447,05	36268,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения