

#162995#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК

Алданская 22, Калининград

3428

5930

ВКТ-7

00246445

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,974	-0,287	98,21	102,6	95,76	100,78	-5,02	24	0	1	75,2	61,8	13,38	0,56	0,44	-
25.09.2025	0,975	-0,279	97,06	101,47	94,72	99,77	-5,05	24	0	1	73,6	60,1	13,49	0,56	0,45	-
26.09.2025	0,989	-0,271	95,54	99,87	93,26	98,22	-4,96	24	0	1	73,2	59,4	13,75	0,56	0,45	-
27.09.2025	1,071	-0,266	94,86	99,09	92,56	97,48	-4,92	24	0	1	73,7	59	14,7	0,57	0,45	-
28.09.2025	1,111	-0,267	94,86	99,04	92,55	97,45	-4,9	24	0	1	74,2	59	15,12	0,56	0,45	-
29.09.2025	1,002	-0,263	93,71	97,97	91,53	96,42	-4,89	24	0	1	71,9	57,9	14,03	0,56	0,45	-
30.09.2025	1,07	-0,254	94,94	98,98	92,68	97,44	-4,76	24	0	1	72,6	58,2	14,5	0,58	0,46	-
01.10.2025	1,072	-0,284	98,89	103,37	96,47	101,64	-5,17	24	0	1	74,3	60	14,29	0,57	0,5	-
02.10.2025	2,315	-0,298	119,54	124,47	116,63	122,89	-6,26	24	0	1	73,8	51,2	22,56	0,55	0,49	-
03.10.2025	2,041	-0,179	87,75	91,52	85,98	90,8	-4,82	18	6	1	66,8	40,8	26,05	0,57	0,46	-
04.10.2025	1,07	-0,134	65,99	68,21	64,56	67,43	-2,87	13	11	1	69,2	50,4	18,82	0,54	0,51	-
05.10.2025	1,967	-0,269	126,28	130,95	123,58	129,36	-5,78	24	0	1	69	50,8	18,28	0,54	0,51	-
06.10.2025	2,632	-0,269	127,61	132,54	124,77	131,17	-6,4	24	0	1	69,9	46,4	23,49	0,54	0,51	-
07.10.2025	2,935	-0,276	123,77	128,93	120,99	127,73	-6,74	24	0	1	71,1	44,3	26,75	0,54	0,51	-
08.10.2025	2,808	-0,275	125,59	130,8	122,84	129,58	-6,74	24	0	1	69,8	44,5	25,32	0,54	0,5	-
09.10.2025	2,974	-0,304	140,1	145,48	136,94	143,99	-7,05	24	0	1	70,7	46,6	24,13	0,54	0,5	-
10.10.2025	2,731	-0,291	131,73	137,3	128,94	136,01	-7,07	24	0	1	68,3	44,6	23,66	0,53	0,5	-
11.10.2025	2,865	-0,275	126,61	131,83	123,85	130,65	-6,8	24	0	1	69,5	43,9	25,58	0,54	0,5	-
12.10.2025	2,833	-0,255	120,61	125,51	117,97	124,44	-6,47	24	0	1	69,9	43,4	26,43	0,54	0,5	-
13.10.2025	2,754	-0,253	117,73	122,57	115,16	121,51	-6,35	24	0	1	69,7	43,4	26,33	0,54	0,5	-
14.10.2025	2,74	-0,24	115,57	120,31	113,1	119,28	-6,18	24	0	1	68,9	42,3	26,58	0,59	0,55	-
15.10.2025	3,1	-0,325	143,15	149,06	140	147,58	-7,58	24	0	1	70,4	45,8	24,64	0,63	0,57	-
16.10.2025	3,171	-0,386	161,94	168,81	158,41	167,04	-8,63	24	0	1	70	47,4	22,61	0,63	0,57	-
17.10.2025	3,119	-0,393	163,27	170,2	159,68	168,37	-8,69	24	0	1	70,2	48,1	22,14	0,63	0,57	-
18.10.2025	3,181	-0,395	163,8	170,83	160,19	169,03	-8,84	24	0	1	70	47,5	22,5	0,63	0,57	-
19.10.2025	3,32	-0,393	163,84	170,71	160,15	168,9	-8,75	24	0	1	70,6	47,3	23,34	0,61	0,56	-
20.10.2025	3,263	-0,398	162,66	169,68	158,98	167,81	-8,83	24	0	1	71,1	47,9	23,19	0,57	0,53	-
21.10.2025	3,366	-0,406	162,03	169,06	158,29	167,25	-8,96	24	0	1	71,8	47,8	24	0,6	0,55	-
22.10.2025	3,187	-0,401	162,76	169,92	159,14	168,11	-8,97	24	0	1	70,2	47,5	22,72	0,63	0,57	-
23.10.2025	3,128	-0,401	162,2	169,31	158,63	167,51	-8,88	24	0	1	70	47,6	22,39	0,63	0,57	-
Итого:	69,764	0	3742,6	3900,39	3658,31	3855,64	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,764															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

703

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	739,558	41401,48	43089,59	40422,3	42544,24
23.10.2025	809,322	45144,08	46989,98	44080,61	46399,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 10:20:10