

#166413#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК

Алданская 22, Калининград

3428

5930

ВКТ-7

00246445

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,094	-0,406	164,99	172,21	161,39	170,37	-8,98	24	0	1	69,8	47,9	21,86	0,62	0,57	-
25.10.2025	3,157	-0,405	166,59	173,81	162,96	171,96	-9	24	0	1	69,7	47,6	22,03	0,63	0,57	-
26.10.2025	3,174	-0,407	166,41	173,56	162,72	171,69	-8,97	24	0	1	70,1	47,9	22,17	0,62	0,57	-
27.10.2025	3,266	-0,403	165,34	172,4	161,67	170,59	-8,92	24	0	1	70,5	47,6	22,86	0,63	0,57	-
28.10.2025	3,282	-0,408	167,68	174,83	163,95	172,95	-9	24	0	1	70,5	47,8	22,66	0,63	0,57	-
29.10.2025	3,324	-0,409	167,31	174,38	163,52	172,49	-8,97	24	0	1	71	48,1	22,96	0,62	0,57	-
30.10.2025	3,189	-0,403	164,53	171,67	160,9	169,81	-8,91	24	0	1	70,2	47,7	22,47	0,62	0,57	-
31.10.2025	3,145	-0,385	161,56	168,63	158,13	166,97	-8,84	24	0	1	68,7	46,2	22,48	0,62	0,57	-
01.11.2025	3,125	-0,393	161,96	169,17	158,48	167,47	-8,99	24	0	1	68,8	46,4	22,37	0,62	0,57	-
02.11.2025	3,401	-0,408	165,56	172,56	161,74	170,67	-8,93	24	0	1	71,9	48,2	23,7	0,63	0,57	-
03.11.2025	3,286	-0,415	168,41	175,46	164,53	173,46	-8,93	24	0	1	71,9	49,2	22,65	0,63	0,57	-
04.11.2025	3,282	-0,4	168,1	175,16	164,4	173,28	-8,88	24	0	1	70,3	47,8	22,55	0,63	0,57	-
05.11.2025	3,217	-0,407	168,16	175,25	164,44	173,32	-8,88	24	0	1	70,6	48,5	22,19	0,62	0,57	-
06.11.2025	3,313	-0,408	167,98	174,94	164,15	173,01	-8,86	24	0	1	71,2	48,4	22,82	0,62	0,57	-
07.11.2025	3,181	-0,402	162,76	169,79	159,16	167,99	-8,83	24	0	1	70,5	47,8	22,66	0,61	0,56	-
08.11.2025	3,077	-0,372	153,48	160,14	150,11	158,49	-8,38	23	1	1	70,2	47	23,15	0,62	0,57	-
09.11.2025	3,297	-0,379	159,04	165,84	155,56	164,19	-8,63	24	0	1	70	46,3	23,79	0,62	0,57	-
10.11.2025	3,222	-0,385	160,36	167,25	156,84	165,52	-8,68	24	0	1	70	46,9	23,16	0,62	0,57	-
11.11.2025	3,213	-0,378	160,94	167,82	157,47	166,11	-8,64	24	0	1	69,5	46,5	22,99	0,62	0,57	-
12.11.2025	3,249	-0,383	161,11	167,95	157,55	166,21	-8,66	24	0	1	70,3	47,1	23,23	0,62	0,57	-
13.11.2025	3,239	-0,39	162,11	168,95	158,48	167,16	-8,68	24	0	1	70,6	47,5	23,06	0,62	0,57	-
14.11.2025	3,186	-0,388	162,03	168,92	158,48	167,14	-8,66	24	0	1	70,2	47,4	22,72	0,62	0,57	-
15.11.2025	3,357	-0,377	160,34	167,07	156,74	165,34	-8,6	24	0	1	70,7	46,7	24,02	0,62	0,57	-
16.11.2025	3,858	-0,414	163,41	169,85	159,14	167,86	-8,72	24	0	1	77	50	27,01	0,62	0,57	-
17.11.2025	3,655	-0,404	163,76	170,36	159,72	168,42	-8,7	24	0	1	74,7	49,1	25,57	0,62	0,57	-
18.11.2025	3,619	-0,39	160,37	166,93	156,5	165,12	-8,62	24	0	1	73,8	48	25,78	0,62	0,57	-
19.11.2025	3,57	-0,388	158,35	164,86	154,52	163,05	-8,53	24	0	1	74	48,2	25,77	0,56	0,52	-
20.11.2025	3,733	-0,407	158,69	165,28	154,68	163,45	-8,77	24	0	1	75,7	48,8	26,91	0,62	0,58	-
21.11.2025	3,649	-0,389	158	164,43	154,07	162,63	-8,56	24	0	1	74,6	48,2	26,38	0,62	0,58	-
22.11.2025	3,751	-0,387	156,72	162,9	152,72	161,08	-8,36	24	0	1	76,3	49	27,27	0,62	0,58	-
23.11.2025	4,215	-0,403	157,32	163,15	152,81	161,18	-8,37	24	0	1	81,3	50,9	30,37	0,59	0,56	-
Итого:	104,326	0	5043,37	5255,52	4927,53	5198,98	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,326															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	809,322	45144,08	46989,98	44080,61	46399,88
23.11.2025	913,648	50187,45	52245,5	49008,14	51598,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 15:00:21