

#141699#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Лужская 38-40а, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 4159	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3594,374	3594,374	0
Количество тепловой энергии, система 2	1898,705	1883,019	15.686

Подпись исполнителя



исполн.

#141698#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 3428
 Порядковый номер 7467
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4159
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	19,9	20,2	0	0,28	0,28	0
25.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,2	20,5	0	0,28	0,28	0
26.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,5	20,8	0	0,28	0,28	0
27.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,3	20,6	0	0,28	0,28	0
28.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,9	21,2	0	0,28	0,28	0
29.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,3	21,5	0	0,28	0,28	0
30.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,2	21,5	0	0,28	0,28	0
31.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,4	21,7	0	0,28	0,28	0
01.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,2	21,5	0	0,28	0,28	0
02.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,9	22,1	0	0,28	0,28	0
03.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,5	21,9	0	0,28	0,28	0
04.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,7	22,4	0	0,28	0,28	0
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,4	22,9	0	0,28	0,28	0
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,6	23,1	0	0,28	0,28	0
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,7	23,2	0	0,28	0,28	0
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,5	23	0	0,28	0,28	0
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22	22,6	0	0,29	0,28	0
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,6	22,3	0	0,29	0,28	0
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,5	22,3	0	0,29	0,28	0
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21	22	0	0,29	0,28	0
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21	22	0	0,28	0,28	0
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,2	22,2	0	0,28	0,28	0
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,6	22,5	0	0,29	0,28	0
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,3	23,1	0	0,29	0,28	0
17.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,2	23	0	0,28	0,28	0
18.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,3	23,1	0	0,28	0,28	0
19.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,8	22,8	0	0,28	0,28	0
20.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21	22	0	0,28	0,28	0
21.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,3	22,2	0	0,28	0,28	0
22.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,5	22,5	0	0,29	0,28	0
23.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,4	22,2	0	0,28	0,28	0
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	-	-	21,48	22,09	0	0,28	0,28	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 0 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1883,019	98101,578	76279,586	0	96400,75	75357,133	0	68841,45	25,15	3793,42	718,85
23.06.2025	1898,705	98680,352	76609,633	0	96971,523	75684,734	0	69585,42	25,15	3793,45	1462,85

Подпись абонента

528,774 - 330,047 = 248,727 м3

Представитель теплоснабжения