

#141696#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Лесной парк, ООО, УК
Лужская 38-40а, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 4159	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3594,416	3594,374	0.042
Количество тепловой энергии, система 2	1906,818	1898,705	8.113

Подпись исполнителя _____



с 21.04.25 по 17.07



#141695#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 7467
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4159
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,7	22,4	0	0,28	0,28	0
25.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,5	22,1	0	0,28	0,28	0
26.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,6	22,3	0	0,28	0,28	0
27.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,1	22,8	0	0,28	0,28	0
28.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,9	22,7	0	0,28	0,28	0
29.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,3	23	0	0,28	0,28	0
30.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,1	22,9	0	0,28	0,28	0
01.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,9	22,8	0	0,29	0,28	0
02.07.2025	-	0	0	0,815	0	0	0,814	0	0	3,97	20,03	0	32774	22,1	22,4	0	0,16	0,16	0
03.07.2025	-	0,002	0	2,44	0	0	2,436	0	0	13,98	10,03	1	32770	22	21,1	0	0,04	0,03	0
04.07.2025	-	0	0	0,75	0	0	0,749	0	0	19,7	4,3	1	32770	21	20,4	0	0,02	0,02	0
05.07.2025	-	0,001	0	1,595	0	0	1,593	0	0	22,65	1,38	786433	32770	20,6	19,9	0	0,03	0,02	0
06.07.2025	-	0,003	0	4,675	0	0	4,669	0	0	23,85	0,15	0	32774	20,6	20	0	0,02	0,02	0
07.07.2025	-	0,003	0	5,045	0	0	5,039	0	0	24	0	0	2	20,7	20	0	0,03	0,02	0
08.07.2025	-	0,002	0	4,025	0	0	4,021	0	0	21,22	2,78	0	32774	20,1	19,7	0	0,02	0,02	0
09.07.2025	-	0	0	0,355	0	0	0,355	0	0	2,3	21,7	0	32774	19,3	19,2	0	0,02	0,02	0
10.07.2025	-	0	0	1,985	0	0	1,983	0	0	13,02	10,98	0	32774	19,1	19	0	0,02	0,02	0
11.07.2025	-	0,003	0	4,35	0	0	4,346	0	0	13,63	10,37	0	32774	20	19,1	0	0,17	0,16	0
12.07.2025	-	0,005	0	7,6	0	0	7,593	0	0	24	0	0	2	20,1	19,5	0	0,28	0,27	0
13.07.2025	-	0,007	0	7,63	0	0	7,622	0	0	24	0	0	2	20,4	19,6	0	0,28	0,27	0
14.07.2025	-	0,005	0	7,795	0	0	7,785	0	0	24	0	0	2	21,2	20,5	0	0,28	0,28	0
15.07.2025	-	0	0	0,175	0	0	0,175	0	0	0,57	23,43	0	32774	21,8	22,4	0	0,28	0,28	0
16.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,2	23	0	0,28	0,28	0
17.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,3	23,1	0	0,28	0,28	0
18.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,5	23,3	0	0,28	0,28	0
19.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	22,7	23,6	0	0,28	0,28	0
20.07.2025	-	0,01	0	2,78	0	0	2,772	0	0	5,83	18,17	0	32774	27	24	0	0,27	0,26	0
21.07.2025	-	0,384	0	14,55	6,301	0	14,4	6,269	0	24	0	0	2	46,8	34,4	0	0,37	0,39	0
22.07.2025	-	0,308	0	13,053	5,321	0	12,947	5,3	0	23,63	0,37	3	32770	41,9	31,1	0	0,35	0,36	0
23.07.2025	-	0,327	0	11,89	4,795	0	11,773	4,776	0	23,85	0,15	786435	32770	45,9	31,3	0	0,38	0,39	0
Итого:	-	1,06	0	91,508	16,417	0	91,072	16,345	0	308,2	411,84	-	-	23,85	22,59	0	0,21	0,21	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 308,2 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1898,705	98680,352	76609,633	0	96971,523	75684,734	0	69585,42	0	3793,45
23.07.2025	1906,818	98939,18	76714,664	0	97227,109	75789,188	0	70088,63	308,2	4010,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения