

#126385#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель Лесной парк, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,468	0	225,97	225,84	0	221,04	223,24	0	0	24	0	0	69,8	49,6	20,22	0,62	0,57	5,5
25.03.2025	4,416	0	221,73	221,76	0	216,78	219,13	0	0	24	0	0	70,6	50,2	20,39	0,62	0,57	4,4
26.03.2025	4,226	0	203,77	203,79	0	199,3	201,51	0	0	24	0	0	70	48,8	21,21	0,62	0,57	6,9
27.03.2025	4,446	0	213,83	213,61	0	209,06	211,18	0	0	24	0	0	70,3	49	21,29	0,62	0,58	5,7
28.03.2025	4,085	0	192,36	192,41	0	188,13	190,3	0	0	24	0	0	70,1	48,4	21,74	0,62	0,58	8,9
29.03.2025	4,005	0	183,22	183,33	0	179,12	181,33	0	0	24	0	0	70,6	48,2	22,38	0,62	0,58	9,9
30.03.2025	4,259	0	211,18	210,78	0	206,62	208,41	0	0	24	0	0	69,5	48,9	20,61	0,62	0,57	6,8
31.03.2025	4,283	0	197,01	196,77	0	192,59	194,6	0	0	24	0	0	70,7	48,4	22,25	0,62	0,58	5,9
01.04.2025	4,566	0	232,77	232,27	0	227,71	229,58	0	0	24	0	0	69,8	49,7	20,06	0,62	0,58	-
02.04.2025	4,125	0	192,06	192,26	0	187,8	190,14	0	0	24	0	0	70,6	48,6	21,98	0,62	0,57	-
03.04.2025	3,903	0	183,61	183,86	0	179,56	181,84	0	0	24	0	0	70,1	48,4	21,76	0,62	0,57	-
04.04.2025	4,115	0	199,75	199,6	0	195,33	197,34	0	0	24	0	0	70,1	49	21,09	0,61	0,57	-
05.04.2025	5,044	0	233,02	232,56	0	227,55	229,81	0	0	24	0	0	72,3	50,2	22,17	0,61	0,57	-
06.04.2025	5,37	0	217,86	217,55	0	212,38	215	0	0	24	0	0	75,5	50,2	25,29	0,61	0,57	-
07.04.2025	4,835	0	205,12	205,37	0	200,19	202,99	0	0	24	0	0	73,7	49,5	24,17	0,61	0,57	-
08.04.2025	4,85	0	221,79	221,79	0	216,67	219,25	0	0	24	0	0	71,9	49,5	22,39	0,61	0,57	-
09.04.2025	4,901	0	231,75	231,82	0	226,45	229,13	0	0	24	0	0	71,5	49,8	21,66	0,61	0,57	-
10.04.2025	5,017	0	219,92	220,13	0	214,68	217,58	0	0	24	0	0	73,1	49,7	23,39	0,61	0,57	-
11.04.2025	4,569	0	217,96	218,27	0	213,07	215,79	0	0	24	0	0	70,6	49,2	21,46	0,61	0,57	-
12.04.2025	4,364	0	213,28	213,75	0	208,46	211,26	0	0	24	0	0	70,8	49,9	20,95	0,62	0,57	-
13.04.2025	3,89	0	178,85	179,44	0	174,86	177,49	0	0	24	0	0	70,5	48,2	22,25	0,59	0,54	-
14.04.2025	3,586	0	156	156,56	0	152,49	154,89	0	0	24	0	0	70,9	47,4	23,51	0,55	0,49	-
15.04.2025	2,517	0	147,93	149,17	0,01	144,71	147,23	0,01	0,01	24	0	0	69,9	52,5	17,39	0,58	0,49	-
16.04.2025	1,328	0	70,84	73,55	0	69,15	72,56	0	0	24	0	0	73,4	54,2	19,19	0,53	0,47	-
17.04.2025	1,435	0	113,81	116,2	0	111,39	114,52	0	0	24	0	0	68,4	55,6	12,89	0,52	0,46	-
18.04.2025	1,318	0	124,92	127,07	0	122,26	125,11	0	0	24	0	0	68,4	57,6	10,81	0,52	0,46	-
19.04.2025	1,37	0	151,82	153,88	0	148,74	151,52	0	0	24	0	0	66,6	57,4	9,24	0,52	0,46	-
20.04.2025	1,32	0	150,05	152,09	0	147	149,73	0	0	24	0	0	66,6	57,6	9	0,51	0,46	-
21.04.2025	1,299	0	173,34	174,83	0	169,9	172,06	0	0	24	0	0	66,1	58,4	7,66	0,52	0,46	-
22.04.2025	1,368	0	127,09	128,74	0	124,47	126,88	0	0	24	0	0	67,1	56,1	11,02	0,52	0,46	-
23.04.2025	1,395	0	165,86	167,15	0	162,55	164,58	0	0	24	0	0	66,4	57,7	8,63	0,52	0,46	-
Итого:	110,673	0	5778,47	5796,2	0,01	5650,01	5725,98	0,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,673																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	474,015	20254,33	20307,48	0,06	19769,3	20074,71	0,06
23.04.2025	584,688	26032,8	26103,68	0,07	25419,31	25800,69	0,07

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:27:45