

#141788#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Алданская 11-13, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 00205788	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	58,763	30,403	28.36

Подпись исполнителя _____



#141732#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	1,523	0	140,55	142,09	0	137,6	139,93	0	0	24	0	0	68,4	57,3	11,12	0,53	0,45
25.06.2025	-	1,589	0	131,16	132,67	0	128,33	130,69	0	0	24	0	0	69	56,6	12,41	0,53	0,45
26.06.2025	-	1,562	0	131,53	133,17	0	128,68	131,14	0	0	24	0	0	69,6	57,4	12,2	0,53	0,45
27.06.2025	-	1,483	0	129,29	130,9	0	126,43	128,86	0	0	24	0	0	69,8	58,1	11,75	0,52	0,44
28.06.2025	-	1,57	0	129,64	131,27	0	126,78	129,26	0	0	24	0	0	69,8	57,4	12,42	0,52	0,44
29.06.2025	-	1,517	0	152,06	153,58	0	148,94	151,24	0	0	24	0	0	67,6	57,4	10,24	0,52	0,44
30.06.2025	-	1,57	0	114,99	116,86	0	112,31	115,04	0	0	24	0	0	71,8	57,8	13,99	0,52	0,44
01.07.2025	-	1,526	0	139,35	141	0	136,34	138,82	0	0	24	0	0	69	57,8	11,23	0,41	0,38
02.07.2025	-	0,819	0	74	76,18	0	72,44	75,05	0	0	24	0	1	68,1	56,3	11,81	0,34	0,35
03.07.2025	-	0	0	0,06	4,41	0	0,06	4,41	0	0	24	0	1	28,2	20,3	7,91	0,34	0,35
04.07.2025	-	0	0	0,02	0,12	0	0,02	0,12	0	0	24	0	1	24,4	19	5,47	0,34	0,35
05.07.2025	-	0	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0	24	0	1	22,9	18,4	4,51	0,34	0,35
06.07.2025	-	0	0	0,03	0,03	0	0,03	0,03	0	0	24	0	1	22,1	17,6	4,53	0,34	0,35
07.07.2025	-	0	0	0,09	0,07	0	0,09	0,07	0	0	24	0	1	19,3	18,1	1,13	0,34	0,35
08.07.2025	-	0	0	0,07	0,05	0	0,07	0,05	0	0	24	0	1	20,8	17,4	3,42	0,34	0,35
09.07.2025	-	0	0	0,77	0,03	0	0,77	0,03	0	0	24	0	1	18,4	19,5	-1,14	0,34	0,35
10.07.2025	-	0	0	3,77	0,02	0	3,77	0,02	0	0	24	0	1	18,5	22	-3,5	0,34	0,35
11.07.2025	-	0	0	3,69	0,19	0	3,69	0,19	0	0	24	0	1	18,5	21,5	-2,98	0,34	0,35
12.07.2025	-	0	0	2,13	0	0	2,13	0	0	0	24	0	1	18,3	20,9	-2,66	0,34	0,35
13.07.2025	-	0	0	0,05	0,01	0	0,05	0,01	0	0	24	0	1	19	20,5	-1,49	0,44	0,4
14.07.2025	-	1,08	0	118,81	120,28	0	116,81	118,82	0	0	24	0	1	58,9	49,6	9,27	0,53	0,43
15.07.2025	-	1,667	0	169,12	171,52	0	165,49	168,75	0	0	24	0	0	69	58,9	10,08	0,53	0,43
16.07.2025	-	1,625	0	165,46	167,49	0	161,95	164,86	0	0	24	0	0	68,3	58,2	10,05	0,52	0,44
17.07.2025	-	1,529	0	155,65	157,86	0	152,34	155,34	0	0	24	0	0	68,6	58,5	10,05	0,52	0,43
18.07.2025	-	1,556	0	131,64	133,97	0	128,69	131,86	0	0	24	0	0	70,4	58,3	12,13	0,52	0,43
19.07.2025	-	1,606	0	141,33	143,34	0	138,26	141,13	0	0	24	0	0	69,3	57,7	11,63	0,52	0,43
20.07.2025	-	1,568	0	145,93	148,22	0	142,77	145,92	0	0	24	0	0	69,2	58,1	11,03	0,53	0,43
21.07.2025	-	1,536	0	147,31	149,41	0	144,12	147,04	0	0	24	0	0	69,1	58,4	10,67	0,53	0,43
22.07.2025	-	1,558	0	155,29	157,49	0	151,93	154,94	0	0	24	0	0	69	58,8	10,28	0,53	0,43
23.07.2025	-	1,476	0	181,14	183,31	0	177,49	180,43	0	0	24	0	0	66,6	58,2	8,32	0,54	0,43
Итого:	-	28,36	0	2664,95	2695,56	0	2608,4	2654,07	0	0	720	0	-	51,06	43,53	7,53	0,45	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.06.2025	30,403	2704,22	2732,21	0	2646,93	2691,01	0
23.07.2025	58,763	5369,17	5427,77	0	5255,33	5345,08	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения