

# #190512#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель: Лесной парк, ООО, УК  
Адрес потребителя: Алданская 11-13, Калининград  
Номер абонента: 3428  
Порядковый номер: 6561  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00205788  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	6,191	0	237,63	238,93	0	231,14	235,89	0	0	24	0	0	78,7	51,9	26,8	0,58	0,56	-3,9
25.11.2025	5,83	0	199,87	201,17	0	194,3	198,84	0	0	24	0	0	79,9	49,8	30,02	0,59	0,57	-0,9
26.11.2025	5,9	0	199,69	200,73	0	194,09	198,45	0	0	24	0	0	80	49,6	30,39	0,59	0,57	-0,4
27.11.2025	6,013	0	216,05	217,31	0	210,3	214,86	0	0	24	0	0	78	49,4	28,6	0,58	0,56	-1,3
28.11.2025	5,801	0	226,39	228,1	0	220,57	225,43	0	0	24	0	0	76,2	49,8	26,32	0,59	0,56	-0,4
29.11.2025	5,968	0	211,95	212,53	0	206,34	210,19	0	0	24	0	0	77,8	48,8	28,92	0,59	0,56	-0,3
30.11.2025	5,961	0	214,87	215	0	209,07	212,46	0	0	24	0	0	78,4	49,9	28,51	0,59	0,56	-0,5
01.12.2025	5,673	0	206,63	207,14	0,03	201,28	204,84	0,03	0,03	24	0	0	76,5	48,3	28,2	0,59	0,56	-
02.12.2025	6,109	0	221,3	221,53	0,02	215,3	218,91	0,02	0,02	24	0	0	78,7	50,3	28,37	0,59	0,56	-
03.12.2025	5,439	0	206,17	206,99	0	201,09	204,8	0	0	24	0	0	74,6	47,5	27,06	0,59	0,57	-
04.12.2025	5,334	0	210,91	211,75	0	205,92	209,57	0	0	24	0	0	73	47	25,93	0,59	0,56	-
05.12.2025	5,025	0	207,98	208,87	0,01	203,23	206,73	0,01	0,01	24	0	0	71,4	46,6	24,74	0,59	0,56	-
06.12.2025	4,702	0	190,23	191,56	0	185,95	189,68	0	0	24	0	0	70,9	45,6	25,29	0,59	0,56	-
07.12.2025	5,011	0	215,07	215,89	0	210,27	213,64	0	0	24	0	0	70,6	46,8	23,85	0,59	0,56	-
08.12.2025	4,882	0	215,62	216,59	0	210,88	214,35	0	0	24	0	0	70,2	47	23,17	0,59	0,56	-
09.12.2025	4,351	0	178,67	180,11	0	174,69	178,37	0	0	24	0	0	70,3	45,4	24,94	0,59	0,56	-
10.12.2025	4,231	0	172,09	173,67	0	168,31	171,98	0	0	24	0	0	70,3	45,1	25,17	0,59	0,56	-
11.12.2025	4,321	0	178,27	179,84	0	174,35	178,12	0	0	24	0	0	70,1	45,3	24,82	0,58	0,56	-
12.12.2025	4,567	0	193,91	195,11	0	189,65	193,17	0	0	24	0	0	70	45,9	24,11	0,58	0,56	-
13.12.2025	4,975	0	216,85	217,28	0	212,01	215	0	0	24	0	0	70,6	47,2	23,49	0,59	0,56	-
14.12.2025	4,728	0	190,68	191,38	0	186,39	189,49	0	0	24	0	0	71	45,6	25,4	0,58	0,56	-
15.12.2025	5,155	0	217,96	218,18	0	212,97	215,9	0	0	24	0	0	71,6	47,4	24,23	0,58	0,56	-
16.12.2025	5,391	0	208,88	209	0	203,81	206,75	0	0	24	0	0	74,1	47,6	26,45	0,58	0,56	-
17.12.2025	5,68	0	234,02	234,07	0	228,22	231,36	0	0	24	0	0	74,7	49,8	24,9	0,58	0,56	-
18.12.2025	5,686	0	217,14	217,04	0	211,65	214,61	0	0	24	0	0	75,6	48,7	26,87	0,58	0,56	-
19.12.2025	5,173	0	200,77	201,04	0	195,94	198,95	0	0	24	0	0	73,4	47	26,42	0,59	0,56	-
20.12.2025	4,863	0	210,07	210,51	0	205,38	208,33	0	0	24	0	0	70,6	46,9	23,7	0,59	0,56	-
21.12.2025	4,843	0	207,28	207,51	0	202,68	205,39	0	0	24	0	0	70,4	46,5	23,91	0,58	0,56	-
22.12.2025	4,881	0	198,35	198,63	0	193,77	196,59	0	0	24	0	0	71,8	46,6	25,22	0,58	0,56	-
23.12.2025	5,936	0	204,6	203,92	0	199,01	201,64	0	0	24	0	0	78,9	49,1	29,83	0,58	0,56	-
Итого:	158,62	0	6209,9	6231,38	0,06	6058,56	6164,29	0,06	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	158,62																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2025	392,861	22586,37	22840,71	0,12	22092,81	22550,62	0,12
23.12.2025	551,481	28796,27	29072,09	0,18	28151,37	28714,91	0,18

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2025 7:26:48