

#207621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК  
Лужская 42-44а, Калининград  
3428  
6846  
ВКТ-7  
00233716  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 4,319    | 0,187     | 376,49  | 371,01  | 368,22  | 365,05  | 3,17   | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 58,7   | 11,18 | 0,6     | 0,4     | -9,4        |
| 25.01.2026 | 4,072    | 0,185     | 376,16  | 370,86  | 368,31  | 365,16  | 3,15   | 24       | 0       | 0      | 68,1   | 57,6   | 10,53 | 0,6     | 0,4     | -7,3        |
| 26.01.2026 | 4,024    | 0,181     | 375,96  | 370,67  | 368,14  | 364,97  | 3,17   | 24       | 0       | 0      | 67,8   | 57,4   | 10,4  | 0,6     | 0,4     | -4,4        |
| 27.01.2026 | 4,042    | 0,185     | 376,58  | 371,27  | 368,71  | 365,52  | 3,19   | 24       | 0       | 0      | 68,2   | 57,7   | 10,43 | 0,6     | 0,4     | -3,8        |
| 28.01.2026 | 4,327    | 0,189     | 376,41  | 370,86  | 368,05  | 364,87  | 3,18   | 24       | 0       | 0      | 70,3   | 59,1   | 11,2  | 0,6     | 0,4     | -6          |
| 29.01.2026 | 4,383    | 0,191     | 375,78  | 370,2   | 367,41  | 364,21  | 3,2    | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 59,1   | 11,38 | 0,6     | 0,4     | -9,7        |
| 30.01.2026 | 4,479    | 0,188     | 376,21  | 370,57  | 367,67  | 364,54  | 3,13   | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 59,5   | 11,65 | 0,6     | 0,4     | -12,4       |
| 31.01.2026 | 4,574    | 0,19      | 376,9   | 371,22  | 368,3   | 365,12  | 3,18   | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 59,6   | 11,86 | 0,6     | 0,4     | -13,8       |
| 01.02.2026 | 4,67     | 0,191     | 375,34  | 369,59  | 366,74  | 363,54  | 3,2    | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 59,5   | 12,18 | 0,6     | 0,4     | -18,9       |
| 02.02.2026 | 4,471    | 0,176     | 347,05  | 341,69  | 339,01  | 336,07  | 2,94   | 23       | 1       | 1      | 72     | 59,4   | 12,63 | 0,6     | 0,4     | -20,1       |
| 03.02.2026 | 4,836    | 0,203     | 375,81  | 369,79  | 366,83  | 363,51  | 3,32   | 24       | 0       | 0      | 73,4   | 60,8   | 12,59 | 0,6     | 0,4     | -18         |
| 04.02.2026 | 4,659    | 0,206     | 376,36  | 370,37  | 367,48  | 364,07  | 3,41   | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 60,7   | 12,07 | 0,6     | 0,4     | -12,3       |
| 05.02.2026 | 4,362    | 0,2       | 375,93  | 370,13  | 367,42  | 364,03  | 3,39   | 24       | 0       | 0      | 71     | 59,7   | 11,29 | 0,6     | 0,4     | -7,6        |
| 06.02.2026 | 4,162    | 0,202     | 376,62  | 370,9   | 368,51  | 365,03  | 3,48   | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 58,4   | 10,72 | 0,6     | 0,4     | -3,2        |
| 07.02.2026 | 4,169    | 0,206     | 376,94  | 371,21  | 368,84  | 365,31  | 3,53   | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 58,4   | 10,72 | 0,6     | 0,4     | -3,3        |
| 08.02.2026 | 4,496    | 0,211     | 376,76  | 370,75  | 368,14  | 364,59  | 3,55   | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 60     | 11,6  | 0,6     | 0,4     | -4,9        |
| 09.02.2026 | 4,582    | 0,219     | 376,23  | 370,12  | 367,44  | 363,83  | 3,61   | 24       | 0       | 0      | 72,4   | 60,6   | 11,84 | 0,6     | 0,4     | -12,1       |
| 10.02.2026 | 4,214    | 0,204     | 375,54  | 369,75  | 367,36  | 363,86  | 3,5    | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 58,7   | 10,88 | 0,6     | 0,4     | -12,4       |
| 11.02.2026 | 3,951    | 0,204     | 375,3   | 369,7   | 367,56  | 364,05  | 3,51   | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 57,4   | 10,18 | 0,6     | 0,4     | -3,8        |
| 12.02.2026 | 3,493    | 0,178     | 344,25  | 339,36  | 337,41  | 334,29  | 3,12   | 24       | 0       | 1      | 66,4   | 56,6   | 9,79  | 0,6     | 0,4     | -0,7        |
| 13.02.2026 | 3,255    | 0,093     | 150,09  | 146,69  | 146,4   | 144,74  | 1,66   | 24       | 0       | 1      | 74,7   | 53,1   | 21,59 | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 14.02.2026 | 4,401    | 0,142     | 195,01  | 190,1   | 189,73  | 187,26  | 2,47   | 24       | 0       | 0      | 78,5   | 56,1   | 22,43 | 0,6     | 0,4     | -6,7        |
| 15.02.2026 | 4,599    | 0,14      | 195,28  | 190,18  | 189,73  | 187,32  | 2,41   | 24       | 0       | 0      | 80,6   | 57,2   | 23,47 | 0,6     | 0,4     | -11,2       |
| 16.02.2026 | 4,593    | 0,141     | 195,09  | 190     | 189,56  | 187,13  | 2,43   | 24       | 0       | 0      | 80,5   | 57     | 23,44 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.02.2026 | 4,277    | 0,137     | 195,23  | 190,44  | 190,11  | 187,71  | 2,4    | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 55,4   | 21,77 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 107,41   | 0         | 8393,32 | 8257,43 | 8203,08 | 8125,78 | 0      | 599      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 107,41   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

599

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2026 | 353,37   | 51808,3  | 51416,16 | 51170,55 | 50934,07 |
| 17.02.2026 | 460,78   | 60201,62 | 59673,59 | 59373,63 | 59059,85 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:42:03