

#12397#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 6846
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00233716
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,662	-0,375	372,88	380,89	368,35	377,15	-8,8	24	0	0	51	45,4	5,57	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	1,658	-0,36	370,62	378,54	366,32	375,03	-8,71	24	0	0	49,7	44,1	5,55	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	1,787	-0,365	369,78	377,55	365,34	374,01	-8,67	24	0	0	50,5	44,6	5,93	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	1,817	-0,364	368,05	375,8	363,6	372,21	-8,61	24	0	0	50,8	44,8	6,03	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	1,892	-0,39	399,17	407,37	394,24	403,39	-9,15	24	0	0	51,3	45,4	5,83	0,6	0,4	3
01.03.2021	1,843	-0,395	408,16	416,55	403,26	412,54	-9,28	24	0	0	50,8	45,2	5,59	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	1,976	-0,402	402,09	410,26	396,98	406,12	-9,14	24	0	0	52,3	46,3	6,01	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	1,957	-0,391	399,24	407,37	394,2	403,25	-9,05	24	0	0	52	46	6	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,121	-0,4	397,35	405,34	392,02	401,07	-9,05	24	0	0	53,6	47,1	6,47	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,017	-0,395	395,2	403,26	390,1	399,15	-9,05	24	0	0	52,6	46,4	6,22	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	1,977	-0,395	392,8	400,97	387,81	396,93	-9,12	24	0	0	52,2	46,1	6,15	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,091	-0,405	390,7	398,84	385,54	394,69	-9,15	24	0	0	53,2	46,7	6,51	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,214	-0,411	389,52	397,51	384,12	393,25	-9,13	24	0	0	54,6	47,8	6,88	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,153	-0,402	386,13	394,02	380,93	389,89	-8,96	24	0	0	53,8	47,1	6,73	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,119	-0,397	383,34	391,37	378,25	387,29	-9,04	24	0	0	53,3	46,6	6,69	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	1,909	-0,389	381,61	389,83	376,91	385,96	-9,05	24	0	0	51,6	45,4	6,13	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	1,804	-0,381	380,07	388,21	375,49	384,53	-9,04	24	0	0	50,7	44,8	5,85	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	1,767	-0,368	378,38	386,28	373,92	382,68	-8,76	24	0	0	50,2	44,5	5,73	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	1,764	-0,363	375,7	383,61	371,32	380,05	-8,73	24	0	0	50	44,2	5,76	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	1,806	-0,369	374,43	382,33	369,95	378,73	-8,78	24	0	0	50,5	44,6	5,91	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	1,822	-0,371	373,68	381,61	369,19	377,99	-8,8	24	0	0	50,7	44,7	5,97	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	1,902	-0,372	373,14	380,93	368,57	377,28	-8,71	24	0	0	51,3	45,1	6,2	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,06	-0,374	372,74	380,32	367,88	376,44	-8,56	24	0	0	52,9	46,2	6,65	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,146	-0,379	370,42	377,93	365,44	373,99	-8,55	24	0	0	53,7	46,8	6,94	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,071	-0,374	370,22	377,78	365,4	373,94	-8,54	24	0	0	53	46,3	6,72	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	1,956	-0,37	368,71	376,31	364	372,59	-8,59	24	0	0	52,2	45,8	6,43	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	1,82	-0,36	366	373,67	361,56	370,02	-8,46	24	0	0	51,2	45,1	6,07	0,6	0,4	-
Итого:	52,111	0	10310,13	10524,45	10180,69	10420,17	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,111															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1156,189	160474,03	156539,55	158426,04	154976,4
22.03.2021	1208,3	170784,16	167064	168606,73	165396,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 21:09:54