

#12398#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
 Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград  
 Номер абонента 3428  
 Порядковый номер 6847  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00233716  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,673	0,336	25,48	18,1	25,06	17,87	7,19	24	0	0	60,6	47,2	13,39	0,42	0,38	8,2
25.02.2021	0,758	0,372	24,97	16,82	24,5	16,56	7,94	24	0	0	62,8	47,3	15,49	0,42	0,38	10,7
26.02.2021	0,819	0,416	27,36	18,49	26,84	18,21	8,63	24	0	0	63,8	49	14,74	0,42	0,38	4,9
27.02.2021	0,898	0,476	40,11	30,61	39,35	30,19	9,16	24	0	0	63,5	53	10,54	0,42	0,38	3,2
28.02.2021	0,811	0,393	27,44	19,3	26,9	19,02	7,88	24	0	0	65,8	50,5	15,31	0,42	0,38	3
01.03.2021	0,789	0,373	40,43	33,17	39,66	32,69	6,97	24	0	0	64,6	54,2	10,38	0,42	0,38	2,5
02.03.2021	0,824	0,386	30,82	23,13	30,17	22,76	7,41	24	0	0	67,8	53,6	14,21	0,42	0,38	3,2
03.03.2021	0,787	0,361	28,51	21,18	27,9	20,85	7,05	24	0	0	67,4	52,5	14,95	0,42	0,38	1,3
04.03.2021	0,845	0,384	26,58	18,85	26	18,58	7,42	24	0	0	70,3	52,8	17,46	0,42	0,38	1,3
05.03.2021	0,881	0,415	36,35	28,21	35,58	27,77	7,81	24	0	0	67,8	55,2	12,66	0,42	0,38	-0,7
06.03.2021	0,924	0,47	30,92	21,54	30,29	21,21	9,08	24	0	0	67,1	52,3	14,81	0,42	0,38	1,4
07.03.2021	0,869	0,405	30,66	22,62	29,99	22,27	7,72	24	0	0	68,8	53,6	15,21	0,42	0,38	1,7
08.03.2021	0,883	0,394	27,27	19,5	26,63	19,18	7,45	24	0	0	72	53,9	18,03	0,42	0,38	0
09.03.2021	0,876	0,393	27,64	19,73	27,03	19,4	7,63	24	0	0	70,7	53,4	17,29	0,42	0,38	-1,7
10.03.2021	0,823	0,365	24,39	16,92	23,85	16,65	7,2	24	0	0	69,9	50,7	19,18	0,42	0,38	-0,7
11.03.2021	0,785	0,355	27,62	20,19	27,04	19,87	7,17	24	0	0	66,4	50,9	15,52	0,42	0,38	-0,8
12.03.2021	0,845	0,436	36,75	28,08	36,05	27,67	8,38	24	0	0	64	52,8	11,26	0,42	0,38	4,6
13.03.2021	0,928	0,511	39,25	29,07	38,54	28,66	9,88	24	0	0	63	52,2	10,74	0,42	0,38	4,9
14.03.2021	0,833	0,417	30,39	21,69	29,8	21,37	8,43	24	0	0	64,4	50,8	13,63	0,42	0,38	3,7
15.03.2021	0,834	0,417	28,06	19,33	27,54	19,03	8,51	24	0	0	64,8	50	14,8	0,42	0,38	3,2
16.03.2021	0,779	0,367	26,99	19,2	26,46	18,91	7,55	24	0	0	65,1	49,9	15,22	0,42	0,38	2,5
17.03.2021	0,861	0,427	26,32	17,33	25,79	17,08	8,71	24	0	0	66,4	49,8	16,61	0,42	0,38	1,6
18.03.2021	0,837	0,383	27,52	19,8	26,9	19,49	7,41	24	0	0	69	52,4	16,64	0,42	0,38	1
19.03.2021	0,919	0,449	31,17	22,47	30,49	22,11	8,38	24	0	0	69,8	54,7	15,14	0,42	0,38	-1,1
20.03.2021	0,966	0,493	31,07	21,31	30,38	20,98	9,4	24	0	0	68,5	53,2	15,27	0,42	0,38	-1,1
21.03.2021	0,843	0,406	30,04	22,02	29,39	21,69	7,7	24	0	0	68	53,2	14,75	0,42	0,38	1,8
22.03.2021	0,834	0,403	24,19	15,71	23,68	15,46	8,22	24	0	0	67,2	49	18,22	0,42	0,38	-
Итого:	22,724	0	808,3	584,37	791,81	575,53	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,724															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	692,651	40330,35	33731,82	39538,24	33219,09
22.03.2021	715,375	41138,65	34316,19	40330,05	33794,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2021 21:10:54