

#12402#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6847  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00233716  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	0,756	0,389	31,7	23,25	31,2	22,95	8,25	24	0	0	59,5	48,1	11,47	0,42	0,38	3,1
25.02.2023	0,846	0,478	39,43	29,47	38,84	29,1	9,74	24	0	0	58,8	49,4	9,34	0,42	0,38	1,3
26.02.2023	0,861	0,491	41,72	31,74	41,05	31,31	9,74	24	0	0	59,3	50,2	9,08	0,42	0,38	0,3
27.02.2023	0,768	0,383	34,71	26,76	34,11	26,39	7,72	24	0	0	61,6	50,6	11,06	0,42	0,38	-1,2
28.02.2023	0,694	0,372	33,57	25,18	33,14	24,93	8,21	24	0	0	55,2	45,5	9,67	0,42	0,38	-1,2
01.03.2023	0,653	0,339	32,03	24,18	31,58	23,95	7,63	24	0	0	54,6	44,7	9,86	0,42	0,38	3,1
02.03.2023	0,746	0,409	43,05	34,5	42,4	34,08	8,32	24	0	0	57,1	49,1	7,97	0,42	0,38	1,9
03.03.2023	0,705	0,37	34,89	26,91	34,37	26,59	7,78	24	0	0	57,4	47,6	9,73	0,42	0,38	3,6
04.03.2023	0,755	0,414	41,76	33,16	41,12	32,72	8,4	24	0	0	57,3	49	8,37	0,42	0,38	1,8
05.03.2023	0,844	0,478	42,56	32,68	41,91	32,24	9,67	24	0	0	58,2	49,5	8,69	0,42	0,38	-0,5
06.03.2023	0,719	0,362	37,8	30,26	37,2	29,85	7,35	24	0	0	59,1	49,6	9,53	0,42	0,38	-0,9
07.03.2023	0,73	0,358	34,95	27,39	34,36	27,04	7,32	24	0	0	60,5	49,7	10,75	0,42	0,38	-1,6
08.03.2023	0,772	0,402	35,31	26,82	34,74	26,45	8,29	24	0	0	59,3	48,7	10,58	0,42	0,38	-0,2
09.03.2023	0,743	0,36	44,04	36,76	43,33	36,26	7,07	24	0	0	60,2	51,4	8,78	0,42	0,38	-3,2
10.03.2023	0,654	0,288	33,82	27,72	33,23	27,34	5,89	24	0	0	60,8	50	10,81	0,42	0,38	-2,6
11.03.2023	0,8	0,422	40,45	31,88	39,81	31,44	8,37	24	0	0	60	50,6	9,47	0,42	0,38	-1
12.03.2023	0,812	0,442	41,72	32,56	41,08	32,12	8,96	24	0	0	58,5	49,6	8,96	0,42	0,38	-0,3
13.03.2023	0,694	0,35	38,33	30,83	37,76	30,48	7,28	24	0	0	57,5	48,4	9,08	0,42	0,38	0
14.03.2023	0,679	0,365	39,61	31,71	39,05	31,35	7,7	24	0	0	55,5	47,5	8,02	0,42	0,38	8,8
15.03.2023	0,686	0,365	33,86	25,59	33,39	25,33	8,06	24	0	0	55,3	45,8	9,44	0,42	0,38	4,4
16.03.2023	0,743	0,403	36,11	27,38	35,57	27,09	8,48	24	0	0	56,8	47,3	9,57	0,42	0,38	1,8
17.03.2023	0,753	0,414	37,2	28,22	36,66	27,9	8,76	24	0	0	56,8	47,7	9,14	0,42	0,38	2,2
18.03.2023	0,792	0,457	41,27	31,38	40,65	31,02	9,63	24	0	0	56	47,9	8,16	0,42	0,38	6,6
19.03.2023	0,792	0,457	42,75	33,05	42,13	32,66	9,47	24	0	0	56,5	48,6	7,89	0,42	0,38	8,8
20.03.2023	0,663	0,352	40,98	33,63	40,37	33,21	7,16	24	0	0	56,6	48,8	7,82	0,42	0,38	-
21.03.2023	0,68	0,359	47,18	39,62	46,49	39,15	7,34	24	0	0	55,8	48,9	6,85	0,42	0,38	-
22.03.2023	0,689	0,359	46,78	39,34	46,05	38,81	7,24	24	0	0	56,9	49,7	7,12	0,42	0,38	-
23.03.2023	0,7	0,375	44,67	37,04	43,98	36,53	7,45	24	0	0	57,8	50,3	7,45	0,42	0,38	-
Итого:	20,729	0	1092,25	859,01	1075,57	848,29	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,729															

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	22,522	1161,8	921,64	1142,7	909,57
23.03.2023	43,251	2254,05	1780,65	2218,27	1757,86

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2023 14:34:47