

#12401#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
 Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград  
 Номер абонента 3428  
 Порядковый номер 6847  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00233716  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,824	0,414	27,85	19,03	27,32	18,76	8,56	24	0	0	64,2	49,6	14,6	0,42	0,38	3,9
24.03.2021	0,81	0,411	24,26	15,29	23,8	15,07	8,73	24	0	0	64	47,2	16,78	0,42	0,38	4,8
25.03.2021	0,73	0,351	26,14	18,59	25,64	18,32	7,32	24	0	0	63,2	48,7	14,56	0,42	0,38	6,9
26.03.2021	0,824	0,433	32,06	22,94	31,47	22,61	8,86	24	0	0	62,1	50,1	12,01	0,42	0,38	5,1
27.03.2021	0,806	0,424	36,62	27,93	35,98	27,54	8,44	24	0	0	61,4	51	10,42	0,42	0,38	8,7
28.03.2021	0,751	0,38	28,02	19,73	27,52	19,47	8,05	24	0	0	61,7	48,7	13,04	0,42	0,38	5,8
29.03.2021	0,751	0,379	27,77	19,77	27,26	19,48	7,78	24	0	0	62,7	49,2	13,53	0,42	0,38	7,8
30.03.2021	0,757	0,378	23,9	15,65	23,43	15,42	8,01	24	0	0	63,5	47,4	16,12	0,42	0,38	9,8
31.03.2021	0,731	0,366	27,38	19,45	26,88	19,16	7,72	24	0	0	61,4	47,9	13,45	0,42	0,38	8,7
01.04.2021	0,736	0,365	26,69	18,72	26,19	18,44	7,75	24	0	0	62,1	48,3	13,84	0,42	0,38	4,7
02.04.2021	0,768	0,383	25,31	16,79	24,82	16,54	8,28	24	0	0	62,1	47	15,1	0,42	0,38	3,8
03.04.2021	0,825	0,446	29,72	20,13	29,2	19,84	9,36	24	0	0	61	48,1	12,84	0,42	0,38	3,8
04.04.2021	0,719	0,35	28,52	21,06	28,01	20,75	7,26	24	0	0	61,7	48,6	13,07	0,42	0,38	4,2
05.04.2021	0,777	0,387	28,19	19,81	27,69	19,54	8,15	24	0	0	62,3	48,5	13,74	0,42	0,38	2,7
06.04.2021	0,728	0,348	25,19	17,63	24,71	17,37	7,34	24	0	0	63	47,7	15,21	0,42	0,38	2,6
07.04.2021	0,717	0,338	24,12	16,69	23,67	16,45	7,22	24	0	0	62,8	46,8	16,04	0,42	0,38	2,8
08.04.2021	0,732	0,353	23,25	15,16	22,82	14,94	7,88	24	0	0	61,6	45	16,53	0,42	0,38	4,3
09.04.2021	0,798	0,42	23,42	13,63	23,01	13,51	9,5	24	0	0	60,5	43,9	16,61	0,42	0,38	7,2
10.04.2021	0,75	0,387	28	19,3	27,52	19,05	8,47	24	0	0	59,7	46,8	12,88	0,42	0,38	4,9
11.04.2021	0,741	0,39	25,63	16,8	25,23	16,57	8,66	24	0	0	59,3	45,5	13,85	0,42	0,38	10,3
12.04.2021	0,687	0,354	25,09	16,76	24,71	16,55	8,16	24	0	0	57,1	43,7	13,36	0,42	0,38	7,7
13.04.2021	0,72	0,38	25,07	15,97	24,67	15,84	8,83	24	0	0	56,9	43,2	13,75	0,42	0,38	4,7
14.04.2021	0,697	0,344	26,03	18,1	25,6	17,87	7,73	24	0	0	58,8	45,3	13,5	0,42	0,38	4,1
15.04.2021	0,713	0,354	22,87	14,68	22,47	14,47	8	24	0	0	60,4	44,5	15,95	0,42	0,38	5,8
16.04.2021	0,721	0,367	23,22	14,83	22,79	14,62	8,17	24	0	0	60,3	44,8	15,52	0,42	0,38	5,6
17.04.2021	0,813	0,455	29,07	19,03	28,59	18,76	9,83	24	0	0	59,2	46,8	12,42	0,42	0,38	8,3
18.04.2021	0,707	0,353	23,05	15,1	22,65	14,89	7,76	24	0	0	61,2	45,7	15,55	0,42	0,38	10,4
19.04.2021	0,657	0,322	23,66	16,44	23,3	16,21	7,09	24	0	0	60,3	46,1	14,16	0,42	0,38	11
20.04.2021	0,718	0,369	23,31	14,93	22,9	14,73	8,17	24	0	0	60,7	45,6	15,06	0,42	0,38	9,9
21.04.2021	0,669	0,332	23,78	16,12	23,42	15,92	7,5	24	0	0	59,1	44,8	14,24	0,42	0,38	8,6
22.04.2021	0,704	0,347	22,26	14,26	21,88	14,06	7,82	24	0	0	60,8	44,5	16,28	0,42	0,38	4,6
23.04.2021	0,796	0,425	23,92	14,08	23,52	13,91	9,61	24	0	0	60,2	44,5	15,71	0,42	0,38	-
Итого:	23,877	0	833,37	564,4	818,67	556,66	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,877															

Общее время работы системы, ч 768  
 Период нормальной работы системы, ч 768

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	715,375	41138,65	34316,19	40330,05	33794,62
23.04.2021	739,252	41972,02	34880,59	41148,72	34351,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.04.2021 12:59:09