

#141705#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Лужская 42-44а, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 00233716	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	76,571	76,828	-0.257
Количество тепловой энергии, система 2	77,239	55,953	21.286

Подпись исполнителя



#141704#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика BKT-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,779	0,382	20,3	11,22	19,91	11,18	8,73	24	0	0	63,8	43,9	19,87	0,42	0,38
25.05.2025	-	0,81	0,419	25,84	16,5	25,41	16,34	9,07	24	0	0	61,7	46,3	15,4	0,42	0,38
26.05.2025	-	0,629	0,298	20,08	12,92	19,78	12,84	6,94	24	0	0	59,7	43,1	16,63	0,42	0,38
27.05.2025	-	0,653	0,333	21,64	13,39	21,32	13,34	7,98	24	0	0	57,2	42,4	14,7	0,42	0,38
28.05.2025	-	0,586	0,31	22,41	14,99	22,08	14,9	7,18	24	0	1	56,5	44,5	12,04	0,42	0,38
29.05.2025	-	0,658	0,326	22,81	15,21	22,47	15,07	7,4	24	0	0	59,5	45	14,51	0,42	0,38
30.05.2025	-	0,667	0,293	29,12	22,16	28,65	21,92	6,73	24	0	0	60,2	48,4	11,83	0,42	0,38
31.05.2025	-	0,722	0,343	19,81	11,54	19,47	11,5	7,97	24	0	0	62,9	43,7	19,15	0,42	0,38
01.06.2025	-	0,764	0,399	23,26	13,99	22,86	13,87	8,99	24	0	0	60,6	44,4	16,16	0,42	0,38
02.06.2025	-	0,682	0,344	25,27	17,47	24,85	17,29	7,56	24	0	0	61,1	48,3	12,77	0,42	0,38
03.06.2025	-	0,629	0,296	21,72	14,99	21,37	14,83	6,54	24	0	0	61	45,3	15,72	0,42	0,38
04.06.2025	-	0,622	0,295	21,05	14,03	20,72	13,9	6,82	24	0	0	59,9	44,4	15,5	0,42	0,38
05.06.2025	-	0,682	0,341	22,94	15,2	22,6	15,08	7,52	24	0	0	60,7	45,8	14,93	0,42	0,38
06.06.2025	-	0,613	0,271	19,69	13,43	19,34	13,29	6,05	24	0	0	62,7	45,1	17,59	0,42	0,38
07.06.2025	-	0,666	0,313	19,24	12,03	18,89	11,91	6,98	24	0	0	63,9	45,3	18,58	0,42	0,38
08.06.2025	-	0,752	0,404	23,66	14,33	23,27	14,2	9,07	24	0	0	59,5	44,5	15,02	0,42	0,38
09.06.2025	-	0,694	0,34	22,37	14,66	22	14,54	7,46	24	0	0	61,9	46,1	15,86	0,42	0,38
10.06.2025	-	0,784	0,418	21,96	12,56	21,56	12,44	9,12	24	0	0	62,9	45,9	17	0,42	0,38
11.06.2025	-	0,664	0,316	25,5	18,34	25,1	18,15	6,95	24	0	0	61	47,7	13,27	0,42	0,38
12.06.2025	-	0,721	0,342	19,59	11,35	19,23	11,31	7,92	24	0	0	63,1	43,6	19,51	0,42	0,38
13.06.2025	-	0,718	0,34	19,64	11,76	19,27	11,67	7,6	24	0	0	64,5	44,6	19,89	0,42	0,38
14.06.2025	-	0,721	0,338	19,67	11,85	19,27	11,74	7,53	24	0	0	64,9	45,1	19,81	0,42	0,38
15.06.2025	-	0,743	0,362	23,25	15,2	22,82	15,03	7,79	24	0	0	63,1	46,5	16,66	0,42	0,38
16.06.2025	-	0,66	0,314	20,98	13,71	20,61	13,57	7,04	24	0	0	62	45,4	16,62	0,42	0,38
17.06.2025	-	0,671	0,319	22,45	15,24	22,04	15,08	6,96	24	0	0	62	46,2	15,89	0,42	0,38
18.06.2025	-	0,709	0,355	21,45	13,42	21,09	13,3	7,79	24	0	0	62,8	46	16,77	0,42	0,38
19.06.2025	-	0,649	0,325	17,56	9,8	17,25	9,71	7,54	24	0	0	62,5	44,2	18,22	0,42	0,38
20.06.2025	-	0,656	0,349	15,25	6,57	15	6,57	8,43	24	0	0	61,6	41	20,6	0,42	0,38
21.06.2025	-	0,669	0,342	14,38	5,84	14,11	5,84	8,27	24	0	0	64,8	41,8	23,02	0,42	0,38
22.06.2025	-	0,682	0,368	17,13	8,18	16,81	8,15	8,66	24	0	0	61,4	42,7	18,63	0,42	0,38
23.06.2025	-	0,631	0,325	15,2	7,28	14,91	7,26	7,65	24	0	0	63	42,5	20,57	0,42	0,38
Итого:	-	21,286	10,52	655,22	409,16	644,06	405,82	238,24	744	0	-	61,69	44,83	16,86	0,42	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	55,953	1826,28	1169,69	1796,65	1161,67
23.06.2025	77,239	2481,5	1578,85	2440,71	1567,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения