

#141702#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Лужская 42-44а, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 00233716	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	74,975	76,571	-1.596
Количество тепловой энергии, система 2	88,442	77,239	11.203

атомб - 8,61 м³

Подпись исполнителя



#141701#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,624	0,322	14,65	6,57	14,39	6,57	7,82	24	0	0	62,6	41,9	20,7	0,42	0,38
25.06.2025	-	0,642	0,331	14,6	6,36	14,33	6,35	7,98	24	0	0	63,3	41,8	21,48	0,42	0,38
26.06.2025	-	0,615	0,323	15,1	7,47	14,82	7,45	7,37	24	0	0	63,9	44,4	19,45	0,42	0,38
27.06.2025	-	0,675	0,352	14,37	5,79	14,11	5,79	8,32	24	0	0	65,5	42,9	22,59	0,42	0,38
28.06.2025	-	0,701	0,348	15,22	6,57	14,93	6,57	8,36	24	0	0	65,8	42,6	23,2	0,42	0,38
29.06.2025	-	0,661	0,336	16,94	8,98	16,61	8,95	7,66	24	0	0	63,6	44,5	19,09	0,42	0,38
30.06.2025	-	0,666	0,341	15,48	7,28	15,18	7,26	7,92	24	0	0	64,9	43,8	21,13	0,42	0,38
01.07.2025	-	0,69	0,395	17,5	7,84	17,23	7,81	9,42	24	0	0	59,3	42,6	16,62	0,42	0,38
02.07.2025	-	0,262	0,147	7,3	3,56	7,18	3,55	3,63	24	0	1	57,5	41,8	15,79	0,42	0,38
03.07.2025	-	0,004	0,004	0,47	0,09	0,47	0,09	0,38	24	0	1	18,4	20,7	-2,23	0,42	0,38
04.07.2025	-	0,003	0,004	0,45	0,1	0,45	0,1	0,35	24	0	1	17,6	19,5	-1,85	0,42	0,38
05.07.2025	-	0,002	0,002	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	20	4	1	18,3	19,1	-0,84	0,42	0,38
06.07.2025	-	0,004	0,004	0,47	0,14	0,47	0,14	0,33	24	0	1	18,1	19,1	-1,03	0,42	0,38
07.07.2025	-	0,011	0,013	1,44	0,75	1,44	0,75	0,69	24	0	1	16,9	17,5	-0,63	0,42	0,38
08.07.2025	-	0,016	0,017	2,51	1,41	2,51	1,41	1,1	24	0	1	15,1	15,6	-0,42	0,42	0,38
09.07.2025	-	0,017	0,017	2,68	1,57	2,68	1,57	1,11	24	0	1	14,4	14,6	-0,2	0,42	0,38
10.07.2025	-	0,01	0,01	2,03	1,27	2,03	1,27	0,76	24	0	1	14,7	14,8	-0,13	0,42	0,38
11.07.2025	-	0,014	0,014	2,68	1,58	2,68	1,58	1,1	24	0	1	14,5	14,5	-0,03	0,42	0,38
12.07.2025	-	0,017	0,016	2,85	1,63	2,85	1,63	1,22	24	0	1	14,4	14,5	-0,03	0,42	0,38
13.07.2025	-	0,02	0,02	3,14	1,77	3,14	1,77	1,37	24	0	1	15	15,2	-0,15	0,42	0,38
14.07.2025	-	0,389	0,196	15,29	9,76	15,09	9,7	5,39	24	0	1	49,1	36	13,13	0,42	0,38
15.07.2025	-	0,625	0,314	15,62	8,11	15,33	8,08	7,25	24	0	0	63,7	43,7	20	0,42	0,38
16.07.2025	-	0,628	0,3	16,36	9,18	16,04	9,13	6,91	24	0	0	64,5	44,4	20,04	0,42	0,38
17.07.2025	-	0,588	0,289	14,81	7,72	14,56	7,7	6,86	24	0	0	63	43,3	19,75	0,42	0,38
18.07.2025	-	0,668	0,343	14,68	6,6	14,39	6,6	7,79	24	0	0	66,6	43,7	22,85	0,42	0,38
19.07.2025	-	0,634	0,332	14,14	6,24	13,87	6,24	7,63	24	0	0	65,9	44,5	21,43	0,42	0,38
20.07.2025	-	0,656	0,35	16,06	7,89	15,72	7,87	7,85	24	0	0	64,5	44,9	19,58	0,42	0,38
21.07.2025	-	0,526	0,301	16,05	8,26	15,81	8,26	7,55	24	0	0	54,2	39,8	14,39	0,42	0,38
22.07.2025	-	0,448	0,271	14,42	6,52	14,23	6,52	7,71	24	0	1	48	36,1	11,95	0,42	0,38
23.07.2025	-	0,387	0,159	11,14	6,26	10,95	6,26	4,69	23	1	1	55,9	36,2	19,7	0,42	0,38
Итого:	-	11,203	5,871	298,75	147,37	293,79	147,07	146,72	715	5	-	44,64	32,8	11,84	0,42	0,38

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 715 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	77,239	2481,5	1578,85	2440,71	1567,49
23.07.2025	88,442	2780,25	1726,22	2734,5	1714,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения